

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 63, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 63**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **36930.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **125291**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.09.2029	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207233	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)				КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,3056	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 92,8405	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2				
23.03.2026	24,00		148,45	148,45	0,00	69,20	45,58	23,62	6,80	4,90															3,51	
24.03.2026	24,00		149,51	149,51	0,00	69,10	45,77	23,33	6,80	4,90															3,49	
25.03.2026	24,00		152,97	152,97	0,00	69,02	46,13	22,89	6,80	4,90															3,50	
26.03.2026	24,00		154,40	154,40	0,00	68,86	46,32	22,54	6,80	4,90															3,48	
27.03.2026	24,00		149,05	149,05	0,00	67,63	45,43	22,20	6,80	4,90															3,31	
28.03.2026	24,00		147,76	147,76	0,00	67,68	45,27	22,41	6,80	4,90															3,31	
29.03.2026	24,00		148,65	148,65	0,00	68,73	46,04	22,69	6,80	4,90															3,37	
30.03.2026	24,00		145,93	145,93	0,00	68,26	45,69	22,57	6,80	4,90															3,30	
31.03.2026	24,00		146,86	146,86	0,00	68,34	45,87	22,47	6,80	4,90															3,30	
01.04.2026	24,00		142,58	142,58	0,00	67,43	45,09	22,34	6,80	4,90															3,19	
02.04.2026	24,00		143,09	143,09	0,00	68,45	45,31	23,14	6,80	4,90															3,32	
03.04.2026	24,00		142,07	142,07	0,00	67,26	44,57	22,69	6,80	4,90															3,22	
04.04.2026	24,00		143,96	143,96	0,00	68,42	45,15	23,27	6,80	4,90															3,35	
05.04.2026	24,00		142,06	142,06	0,00	68,29	44,97	23,32	6,80	4,90															3,31	
06.04.2026	24,00		145,81	145,81	0,00	69,37	45,61	23,76	6,80	4,90															3,46	
07.04.2026																										
08.04.2026	24,00		143,44	143,44	0,00	68,34	44,63	23,71	6,80	4,90															3,40	
09.04.2026	24,00		134,62	134,62	0,00	68,09	43,32	24,77	6,80	4,90															3,33	
10.04.2026	24,00		143,45	143,45	0,00	68,27	44,35	23,92	6,80	4,90															3,43	
11.04.2026	24,00		146,47	146,47	0,00	69,31	45,38	23,93	6,80	4,90															3,51	
12.04.2026	24,00		147,63	147,63	0,00	69,06	45,71	23,35	6,80	4,90															3,45	
13.04.2026	24,00		150,39	150,39	0,00	68,42	45,84	22,58	6,80	4,90															3,40	
14.04.2026	24,00		151,20	151,20	0,00	68,57	46,22	22,35	6,80	4,90															3,38	
15.04.2026	24,00		150,67	150,67	0,00	68,37	46,35	22,02	6,80	4,90															3,32	
16.04.2026	24,00		149,45	149,45	0,00	68,32	46,54	21,78	6,80	4,90															3,26	
17.04.2026	24,00		146,59	146,59	0,00	68,53	46,37	22,16	6,80	4,90															3,25	
18.04.2026	24,00		140,25	140,25	0,00	68,01	45,29	22,72	6,80	4,90															3,18	
19.04.2026	24,00		139,29	139,29	0,00	67,83	44,70	23,13	6,80	4,90															3,22	
20.04.2026	24,00		141,19	141,19	0,00	67,80	44,88	22,92	6,80	4,90															3,24	
21.04.2026	24,00		139,78	139,78	0,00	68,57	45,30	23,27	6,80	4,90															3,26	
22.04.2026	24,00 *		111,28	116,32	-5,04	68,77	48,15	20,62	6,80	4,90															2,33	
Среднее	24,00		144,63	144,80	-0,17	68,41	45,53	22,88	6,80	4,90															3,31	
Итого	720,00		4338,85	4343,89	-5,04																				99,38	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	13978,5	13633,70						531,33	2456,00
23.04.2026	18618,4	18278,60						638,63	3224,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **3,12 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **102,69** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час **3,31** Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТВЕРЖДЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ОТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет **Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed**

Идентификатор: **2e92e536-a97c-436b-9903-37fb94c3da0b**

27.04.26 14:54 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

27.04.26 16:31 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD