

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 79, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 79, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **37695.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **130707**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель: СПТ940 № 02204	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC20-6	0,04	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC20-6	0,04	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,153	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 45,9	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4		
				т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.03.2026	24,00		76,86	76,96	-0,10	68,91	50,31	18,60	6,00	4,50													1,42	
24.03.2026	24,00		76,67	76,75	-0,08	68,41	50,04	18,37	6,00	4,50													1,40	
25.03.2026	24,00		77,36	77,42	-0,06	68,35	49,96	18,39	6,00	4,50													1,42	
26.03.2026	24,00		78,08	78,10	-0,02	67,22	49,87	17,35	6,00	4,50													1,35	
27.03.2026	24,00		76,83	76,85	-0,02	66,33	49,28	17,05	6,00	4,50													1,31	
28.03.2026	24,00		76,58	76,59	-0,01	67,34	49,74	17,60	6,00	4,50													1,35	
29.03.2026	24,00		77,09	77,07	0,02	67,84	50,12	17,72	6,00	4,50													1,37	
30.03.2026	24,00		77,43	77,37	0,06	68,10	50,69	17,41	6,00	4,50													1,35	
31.03.2026	24,00		77,48	77,39	0,09	67,64	50,50	17,14	6,00	4,50													1,33	
01.04.2026	24,00		76,47	76,35	0,12	67,66	50,22	17,44	6,00	4,50													1,34	
02.04.2026	24,00		76,17	76,05	0,12	67,74	49,98	17,76	6,00	4,50													1,36	
03.04.2026	24,00		76,15	76,01	0,14	67,88	49,93	17,95	5,90	4,50													1,37	
04.04.2026	24,00		76,55	76,41	0,14	68,00	49,98	18,02	6,00	4,50													1,39	
05.04.2026	24,00		76,06	75,92	0,14	68,15	49,63	18,52	5,90	4,50													1,42	
06.04.2026	24,00		77,52	77,36	0,16	68,07	50,03	18,04	6,00	4,50													1,41	
07.04.2026	24,00		75,49	75,32	0,17	67,61	49,26	18,35	5,90	4,50													1,39	
08.04.2026	24,00		72,93	72,74	0,19	67,38	48,07	19,31	5,90	4,60													1,42	
09.04.2026	24,00		73,49	73,31	0,18	68,00	48,37	19,63	5,90	4,60													1,45	
10.04.2026	24,00		75,04	74,85	0,19	68,05	48,34	19,71	5,90	4,60													1,49	
11.04.2026	24,00		76,44	76,23	0,21	67,87	48,76	19,11	6,00	4,50													1,47	
12.04.2026	24,00		77,30	77,09	0,21	68,03	49,61	18,42	6,00	4,50													1,43	
13.04.2026	24,00		78,33	78,11	0,22	68,02	50,13	17,89	6,00	4,50													1,41	
14.04.2026	24,00		77,87	77,61	0,26	66,15	49,26	16,89	6,00	4,50													1,33	
15.04.2026	24,00		78,59	78,34	0,25	67,33	50,38	16,95	6,00	4,50													1,35	
16.04.2026	24,00		79,64	79,39	0,25	67,27	50,70	16,57	6,00	4,40													1,33	
17.04.2026	24,00		80,38	80,16	0,22	69,13	52,25	16,88	6,00	4,40													1,37	
18.04.2026	24,00		76,28	76,04	0,24	65,96	49,51	16,45	5,90	4,50													1,27	
19.04.2026	24,00		75,02	74,78	0,24	65,01	48,15	16,86	5,90	4,50													1,28	
20.04.2026	24,00		76,00	75,76	0,24	66,31	48,65	17,66	5,90	4,50													1,35	
21.04.2026	24,00		79,46	79,23	0,23	67,70	50,36	17,34	6,00	4,50													1,39	
22.04.2026																								
Среднее	24,00		76,85	76,72	0,13	67,58	49,74	17,85	5,97	4,50													1,38	
Итого	720,00		2305,56	2301,56	4,00																		41,32	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.03.2026	22231,7	22129,50						624,09	10051,70
22.04.2026	24460,4	24354,00						663,99	10747,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,58 °С**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **42,7** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

24 час **1,38** Гкал
 24 час **0** м.куб.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
0 Гкал
ОТВРАВЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет: **Э.Ю.Скоблев** (от абонента)
 Идентификатор: **2e92e536-a97c-436b-9903-37fb94c3da0b**
27.04.26 14:54 (MSK) Сертификат **06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7**
 Представитель теплоснабжающей организации
27.04.26 16:32 (MSK) Сертификат **024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD**