

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 83, корп. 1, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 83, корп. 1, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33952.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **109728**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.07.2028	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель: СПТ940 № 02069	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-15	0,1	15	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC32-15	0,1	15	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,155	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 46,5	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал							
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2					
23.03.2026	24,00		62,03	61,15	0,88	69,69	45,88	23,81	6,10	4,30															1,52		
24.03.2026	24,00		61,93	61,06	0,87	69,17	45,66	23,51	6,20	4,40																1,50	
25.03.2026	24,00		62,37	61,50	0,87	69,11	45,85	23,26	6,20	4,30																1,49	
26.03.2026	24,00		62,88	61,98	0,90	67,96	45,89	22,07	6,20	4,30																1,43	
27.03.2026	24,00		62,03	61,14	0,89	67,05	45,41	21,64	6,20	4,40																1,38	
28.03.2026	24,00		61,81	60,93	0,88	68,09	45,92	22,17	6,10	4,40																1,41	
29.03.2026	24,00		62,27	61,37	0,90	68,58	46,22	22,36	6,20	4,40																1,43	
30.03.2026	24,00		49,59	48,89	0,70	68,79	46,35	22,44	6,10	4,40																1,15	
31.03.2026	24,00		62,45	61,56	0,89	68,37	46,39	21,98	6,20	4,30																1,41	
01.04.2026	24,00		61,75	60,87	0,88	68,38	46,25	22,13	6,10	4,40																1,41	
02.04.2026	24,00		61,42	60,56	0,86	68,49	45,90	22,59	6,10	4,40																1,43	
03.04.2026	24,00		61,54	60,67	0,87	68,62	45,99	22,63	6,10	4,40																1,43	
04.04.2026	24,00		61,77	60,90	0,87	68,76	46,02	22,74	6,20	4,40																1,45	
05.04.2026	24,00		61,45	60,58	0,87	68,90	46,04	22,86	6,10	4,40																1,45	
06.04.2026	24,00		62,54	61,67	0,87	68,82	46,17	22,65	6,20	4,30																1,46	
07.04.2026	24,00		60,96	60,11	0,85	68,38	45,30	23,08	6,10	4,40																1,45	
08.04.2026																											
09.04.2026	24,00		59,31	58,52	0,79	68,84	44,27	24,57	6,10	4,40																1,49	
10.04.2026	24,00		60,53	59,72	0,81	68,86	44,63	24,23	6,10	4,40																1,50	
11.04.2026	24,00		61,54	60,72	0,82	68,66	44,93	23,73	6,20	4,40																1,50	
12.04.2026	24,00		62,11	61,29	0,82	68,82	45,32	23,50	6,20	4,30																1,50	
13.04.2026	24,00		62,82	62,00	0,82	68,78	45,74	23,04	6,20	4,30																1,49	
14.04.2026	24,00		62,56	61,71	0,85	66,87	45,09	21,78	6,20	4,30																1,40	
15.04.2026	24,00		63,12	62,27	0,85	68,06	46,07	21,99	6,20	4,30																1,43	
16.04.2026	24,00		63,81	62,96	0,85	68,00	46,53	21,47	6,20	4,30																1,41	
17.04.2026	24,00		64,44	63,58	0,86	69,90	47,98	21,92	6,20	4,30																1,45	
18.04.2026	24,00		61,57	60,73	0,84	66,67	45,53	21,14	6,10	4,30																1,34	
19.04.2026	24,00		60,63	59,83	0,80	65,74	44,30	21,44	6,10	4,40																1,34	
20.04.2026	24,00		61,30	60,55	0,75	67,06	45,01	22,05	6,10	4,40																1,39	
21.04.2026	24,00		61,04	60,31	0,73	68,42	46,66	21,76	6,20	4,30																1,36	
22.04.2026	24,00		63,95	63,21	0,74	68,60	46,95	21,65	6,20	4,30																1,42	
Среднее	24,00		61,58	60,74	0,84	68,35	45,81	22,54	6,16	4,35																1,43	
Итого	720,00		1847,52	1822,34	25,18																					42,82	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.03.2026	25961,3	24544,00						772,79	11203,90
23.04.2026	27805,7	26363,30						815,52	11923,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **3,58 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **44,25 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

24 час **1,43 Гкал**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТВЕЧЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет: **Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed**

Идентификатор: **2e92e536-a97c-436b-9903-37fb94c3da0b**

27.04.26 14:54 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

27.04.26 16:31 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD