

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 95, корп. 1, лит. Ю**  
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 95, корп. 1, лит. Ю**  
 Обслуживающая организация:

Договор: **34971.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **112501**

Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>25.08.2029</b>	Режим (схема):	<b>ОП: СП-0; МП: СП-7;</b>
Вычислитель: <b>СПТ 943.2 № 14915</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,1	45	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,4616</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,1958</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0,089</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>138,48</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>35,6</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026**

Дата	Ти час	НС	Учет (ТБ-1)							Контроль ГВС (ТБ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
23.03.2026	24,00	*	171,27	149,35	21,92	70,34	42,74	27,60	4,90	3,90	18,13		18,13	18,54		18,54		70,75			4,40		5,67
24.03.2026	24,00	*	170,58	147,46	23,12	69,72	42,47	27,25	4,90	3,90	19,34		19,34	19,77		19,77		70,11			4,40		5,63
25.03.2026	24,00	*	170,07	148,79	21,28	69,71	42,68	27,03	4,90	3,90	17,51		17,51	17,91		17,91		70,24			4,40		5,51
26.03.2026	24,00	*	171,86	150,36	21,50	68,34	42,65	25,69	4,90	3,90	17,70		17,70	18,08		18,08		68,65			4,40		5,33
27.03.2026	24,00	*	171,15	149,00	22,15	67,55	42,27	25,28	4,90	3,90	18,36		18,36	18,76		18,76		68,17			4,40		5,26
28.03.2026	24,00	*	168,93	148,01	20,92	68,61	42,44	26,17	4,90	3,90	17,13		17,13	17,50		17,50		69,02			4,40		5,31
29.03.2026	24,00	*	175,78	149,64	26,14	69,10	42,75	26,35	4,90	3,90	22,28		22,28	22,78		22,78		69,47			4,40		5,75
30.03.2026	24,00	*	172,80	150,01	22,79	69,29	43,07	26,22	4,90	3,90	18,96		18,96	19,38		19,38		69,44			4,40		5,52
31.03.2026	24,00	*	172,49	150,26	22,23	68,87	42,94	25,93	4,90	3,90	18,44		18,44	18,85		18,85		69,14			4,40		5,43
01.04.2026	24,00	*	172,36	149,03	23,33	68,81	42,72	26,09	4,90	3,90	19,52		19,52	19,95		19,95		69,11			4,40		5,50
02.04.2026	24,00	*	173,25	148,02	25,23	68,95	42,39	26,56	4,90	3,90	21,41		21,41	21,88		21,88		69,40			4,40		5,68
03.04.2026	24,00	*	172,21	148,68	23,53	68,87	42,20	26,67	4,90	3,90	19,70		19,70	20,13		20,13		69,19			4,40		5,59
04.04.2026	24,00	*	171,91	149,08	22,83	69,19	42,23	26,96	4,90	3,90	18,92		18,92	19,34		19,34		69,48			4,40		5,60
05.04.2026	24,00	*	172,73	147,90	24,83	69,31	42,21	27,10	4,90	3,90	20,84		20,84	21,30		21,30		69,51			4,40		5,73
06.04.2026	24,00	*	177,48	153,96	23,52	69,18	42,60	26,58	4,90	3,90	19,37		19,37	19,80		19,80		69,44			4,40		5,72
07.04.2026	24,00	*	172,32	149,23	23,09	68,90	41,92	26,98	4,90	3,90	19,04		19,04	19,46		19,46		69,64			4,40		5,62
08.04.2026	24,00	*	165,72	143,91	21,81	68,53	40,76	27,77	4,90	3,90	17,96		17,96	18,35		18,35		69,00			4,40		5,49
09.04.2026	24,00	*	169,11	144,60	24,51	69,24	40,89	28,35	4,90	3,90	20,54		20,54	21,00		21,00		69,80			4,40		5,80
10.04.2026	24,00	*	171,40	147,22	24,18	69,30	41,48	27,82	4,90	3,90	20,12		20,12	20,56		20,56		69,59			4,40		5,77
11.04.2026	24,00	*	161,29	138,18	23,11	69,18	41,88	27,30	4,90	3,90	19,27		19,27	19,70		19,70		69,52			4,40		5,37
12.04.2026	24,00	*	173,14	148,67	24,47	69,31	42,43	26,88	4,90	3,90	20,26		20,26	20,71		20,71		69,48			4,40		5,69
13.04.2026	24,00	*	173,80	151,06	22,74	69,32	42,93	26,39	4,90	3,90	18,47		18,47	18,88		18,88		69,87			4,40		5,57
14.04.2026	24,00	*	175,45	150,64	24,81	67,30	42,26	25,04	4,90	3,90	20,60		20,60	21,04		21,04		67,73			4,40		5,44
15.04.2026	24,00	*	174,12	152,02	22,10	68,41	43,08	25,33	4,90	3,90	17,92		17,92	18,31		18,31		68,36			4,40		5,37
16.04.2026	24,00	*	176,21	153,26	22,95	68,67	43,37	25,30	4,90	3,90	18,70		18,70	19,12		19,12		69,40			4,40		5,46
17.04.2026	24,00	*	176,52	155,04	21,48	70,38	44,32	26,06	4,90	3,90	17,16		17,16	17,55		17,55		70,49			4,40		5,56
18.04.2026	24,00	*	171,59	147,93	23,66	66,83	41,89	24,94	4,90	3,90	19,61		19,61	20,00		20,00		66,23			4,40		5,27
19.04.2026	24,00	*	171,44	145,38	26,06	66,31	40,65	25,66	4,90	3,90	22,02		22,02	22,47		22,47		66,89			4,40		5,46
20.04.2026	24,00	*	172,17	148,00	24,17	67,68	41,29	26,39	4,90	3,90	20,07		20,07	20,50		20,50		68,51			4,40		5,54
21.04.2026	24,00	*	176,92	154,29	22,63	68,82	42,92	25,90	4,90	3,90	18,34		18,34	18,75		18,75		69,17			4,40		5,56
22.04.2026	24,00	*	176,25	154,30	21,95	68,94	43,28	25,66	4,90	3,90	17,70		17,70	18,09		18,09		69,16			4,40		5,47
<b>Среднее</b>	24,00		172,33	149,14	23,19	68,81	42,38	26,43	4,90	3,90	19,21		19,21	19,63		19,63		69,16			4,40		5,54
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>5342,32</b>	<b>4623,28</b>	<b>719,04</b>						<b>595,39</b>			<b>595,39</b>		<b>608,46</b>							<b>171,67</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	25504,5	21904,90	3025,17		3107,29			1274,51	3993,60
23.04.2026	31022,5	26677,20	3643,38		3739,14			1494,90	4761,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **3,58 °C**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **169,1** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **608,46** м.куб.

0 час  
 Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed  
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор ЭЦО ООО Энергия (от Абонента)  
 Идентификатор: 2e92e536-a97c-436b-9903-37fb94c3da0b

**27.04.26 14:54 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7  
**27.04.26 16:32 (MSK)** Сертификат 024177D00085B388B64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации