Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент:	**Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 95, корп. 3, лит. Э**	Договор: **40064.046.6**	Телефон:	Узел учета:	**Общий**
Адрес:	**Бабушкина ул, д. 95, корп. 3, лит. Э**	Строит.адрес:		Код УУТЭ:	**142099**
Обслуживающая организация:		Телефон:			
Источник:	**ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**	Схема подключения:	**2-х трубная схема**	график:	**150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **21.08.2029** Режим (схема): **ОП: СИ-3 ТЗ-0 ФТ-1; МП: СИ-3 ТЗ-0 ФТ-1;**

Вычислитель:	**ВКТ-7.04 № 206901**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-3	0,12	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-3	0,12	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)		ПРЭМ	0,027	12	КТСП-Н	
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,205**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1122**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,051**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**61,5**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**20,4**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти	НС	Учет (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.03.2026	24,00		237,06	232,25	4,81	71,55	61,67	9,88	6,80	4,90	180,80	175,29	5,51	185,05	179,10	5,95		71,49	68,33	5,80	4,90	2,65
24.03.2026	24,00		235,59	230,25	5,34	70,83	61,11	9,72	6,80	4,90	179,90	173,76	6,14	184,02	177,47	6,55		70,76	67,65	5,80	4,90	2,62
25.03.2026	24,00		237,27	232,15	5,12	70,87	61,25	9,62	6,80	4,90	181,24	175,17	6,07	185,38	178,87	6,51		70,81	67,73	5,80	4,90	2,61
26.03.2026	24,00		238,41	234,19	4,22	69,43	60,32	9,11	6,80	4,90	181,86	176,66	5,20	185,86	180,28	5,58		69,37	66,46	5,80	4,90	2,43
27.03.2026	24,00		236,25	231,50	4,75	68,75	59,62	9,13	6,80	4,90	180,27	174,58	5,69	184,17	178,09	6,08		68,69	65,78	5,80	4,90	2,45
28.03.2026	24,00		235,15	230,36	4,79	69,85	60,42	9,43	6,80	4,90	179,31	173,60	5,71	183,33	177,22	6,11		69,78	66,78	5,80	4,90	2,51
29.03.2026	24,00		237,92	232,04	5,88	70,33	60,85	9,48	6,80	4,90	181,59	174,71	6,88	185,73	178,39	7,34		70,27	67,28	5,80	4,90	2,62
30.03.2026	24,00		237,66	233,30	4,36	70,49	61,08	9,41	6,80	4,90	181,27	175,95	5,32	185,37	179,62	5,75		70,43	67,44	5,80	4,90	2,51
31.03.2026	24,00		237,91	233,80	4,11	70,14	60,87	9,27	6,80	4,90	181,43	176,22	5,21	185,50	179,90	5,60		70,08	67,14	5,80	4,90	2,46
01.04.2026	24,00		235,55	231,10	4,45	70,03	60,68	9,35	6,80	4,90	179,65	174,12	5,53	183,68	177,74	5,94		69,97	67,00	5,80	4,90	2,48
02.04.2026	24,00		234,25	230,13	4,12	70,26	60,73	9,53	6,80	4,90	178,61	173,47	5,14	182,62	177,09	5,53		70,19	67,17	5,80	4,90	2,49
03.04.2026	24,00		235,63	230,97	4,66	70,41	60,81	9,60	6,80	4,90	179,75	174,03	5,72	183,81	177,68	6,13		70,34	67,31	5,80	4,90	2,55
04.04.2026	24,00		236,78	230,99	5,79	70,65	60,99	9,66	6,80	4,90	180,76	173,92	6,84	184,89	177,59	7,30		70,59	67,52	5,80	4,90	2,65
05.04.2026	24,00		235,51	228,98	6,53	70,57	60,93	9,64	6,80	4,90	179,93	172,30	7,63	184,02	175,93	8,09		70,51	67,47	5,80	4,90	2,68
06.04.2026	24,00		244,43	239,67	4,76	70,46	61,05	9,41	6,80	4,90	186,40	180,59	5,81	190,62	184,40	6,22		70,40	67,46	5,80	4,90	2,60
07.04.2026	24,00		236,33	232,29	4,04	70,27	60,67	9,60	6,80	4,90	180,17	175,06	5,11	184,23	178,71	5,52		70,21	67,16	5,80	4,90	2,52
08.04.2026	24,00		228,05	223,37	4,68	69,94	60,02	9,92	6,80	4,90	173,86	168,24	5,62	177,73	171,72	6,01		69,88	66,68	5,80	4,90	2,55
09.04.2026	24,00		230,48	224,26	6,22	70,67	60,66	10,01	6,80	4,90	176,01	168,73	7,28	180,02	172,29	7,73		70,62	67,40	5,80	4,90	2,69
10.04.2026	24,00		233,87	229,60	4,27	70,68	60,95	9,73	6,80	4,90	178,20	173,00	5,20	182,28	176,67	5,61		70,63	67,54	5,80	4,90	2,55
11.04.2026	24,00	*	222,08	215,39	6,69	70,55	60,94	9,61	6,80	4,90	165,76	158,14	7,62	169,54	165,28	4,26		70,49	67,48	5,80	4,90	2,55
12.04.2026	24,00		238,01	232,11	5,90	70,61	61,16	9,45	6,80	4,90	181,57	174,69	6,88	185,71	178,41	7,30		70,55	67,61	5,80	4,90	2,62
13.04.2026	24,00		240,56	236,00	4,56	70,67	61,40	9,27	6,80	4,90	183,35	177,84	5,51	187,53	181,59	5,94		70,60	67,71	5,80	4,90	2,52
14.04.2026	24,00		240,24	235,13	5,11	68,62	59,74	8,88	6,80	4,90	183,12	177,13	5,99	187,08	180,70	6,38		68,56	65,77	5,80	4,90	2,45
15.04.2026	24,00		242,19	237,05	5,14	69,60	60,68	8,92	6,80	4,90	184,81	178,65	6,16	188,90	182,32	6,58		69,54	66,74	5,80	4,90	2,48
16.04.2026	24,00	*	231,03	226,30	4,73	69,90	60,98	8,92	6,80	4,90	170,49	164,96	5,53	174,28	174,05	0,23		69,74	66,93	5,80	4,90	2,36
17.04.2026	24,00	*	246,33	241,41	4,92	71,67	62,46	9,21	6,80	4,90	180,07	174,32	5,75	184,31	185,80	-1,49		71,57	68,69	5,80	4,90	2,58
18.04.2026	24,00		236,29	229,54	6,75	67,92	59,02	8,90	6,80	4,90	180,35	172,79	7,56	184,19	176,19	8,00		67,85	65,09	5,80	4,90	2,51
19.04.2026	24,00		232,72	226,28	6,44	67,62	58,42	9,20	6,80	4,90	177,57	170,31	7,26	181,30	173,60	7,70		67,56	64,65	5,80	4,90	2,52
20.04.2026	24,00		236,17	230,91	5,26	69,09	59,71	9,38	6,80	4,90	179,98	173,95	6,03	183,94	177,45	6,49		69,03	66,03	5,80	4,90	2,54
21.04.2026	24,00		245,24	240,43	4,81	70,07	60,97	9,10	6,80	4,90	186,83	181,15	5,68	191,04	184,94	6,10		70,01	67,19	5,80	4,90	2,53
22.04.2026	24,00		244,75	240,39	4,36	70,28	61,24	9,04	6,80	4,90	186,39	181,15	5,24	190,61	184,96	5,65		70,22	67,43	5,80	4,90	2,49
Среднее	24,00		236,76	231,68	5,08	70,09	60,69	9,40	6,80	4,90	180,04	174,02	6,03	184,09	178,20	5,89		70,02	67,05	5,80	4,90	2,54
Итого	**744,00**		**7339,71**	**7182,14**	**157,57**						**5581,30**	**5394,48**	**186,82**	**5706,74**	**5524,05**	**182,69**						**78,77**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	23481,1	23007,10	17158,60	16630,80	17676,90	17113,00		471,68	2627,00
23.04.2026	31058,5	30419,90	22921,40	22199,20	23569,30	22814,80		583,51	3395,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **3,58** °C **0,56** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **78,21** Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **182,69** м.куб.

Отрегулировать температуру на линии ГВС.

(Ответственный за учет тепловой энергии от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 2e92e536-a97c-436b-9903-37fb94c3da0b

_____ /_____/

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **27.04.26** 14:54 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.04.26** 16:31 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

_____ /_____/