

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026  
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

|   |                        |                                 |           |                                 |          |                           |  |                 |  |
|---|------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|---------------------------|--|-----------------|--|
| Установленные приборы:                  |                        | Вычислитель: ВКТ-7 №207735      |           | Режим (схема):                  |          | Приборы УУТЭ поверены до: |  | Тхв, гр.С= 3.58 |  |
| Подающ.тр.(M1): № 519379                | Расходомер: ПРЭМ 40 B1 | Gmin= 0,1                       | Gmax= 45  | Термопреобр.: КТСП-Н            | № 51064Г | Преобр.давления: №        |  |                 |  |
| Обратн.тр.(M2): № 515627                | Расходомер: ПРЭМ 40 B1 | Gmin= 0,1                       | Gmax= 45  | Термопреобр.: КТСП-Н            | № 51064Х | Преобр.давления: №        |  |                 |  |
| Тр. ГВС(M3): № 517016                   | Расходомер: ПРЭМ 32 С1 | Gmin= 0,12                      | Gmax= 30  | Термопреобр.: ТСП-Н             | № 4444   | Преобр.давления: №        |  |                 |  |
| Тр.цирк.ГВС(M4): №                      | Расходомер:            | Gmin=                           | Gmax=     | Термопреобр.:                   | №        | Преобр.давления: №        |  |                 |  |
| Тр.подпитки(V5):                        | Расходомер:            | Gmin=                           | Gmax=     | Термопреобр.:                   |          | Преобр.давления: №        |  |                 |  |
| Расчетный алгоритм:                     |                        | зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) |           | лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) |          |                           |  |                 |  |
| Договорные нагрузки, Гкал/час:          |                        | Qот=                            | Qвент.=   | Qтех.пот.=                      | Qгвс=    |                           |  |                 |  |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: |                        | Qтех.гвс.ср=                    | Qвент.ср= | Qгвс.ср=                        |          |                           |  |                 |  |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:    |                        | Гот=                            | Гвент.=   | Гтех.пот.=                      | Ггвс=    |                           |  |                 |  |

| Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026 |                 |    |         |         |        |       |       |       |      |      |                     |    |         |         |    |           |       |       |    |     |       | Общее<br>теплотопт-е |
|--|-----------------|----|---------|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|---------------------|----|---------|---------|----|-----------|-------|-------|----|-----|-------|----------------------|
| Дата   | Учет ГВС (ТВ-1) |    |         |         |        |       |       |       |      |      | Контроль ГВС (ТВ-2) |    |         |         |    |           |       |       |    |     | Qобщ. |                      |
|  | Ти              | НС | M1      | M2      | dM     | T1    | T2    | dT    | P1   | P2   | M3                  | M4 | dM      | V3      | V4 | dV(излив) | Vподп | T3    | T4 | P3  |       |                      |
| ч  |                 | т  | т       | т       | °C     | °C    | °C    | МПа   | МПа  | т    | т                   | т  | т       | т       | т  | т         | т     | °C    | °C | МПа | МПа   | Гкал                 |
| 23.03.26   | 24,00           | -  | 145,25  | 134,99  | 10,26  | 72,12 | 47,71 | 24,41 | 0,69 | 0,49 | 88,44               | -  | 88,44   | 90,53   | -  | 90,53     | -     | 72,05 | -  | -   | -     | 4,04                 |
| 24.03.26   | 24,00           | -  | 144,03  | 134,69  | 9,34   | 71,23 | 47,42 | 23,81 | 0,69 | 0,49 | 87,42               | -  | 87,42   | 89,44   | -  | 89,44     | -     | 71,16 | -  | -   | -     | 3,88                 |
| 25.03.26   | 24,00           | -  | 144,67  | 135,36  | 9,31   | 71,29 | 47,92 | 23,37 | 0,69 | 0,49 | 87,77               | -  | 87,77   | 89,83   | -  | 89,83     | -     | 71,22 | -  | -   | -     | 3,83                 |
| 26.03.26   | 24,00           | -  | 146,25  | 135,93  | 10,32  | 69,78 | 47,48 | 22,30 | 0,69 | 0,49 | 89,15               | -  | 89,15   | 91,14   | -  | 91,14     | -     | 69,71 | -  | -   | -     | 3,75                 |
| 27.03.26   | 24,00           | -  | 146,37  | 134,37  | 12,00  | 69,25 | 46,85 | 22,40 | 0,69 | 0,49 | 89,84               | -  | 89,84   | 91,81   | -  | 91,81     | -     | 69,20 | -  | -   | -     | 3,84                 |
| 28.03.26   | 24,00           | -  | 144,47  | 134,85  | 9,62   | 70,26 | 47,11 | 23,15 | 0,69 | 0,49 | 87,85               | -  | 87,85   | 89,82   | -  | 89,82     | -     | 70,19 | -  | -   | -     | 3,80                 |
| 29.03.26   | 24,00           | -  | 147,39  | 135,08  | 12,31  | 70,79 | 47,38 | 23,41 | 0,69 | 0,49 | 90,46               | -  | 90,46   | 92,52   | -  | 92,52     | -     | 70,71 | -  | -   | -     | 4,04                 |
| 30.03.26   | 24,00           | -  | 144,84  | 135,52  | 9,32   | 70,82 | 47,65 | 23,17 | 0,69 | 0,49 | 87,79               | -  | 87,79   | 89,81   | -  | 89,81     | -     | 70,73 | -  | -   | -     | 3,80                 |
| 31.03.26   | 24,00           | -  | 146,61  | 136,11  | 10,50  | 70,50 | 47,65 | 22,85 | 0,69 | 0,49 | 89,19               | -  | 89,19   | 91,25   | -  | 91,25     | -     | 70,44 | -  | -   | -     | 3,85                 |
| 01.04.26   | 24,00           | -  | 145,06  | 135,58  | 9,48   | 70,38 | 47,26 | 23,12 | 0,69 | 0,49 | 87,89               | -  | 87,89   | 89,87   | -  | 89,87     | -     | 70,31 | -  | -   | -     | 3,80                 |
| 02.04.26   | 24,00           | -  | 144,86  | 134,44  | 10,42  | 70,64 | 47,05 | 23,59 | 0,69 | 0,49 | 88,10               | -  | 88,10   | 90,11   | -  | 90,11     | -     | 70,56 | -  | -   | -     | 3,91                 |
| 03.04.26   | 24,00           | -  | 66,94   | 68,40   | -1,46  | 68,70 | 44,58 | 24,12 | 0,69 | 0,49 | 43,87               | -  | 43,87   | 44,75   | -  | 44,75     | -     | 66,58 | -  | -   | -     | 1,56                 |
| 04.04.26   | 24,00           | -  | 148,65  | 137,39  | 11,26  | 70,95 | 47,06 | 23,89 | 0,69 | 0,49 | 89,72               | -  | 89,72   | 91,81   | -  | 91,81     | -     | 70,86 | -  | -   | -     | 4,08                 |
| 05.04.26   | 24,00           | -  | 151,02  | 136,92  | 14,10  | 70,80 | 47,16 | 23,64 | 0,69 | 0,49 | 92,30               | -  | 92,30   | 94,41   | -  | 94,41     | -     | 70,72 | -  | -   | -     | 4,24                 |
| 06.04.26   | 24,00           | -  | 151,85  | 138,83  | 13,02  | 70,70 | 47,22 | 23,48 | 0,69 | 0,49 | 92,50               | -  | 92,50   | 94,59   | -  | 94,59     | -     | 70,62 | -  | -   | -     | 4,18                 |
| 07.04.26   | 24,00           | -  | 148,11  | 136,18  | 11,93  | 70,62 | 46,81 | 23,81 | 0,69 | 0,49 | 90,31               | -  | 90,31   | 92,38   | -  | 92,38     | -     | 70,57 | -  | -   | -     | 4,09                 |
| 08.04.26   | 24,00           | -  | 143,13  | 132,20  | 10,93  | 70,22 | 45,83 | 24,39 | 0,69 | 0,49 | 87,44               | -  | 87,44   | 89,38   | -  | 89,38     | -     | 70,16 | -  | -   | -     | 4,00                 |
| 09.04.26   | 24,00           | -  | 143,30  | 134,19  | 9,11   | 70,97 | 46,38 | 24,59 | 0,69 | 0,49 | 87,33               | -  | 87,33   | 89,33   | -  | 89,33     | -     | 70,90 | -  | -   | -     | 3,95                 |
| 10.04.26   | 24,00           | -  | 146,81  | 136,56  | 10,25  | 70,89 | 46,89 | 24,00 | 0,69 | 0,49 | 89,62               | -  | 89,62   | 91,66   | -  | 91,66     | -     | 70,81 | -  | -   | -     | 4,01                 |
| 11.04.26   | 24,00           | -  | 147,75  | 137,50  | 10,25  | 70,71 | 47,16 | 23,55 | 0,69 | 0,49 | 89,99               | -  | 89,99   | 92,06   | -  | 92,06     | -     | 70,63 | -  | -   | -     | 3,96                 |
| 12.04.26   | 24,00           | -  | 148,35  | 138,19  | 10,16  | 70,71 | 47,52 | 23,19 | 0,69 | 0,49 | 90,39               | -  | 90,39   | 92,47   | -  | 92,47     | -     | 70,63 | -  | -   | -     | 3,93                 |
| 13.04.26   | 24,00           | -  | 149,65  | 141,06  | 8,59   | 70,83 | 48,08 | 22,75 | 0,69 | 0,49 | 90,87               | -  | 90,87   | 92,95   | -  | 92,95     | -     | 70,77 | -  | -   | -     | 3,82                 |
| 14.04.26   | 24,00           | -  | 148,23  | 140,62  | 7,61   | 68,92 | 47,18 | 21,74 | 0,69 | 0,49 | 89,56               | -  | 89,56   | 91,51   | -  | 91,51     | -     | 68,88 | -  | -   | -     | 3,59                 |
| 15.04.26   | 24,00           | -  | 149,53  | 139,70  | 9,83   | 69,66 | 47,80 | 21,86 | 0,69 | 0,49 | 90,95               | -  | 90,95   | 92,97   | -  | 92,97     | -     | 69,57 | -  | -   | -     | 3,74                 |
| 16.04.26   | 24,00           | -  | 148,04  | 139,66  | 8,38   | 70,50 | 48,43 | 22,07 | 0,69 | 0,49 | 89,82               | -  | 89,82   | 91,87   | -  | 91,87     | -     | 70,45 | -  | -   | -     | 3,67                 |
| 17.04.26   | 24,00           | -  | 148,60  | 141,11  | 7,49   | 71,86 | 49,27 | 22,59 | 0,69 | 0,49 | 89,63               | -  | 89,63   | 91,76   | -  | 91,76     | -     | 71,77 | -  | -   | -     | 3,73                 |
| 18.04.26   | 24,00           | -  | 145,13  | 134,91  | 10,22  | 67,89 | 46,04 | 21,85 | 0,69 | 0,49 | 87,71               | -  | 87,71   | 89,60   | -  | 89,60     | -     | 67,78 | -  | -   | -     | 3,64                 |
| 19.04.26   | 24,00           | -  | 144,43  | 132,21  | 12,22  | 67,92 | 45,01 | 22,91 | 0,69 | 0,49 | 88,08               | -  | 88,08   | 89,96   | -  | 89,96     | -     | 67,86 | -  | -   | -     | 3,86                 |
| 20.04.26   | 24,00           | -  | 145,55  | 134,76  | 10,79  | 69,43 | 46,04 | 23,39 | 0,69 | 0,49 | 88,27               | -  | 88,27   | 90,22   | -  | 90,22     | -     | 69,38 | -  | -   | -     | 3,90                 |
| 21.04.26   | 24,00           | -  | 142,76  | 132,89  | 9,87   | 70,24 | 47,54 | 22,70 | 0,69 | 0,49 | 83,02               | -  | 83,02   | 84,87   | -  | 84,87     | -     | 70,17 | -  | -   | -     | 3,71                 |
| 22.04.26   | 24,00           | -  | 134,62  | 124,17  | 10,45  | 70,36 | 47,94 | 22,42 | 0,69 | 0,49 | 73,66               | -  | 73,66   | 75,31   | -  | 75,31     | -     | 70,27 | -  | -   | -     | 3,52                 |
| Среднее  | 24,00           | -  | 143,62  | 133,69  | 9,93   | 70,32 | 47,14 | 23,18 | 0,69 | 0,49 | 87,06               | -  | 87,06   | 89,03   | -  | 89,03     | -     | 70,18 | -  | -   | 0,00  | 3,80                 |
| Итого  | 744,00          | -  | 4452,25 | 4144,37 | 307,88 | -     | -     | -     | -    | -    | 2698,94             | -  | 2698,94 | 2759,99 | -  | 2759,99   | -     | -     | -  | -   | -     | 117,73               |

| Показания счетчиков на момент снятия данных | Дата и время | M1 (т)    | M2 (т)    | M3 (т)    | M4 (т)    | V3 (м3)   | V4 (м3)   | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч)   |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|----------|
|   |              | 22.03.26  | 26336,710 | 24540,260 | 16058,280 |           | 16505,340 |               | -           | 1258,576 |
|   | 22.04.26     | 30788,960 | 28684,630 | 18757,220 |           | 19265,330 |           | -             | 1448,197    | 5338,000 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_ °C  
 Корректировка на температуру холодной воды: 3,58 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,10 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 314,16 м3  
 Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: e4915763-81a1-4b39-aded-484c44c17c72

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **27.04.26 14:57 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed  
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.04.26 16:31 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР