

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026  
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 72  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 72

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207206		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 29.07.2021 0:00:00		Тхв, гр.С= 3.58	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qтех.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026																						Общее теплоснабжение
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.26	24,00	-	171,41	155,74	15,67	72,43	49,40	23,03	0,69	0,49	69,12	-	69,12	70,77	-	70,77	-	72,34	-	-	-	4,72
24.03.26	24,00	-	169,71	155,47	14,24	71,52	48,94	22,58	0,69	0,49	67,59	-	67,59	69,18	-	69,18	-	71,42	-	-	-	4,54
25.03.26	24,00	-	171,27	156,14	15,13	71,58	49,24	22,34	0,69	0,49	68,77	-	68,77	70,38	-	70,38	-	71,50	-	-	-	4,58
26.03.26	24,00	-	167,20	151,07	16,13	70,10	48,63	21,47	0,69	0,49	70,09	-	70,09	71,68	-	71,68	-	69,99	-	-	-	4,38
27.03.26	24,00	-	148,88	131,70	17,18	69,55	47,09	22,46	0,69	0,49	68,64	-	68,64	70,16	-	70,16	-	69,48	-	-	-	4,15
28.03.26	24,00	-	149,82	133,56	16,26	70,57	47,80	22,77	0,69	0,49	69,69	-	69,69	71,29	-	71,29	-	70,50	-	-	-	4,19
29.03.26	24,00	-	152,19	135,08	17,11	71,12	48,31	22,81	0,69	0,49	71,36	-	71,36	73,00	-	73,00	-	71,03	-	-	-	4,30
30.03.26	24,00	-	151,14	135,20	15,94	71,16	48,52	22,64	0,69	0,49	70,35	-	70,35	71,97	-	71,97	-	71,06	-	-	-	4,20
31.03.26	24,00	-	149,42	136,00	13,42	70,83	48,46	22,37	0,69	0,49	68,25	-	68,25	69,83	-	69,83	-	70,74	-	-	-	4,00
01.04.26	24,00	-	151,22	135,10	16,12	70,72	48,05	22,67	0,69	0,49	70,29	-	70,29	71,88	-	71,88	-	70,64	-	-	-	4,21
02.04.26	24,00	-	153,79	138,78	15,01	70,97	48,03	22,94	0,69	0,49	68,53	-	68,53	70,11	-	70,11	-	70,93	-	-	-	4,25
03.04.26	24,00	-	171,54	156,32	15,22	71,15	48,90	22,25	0,69	0,49	68,84	-	68,84	70,43	-	70,43	-	71,06	-	-	-	4,56
04.04.26	24,00	-	171,24	156,51	14,73	71,40	49,19	22,21	0,69	0,49	68,77	-	68,77	70,36	-	70,36	-	71,32	-	-	-	4,53
05.04.26	24,00	-	172,02	155,76	16,26	71,25	49,04	22,21	0,69	0,49	70,10	-	70,10	71,69	-	71,69	-	71,18	-	-	-	4,62
06.04.26	24,00	-	164,87	150,38	14,49	71,13	49,14	21,99	0,69	0,49	68,60	-	68,60	70,19	-	70,19	-	71,08	-	-	-	4,34
07.04.26	24,00	-	169,16	154,43	14,73	71,13	48,64	22,49	0,69	0,49	68,10	-	68,10	69,68	-	69,68	-	71,11	-	-	-	4,53
08.04.26	24,00	-	165,29	149,52	15,77	70,74	47,39	23,35	0,69	0,49	67,20	-	67,20	68,73	-	68,73	-	70,70	-	-	-	4,61
09.04.26	24,00	-	167,42	150,66	16,76	71,49	47,60	23,89	0,69	0,49	68,50	-	68,50	70,10	-	70,10	-	71,43	-	-	-	4,80
10.04.26	24,00	-	168,65	153,63	15,02	71,39	48,47	22,92	0,69	0,49	68,02	-	68,02	69,59	-	69,59	-	71,31	-	-	-	4,60
11.04.26	24,00	-	173,35	155,49	17,86	71,21	48,98	22,23	0,69	0,49	71,57	-	71,57	73,24	-	73,24	-	71,15	-	-	-	4,73
12.04.26	24,00	-	173,72	156,28	17,44	71,21	49,38	21,83	0,69	0,49	71,46	-	71,46	73,12	-	73,12	-	71,14	-	-	-	4,66
13.04.26	24,00	-	172,97	158,15	14,82	71,33	49,89	21,44	0,69	0,49	69,55	-	69,55	71,16	-	71,16	-	71,29	-	-	-	4,45
14.04.26	24,00	-	172,72	157,91	14,81	69,40	48,90	20,50	0,69	0,49	69,49	-	69,49	71,01	-	71,01	-	69,40	-	-	-	4,27
15.04.26	24,00	-	174,03	158,60	15,43	70,08	49,66	20,42	0,69	0,49	70,41	-	70,41	71,96	-	71,96	-	70,01	-	-	-	4,33
16.04.26	24,00	-	161,50	148,03	13,47	70,81	49,61	21,20	0,69	0,49	69,01	-	69,01	70,60	-	70,60	-	70,91	-	-	-	4,10
17.04.26	24,00	-	153,21	139,05	14,16	72,26	49,66	22,60	0,69	0,49	69,99	-	69,99	71,68	-	71,68	-	72,20	-	-	-	4,17
18.04.26	24,00	-	149,70	134,64	15,06	68,27	46,68	21,59	0,69	0,49	69,45	-	69,45	70,93	-	70,93	-	68,16	-	-	-	3,94
19.04.26	24,00	-	149,44	133,01	16,43	68,35	45,81	22,54	0,69	0,49	70,22	-	70,22	71,72	-	71,72	-	68,31	-	-	-	4,12
20.04.26	24,00	-	146,10	131,56	14,54	69,84	46,43	23,41	0,69	0,49	65,91	-	65,91	67,36	-	67,36	-	69,77	-	-	-	4,10
21.04.26	24,00	-	148,97	135,11	13,86	70,69	47,79	22,90	0,69	0,49	66,50	-	66,50	68,02	-	68,02	-	70,64	-	-	-	4,08
22.04.26	24,00	-	149,44	135,91	13,53	70,85	48,12	22,73	0,69	0,49	66,87	-	66,87	68,41	-	68,41	-	70,75	-	-	-	4,05
Среднее	24,00	-	161,66	146,28	15,37	70,79	48,44	22,35	0,69	0,49	69,07	-	69,07	70,65	-	70,65	-	70,73	-	-	0,00	4,36
Итого	744,00	-	5011,39	4534,79	476,60	-	-	-	-	-	2141,24	-	2141,24	2190,23	-	2190,23	-	-	-	-	-	135,10

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.26	17224,570	15689,500	6857,010		7074,680		-	577,312	2508,000
	22.04.26	22235,960	20224,290	8998,250		9264,910		-	728,798	3251,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 3,58 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 133,39 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 486,33 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 2e92e536-a97c-436b-9903-37f94c3da0b

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.04.26 14:54 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.04.26 16:31 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD