

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 10026.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубая. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №205779		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Часовые и суточн. архивы в файлах:	
Подающ.тр.(M1): № 505625	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17697Г	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 3.58	№	
Обратн.тр.(M2): № 526973	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17697Х	Преобр.давления:		№	
Тр. ГВС(M3): № 494939	Расходомер: ПРЭМ 20 В1	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4407	Преобр.давления:		№	
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:		№	
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		№	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0.23	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0.0858				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026																						Общее
Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч	т	т	т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.26	24,00	-	95,81	87,03	8,78	72,52	48,37	24,15	0,69	0,49	8,40	-	8,40	8,61	-	8,61	-	72,18	-	-	-	2,74
24.03.26	24,00	-	95,31	86,76	8,55	71,67	47,97	23,70	0,69	0,49	8,18	-	8,18	8,35	-	8,35	-	71,29	-	-	-	2,67
25.03.26	24,00	-	95,99	87,25	8,74	71,72	48,48	23,24	0,69	0,49	8,32	-	8,32	8,53	-	8,53	-	71,45	-	-	-	2,66
26.03.26	24,00	-	96,37	87,69	8,68	70,21	48,15	22,06	0,69	0,49	8,34	-	8,34	8,54	-	8,54	-	69,79	-	-	-	2,55
27.03.26	24,00	-	94,77	86,77	8,00	69,57	47,47	22,10	0,69	0,49	7,68	-	7,68	7,84	-	7,84	-	69,36	-	-	-	2,47
28.03.26	24,00	-	96,29	86,02	10,27	70,65	47,70	22,95	0,69	0,49	9,89	-	9,89	10,11	-	10,11	-	70,40	-	-	-	2,70
29.03.26	24,00	-	96,38	86,83	9,55	71,14	47,96	23,18	0,69	0,49	9,20	-	9,20	9,40	-	9,40	-	70,80	-	-	-	2,69
30.03.26	24,00	-	95,87	86,69	9,18	71,22	48,00	23,22	0,69	0,49	8,69	-	8,69	8,89	-	8,89	-	70,49	-	-	-	2,67
31.03.26	24,00	-	95,98	86,97	9,01	70,87	48,05	22,82	0,69	0,49	8,53	-	8,53	8,73	-	8,73	-	70,43	-	-	-	2,63
01.04.26	24,00	-	95,73	86,19	9,54	70,77	47,66	23,11	0,69	0,49	9,11	-	9,11	9,32	-	9,32	-	70,33	-	-	-	2,67
02.04.26	24,00	-	95,02	85,85	9,17	71,02	47,59	23,43	0,69	0,49	8,69	-	8,69	8,91	-	8,91	-	70,48	-	-	-	2,67
03.04.26	24,00	-	95,03	86,30	8,73	71,14	47,67	23,47	0,69	0,49	8,20	-	8,20	8,40	-	8,40	-	70,54	-	-	-	2,65
04.04.26	24,00	-	96,17	86,37	9,80	71,41	47,89	23,52	0,69	0,49	9,30	-	9,30	9,51	-	9,51	-	71,04	-	-	-	2,73
05.04.26	24,00	-	96,15	85,98	10,17	71,30	47,81	23,49	0,69	0,49	9,66	-	9,66	9,87	-	9,87	-	70,89	-	-	-	2,75
06.04.26	24,00	-	96,76	87,54	9,22	71,21	48,08	23,13	0,69	0,49	8,67	-	8,67	8,89	-	8,89	-	70,77	-	-	-	2,68
07.04.26	24,00	-	95,31	85,31	10,00	71,10	47,32	23,78	0,69	0,49	9,43	-	9,43	9,66	-	9,66	-	71,10	-	-	-	2,74
08.04.26	24,00	-	92,41	82,90	9,51	70,73	45,81	24,92	0,69	0,49	9,01	-	9,01	9,20	-	9,20	-	70,59	-	-	-	2,74
09.04.26	24,00	-	93,51	83,72	9,79	71,44	46,21	25,23	0,69	0,49	9,27	-	9,27	9,49	-	9,49	-	71,08	-	-	-	2,82
10.04.26	24,00	-	94,61	85,18	9,43	71,37	46,98	24,39	0,69	0,49	8,81	-	8,81	9,02	-	9,02	-	70,82	-	-	-	2,75
11.04.26	24,00	-	95,92	86,22	9,70	71,18	47,32	23,86	0,69	0,49	9,05	-	9,05	9,28	-	9,28	-	70,87	-	-	-	2,75
12.04.26	24,00	-	95,75	86,80	8,95	71,20	47,87	23,33	0,69	0,49	8,33	-	8,33	8,54	-	8,54	-	70,61	-	-	-	2,66
13.04.26	24,00	-	97,23	87,74	9,49	71,32	48,59	22,73	0,69	0,49	8,87	-	8,87	9,08	-	9,08	-	71,03	-	-	-	2,67
14.04.26	24,00	-	96,00	87,36	8,64	69,33	47,45	21,88	0,69	0,49	8,13	-	8,13	8,31	-	8,31	-	69,48	-	-	-	2,51
15.04.26	24,00	-	96,52	87,97	8,55	70,15	48,28	21,87	0,69	0,49	7,93	-	7,93	8,11	-	8,11	-	69,46	-	-	-	2,52
16.04.26	24,00	-	96,86	88,72	8,14	70,80	48,72	22,08	0,69	0,49	7,50	-	7,50	7,67	-	7,67	-	70,68	-	-	-	2,54
17.04.26	24,00	-	97,76	89,59	8,17	72,28	49,52	22,76	0,69	0,49	7,54	-	7,54	7,71	-	7,71	-	71,73	-	-	-	2,63
18.04.26	24,00	-	95,67	86,15	9,52	68,38	46,44	21,94	0,69	0,49	8,87	-	8,87	9,05	-	9,05	-	67,35	-	-	-	2,54
19.04.26	24,00	-	95,65	85,08	10,57	68,29	45,44	22,85	0,69	0,49	10,00	-	10,00	10,21	-	10,21	-	68,26	-	-	-	2,67
20.04.26	24,00	-	95,32	86,21	9,11	69,77	46,39	23,38	0,69	0,49	8,44	-	8,44	8,64	-	8,64	-	69,53	-	-	-	2,65
21.04.26	24,00	-	98,42	89,37	9,05	70,67	48,14	22,53	0,69	0,49	8,28	-	8,28	8,49	-	8,49	-	70,26	-	-	-	2,66
22.04.26	24,00	-	98,00	89,41	8,59	70,87	48,49	22,38	0,69	0,49	7,82	-	7,82	8,01	-	8,01	-	70,17	-	-	-	2,61
Среднее	24,00	-	95,89	86,71	9,18	70,82	47,67	23,14	0,69	0,49	8,65	-	8,65	8,85	-	8,85	-	70,43	-	-	0,00	2,66
Итого	744,00	-	2972,57	2687,97	284,60	-	-	-	-	-	268,14	-	268,14	274,37	-	274,37	-	-	-	-	-	82,40

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.03.26	14162,680	12725,010	1223,070		1258,110		-	97,552
	22.04.26	17135,250	15412,980	1491,210		1532,480		-	116,422	4405,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

3.58
°C

час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
1,02 Гкал
81,38 Гкал
274,37 м3
ООО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: e4915763-81a1-4b39-aded-48c44c17c72
27.04.26 14:57 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
27.04.26 16:30 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD