

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026  
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-1  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 10023.038.1 от 01.11.2008  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-1  
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:  
Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207249		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 3.58	
Подающ.тр.(M1): № 537671	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 21968Г	Преобр.давления: №			
Обратн.тр.(M2): № 527353	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 21968Х	Преобр.давления: №			
Тр. ГВС(M3): № 518870	Расходомер: ПРЭМ 32 С1	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4267	Преобр.давления: №			
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №			
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0.3339		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=0.30292	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026																						Общее теплотопр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.26	24,00	-	241,64	226,37	15,27	71,13	62,08	9,05	0,69	0,49	37,45	-	37,45	38,32	-	38,32	-	70,92	-	-	-	3,15
24.03.26	24,00	-	241,06	225,11	15,95	70,38	61,47	8,91	0,69	0,49	37,53	-	37,53	38,40	-	38,40	-	70,17	-	-	-	3,14
25.03.26	24,00	-	235,56	221,71	13,85	70,40	61,47	8,93	0,69	0,49	35,88	-	35,88	36,67	-	36,67	-	70,19	-	-	-	2,96
26.03.26	24,00	-	225,52	212,25	13,27	69,08	60,54	8,54	0,69	0,49	36,63	-	36,63	37,40	-	37,40	-	68,77	-	-	-	2,74
27.03.26	24,00	-	229,24	215,71	13,53	68,33	59,75	8,58	0,69	0,49	34,96	-	34,96	35,70	-	35,70	-	68,20	-	-	-	2,78
28.03.26	24,00	-	230,36	214,32	16,04	69,38	60,56	8,82	0,69	0,49	36,17	-	36,17	36,99	-	36,99	-	69,16	-	-	-	3,01
29.03.26	24,00	-	234,78	218,51	16,27	69,89	61,04	8,85	0,69	0,49	37,72	-	37,72	38,56	-	38,56	-	69,64	-	-	-	3,08
30.03.26	24,00	-	236,10	222,02	14,08	70,03	61,26	8,77	0,69	0,49	36,70	-	36,70	37,51	-	37,51	-	69,72	-	-	-	2,94
31.03.26	24,00	-	238,75	223,56	15,19	69,67	61,00	8,67	0,69	0,49	36,58	-	36,58	37,39	-	37,39	-	69,45	-	-	-	3,01
01.04.26	24,00	-	238,84	223,66	15,18	69,59	60,98	8,61	0,69	0,49	35,31	-	35,31	36,05	-	36,05	-	69,32	-	-	-	2,99
02.04.26	24,00	-	239,49	222,68	16,81	69,81	61,11	8,70	0,69	0,49	36,80	-	36,80	37,58	-	37,58	-	69,51	-	-	-	3,12
03.04.26	24,00	-	238,96	222,80	16,16	69,95	61,15	8,80	0,69	0,49	36,27	-	36,27	37,07	-	37,07	-	69,65	-	-	-	3,10
04.04.26	24,00	-	239,44	223,51	15,93	70,16	61,31	8,85	0,69	0,49	36,44	-	36,44	37,28	-	37,28	-	69,89	-	-	-	3,11
05.04.26	24,00	-	227,71	212,12	15,59	70,08	61,54	8,54	0,69	0,49	35,20	-	35,20	35,99	-	35,99	-	69,69	-	-	-	2,91
06.04.26	24,00	-	245,58	231,92	13,66	70,07	61,93	8,14	0,69	0,49	34,60	-	34,60	35,36	-	35,36	-	69,78	-	-	-	2,85
07.04.26	24,00	-	232,80	218,88	13,92	69,83	61,48	8,35	0,69	0,49	33,33	-	33,33	34,09	-	34,09	-	69,72	-	-	-	2,81
08.04.26	24,00	-	174,25	162,26	11,99	69,12	54,96	14,16	0,69	0,49	43,40	-	43,40	44,35	-	44,35	-	69,21	-	-	-	3,14
09.04.26	24,00	-	117,33	106,20	11,13	69,77	43,73	26,04	0,69	0,49	56,05	-	56,05	57,28	-	57,28	-	69,51	-	-	-	3,54
10.04.26	24,00	-	118,67	108,21	10,46	69,75	44,44	25,31	0,69	0,49	56,29	-	56,29	57,52	-	57,52	-	69,47	-	-	-	3,47
11.04.26	24,00	-	119,79	109,28	10,51	69,60	44,93	24,67	0,69	0,49	57,02	-	57,02	58,29	-	58,29	-	69,33	-	-	-	3,43
12.04.26	24,00	-	122,09	109,41	12,68	69,68	45,35	24,33	0,69	0,49	59,33	-	59,33	60,67	-	60,67	-	69,38	-	-	-	3,55
13.04.26	24,00	-	120,37	111,29	9,08	69,79	45,85	23,94	0,69	0,49	56,29	-	56,29	57,54	-	57,54	-	69,55	-	-	-	3,30
14.04.26	24,00	-	120,12	111,01	9,11	67,84	44,92	22,92	0,69	0,49	56,27	-	56,27	57,42	-	57,42	-	67,63	-	-	-	3,16
15.04.26	24,00	-	124,69	113,95	10,74	68,60	45,79	22,81	0,69	0,49	58,99	-	58,99	60,27	-	60,27	-	68,31	-	-	-	3,34
16.04.26	24,00	-	126,58	117,80	8,78	68,88	46,41	22,47	0,69	0,49	58,71	-	58,71	59,99	-	59,99	-	68,69	-	-	-	3,26
17.04.26	24,00	-	128,55	118,86	9,69	70,42	47,35	23,07	0,69	0,49	60,12	-	60,12	61,48	-	61,48	-	70,15	-	-	-	3,43
18.04.26	24,00	-	124,88	114,07	10,81	66,80	44,79	22,01	0,69	0,49	59,27	-	59,27	60,48	-	60,48	-	66,46	-	-	-	3,23
19.04.26	24,00	-	124,84	112,09	12,75	66,49	43,79	22,70	0,69	0,49	60,45	-	60,45	61,66	-	61,66	-	66,27	-	-	-	3,39
20.04.26	24,00	-	124,22	114,20	10,02	67,87	44,60	23,27	0,69	0,49	58,52	-	58,52	59,75	-	59,75	-	67,68	-	-	-	3,34
21.04.26	24,00	-	128,42	118,37	10,05	68,86	46,15	22,71	0,69	0,49	60,26	-	60,26	61,56	-	61,56	-	68,60	-	-	-	3,38
22.04.26	24,00	-	127,60	118,58	9,02	69,08	46,29	22,79	0,69	0,49	59,27	-	59,27	60,55	-	60,55	-	68,81	-	-	-	3,33
Среднее	24,00	-	183,17	170,35	12,82	69,37	53,81	15,56	0,69	0,49	46,38	-	46,38	47,39	-	47,39	-	69,12	-	-	0,00	3,16
Итого	744,00	-	5678,23	5280,71	397,52	-	-	-	-	-	1437,81	-	1437,81	1469,17	-	1469,17	-	-	-	-	-	97,98

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.03.26	11515,820	10679,440	5240,610		5400,020		-	431,149
	22.04.26	17194,050	15960,150	6678,420		6869,190		-	530,382	3029,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 3,58 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,42 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 96,56 Гкал  
 405,63 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: e4915763-81a1-4b39-aded-484c44c17c72

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **27.04.26 14:57 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed  
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.04.26 16:30 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР