

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026  
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-2  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 10023.038.1 от 01.11.2008  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-2  
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Телефон:  
Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207125		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 3.58	
Подающ.тр.(М1): № 524601	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 21986Г	Преобр.давления: №			
Обратн.тр.(М2): № 524616	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 21986	Преобр.давления: №			
Тр. ГВС(М3): № 511048	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 3919	Преобр.давления: №			
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №			
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0.2251		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=0.22726	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026																						Общее теплотопт-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.26	24,00	-	199,40	192,08	7,32	70,98	58,56	12,42	0,69	0,49	129,92	-	129,92	132,91	-	132,91	-	70,94	-	-	-	2,91
24.03.26	24,00	-	198,30	192,04	6,26	70,24	57,98	12,26	0,69	0,49	128,94	-	128,94	131,87	-	131,87	-	70,20	-	-	-	2,80
25.03.26	24,00	-	200,12	193,76	6,36	70,27	58,25	12,02	0,69	0,49	130,13	-	130,13	133,09	-	133,09	-	70,23	-	-	-	2,78
26.03.26	24,00	-	193,13	186,57	6,56	68,96	57,49	11,47	0,69	0,49	131,26	-	131,26	134,08	-	134,08	-	68,87	-	-	-	2,60
27.03.26	24,00	-	200,18	193,60	6,58	68,21	56,78	11,43	0,69	0,49	130,15	-	130,15	132,93	-	132,93	-	68,18	-	-	-	2,67
28.03.26	24,00	-	199,15	192,34	6,81	69,26	57,35	11,91	0,69	0,49	129,57	-	129,57	132,40	-	132,40	-	69,21	-	-	-	2,77
29.03.26	24,00	-	200,55	193,34	7,21	69,75	57,68	12,07	0,69	0,49	130,67	-	130,67	133,60	-	133,60	-	69,71	-	-	-	2,84
30.03.26	24,00	-	199,92	193,13	6,79	69,90	57,93	11,97	0,69	0,49	130,25	-	130,25	133,16	-	133,16	-	69,86	-	-	-	2,79
31.03.26	24,00	-	200,09	193,72	6,37	69,55	57,77	11,78	0,69	0,49	130,07	-	130,07	132,96	-	132,96	-	69,51	-	-	-	2,73
01.04.26	24,00	-	197,98	191,53	6,45	69,46	57,57	11,89	0,69	0,49	128,74	-	128,74	131,61	-	131,61	-	69,42	-	-	-	2,73
02.04.26	24,00	-	196,90	190,60	6,30	69,68	57,61	12,07	0,69	0,49	128,11	-	128,11	130,97	-	130,97	-	69,64	-	-	-	2,75
03.04.26	24,00	-	197,03	192,08	4,95	69,82	57,71	12,11	0,69	0,49	127,88	-	127,88	130,69	-	130,69	-	69,78	-	-	-	2,68
04.04.26	24,00	-	196,22	190,11	6,11	70,05	57,83	12,22	0,69	0,49	127,59	-	127,59	130,45	-	130,45	-	70,01	-	-	-	2,76
05.04.26	24,00	-	186,55	179,30	7,25	69,96	57,88	12,08	0,69	0,49	122,06	-	122,06	124,79	-	124,79	-	69,91	-	-	-	2,68
06.04.26	24,00	-	204,21	197,26	6,95	69,93	58,09	11,84	0,69	0,49	133,38	-	133,38	136,37	-	136,37	-	69,90	-	-	-	2,83
07.04.26	24,00	-	199,73	193,27	6,46	69,71	57,47	12,24	0,69	0,49	129,73	-	129,73	132,61	-	132,61	-	69,67	-	-	-	2,83
08.04.26	24,00	-	200,93	194,30	6,63	69,26	56,99	12,27	0,69	0,49	130,49	-	130,49	133,36	-	133,36	-	69,22	-	-	-	2,85
09.04.26	24,00	-	210,98	203,35	7,63	69,78	57,76	12,02	0,69	0,49	137,31	-	137,31	140,37	-	140,37	-	69,74	-	-	-	2,98
10.04.26	24,00	-	214,01	207,97	6,04	69,75	58,08	11,67	0,69	0,49	138,89	-	138,89	142,01	-	142,01	-	69,72	-	-	-	2,86
11.04.26	24,00	-	216,02	210,74	5,28	69,59	58,19	11,40	0,69	0,49	140,08	-	140,08	143,20	-	143,20	-	69,55	-	-	-	2,78
12.04.26	24,00	-	217,66	211,07	6,59	69,67	58,38	11,29	0,69	0,49	141,48	-	141,48	144,63	-	144,63	-	69,63	-	-	-	2,85
13.04.26	24,00	-	219,45	213,61	5,84	69,76	58,79	10,97	0,69	0,49	142,57	-	142,57	145,76	-	145,76	-	69,72	-	-	-	2,76
14.04.26	24,00	-	218,29	212,75	5,54	67,80	57,36	10,44	0,69	0,49	141,62	-	141,62	144,62	-	144,62	-	67,76	-	-	-	2,60
15.04.26	24,00	-	179,36	173,05	6,31	68,66	56,06	12,60	0,69	0,49	92,91	-	92,91	94,91	-	94,91	-	68,79	-	-	-	2,62
16.04.26	24,00	-	134,01	126,25	7,76	68,67	51,84	16,83	0,69	0,49	35,86	-	35,86	36,64	-	36,64	-	68,66	-	-	-	2,66
17.04.26	24,00	-	134,41	127,51	6,90	70,23	52,91	17,32	0,69	0,49	35,33	-	35,33	36,14	-	36,14	-	70,14	-	-	-	2,70
18.04.26	24,00	-	129,22	122,79	6,43	66,65	49,98	16,67	0,69	0,49	33,83	-	33,83	34,55	-	34,55	-	66,46	-	-	-	2,48
19.04.26	24,00	-	130,03	120,70	9,33	66,32	48,97	17,35	0,69	0,49	36,31	-	36,31	37,04	-	37,04	-	66,32	-	-	-	2,72
20.04.26	24,00	-	129,92	122,70	7,22	67,67	49,90	17,77	0,69	0,49	34,61	-	34,61	35,34	-	35,34	-	67,65	-	-	-	2,67
21.04.26	24,00	-	134,06	127,38	6,68	68,67	51,46	17,21	0,69	0,49	35,14	-	35,14	35,92	-	35,92	-	68,62	-	-	-	2,65
22.04.26	24,00	-	134,69	127,27	7,42	68,90	51,77	17,13	0,69	0,49	35,84	-	35,84	36,60	-	36,60	-	68,82	-	-	-	2,70
Среднее	24,00	-	186,21	179,55	6,66	69,26	56,21	13,06	0,69	0,49	109,06	-	109,06	111,47	-	111,47	-	69,22	-	-	0,00	2,74
Итого	744,00	-	5772,50	5566,17	206,33	-	-	-	-	-	3380,72	-	3380,72	3455,58	-	3455,58	-	-	-	-	-	85,02

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.03.26	19605,440	19063,410	12768,580		13158,450		-	1053,724
	22.04.26	25377,940	24629,580	16149,300		16614,030		-	1288,566	3007,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 3,58 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,74 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 84,28 м3  
 210,54 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: e4915763-81a1-4b39-aded-484c44c17c72

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **27.04.26 14:57 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed  
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.04.26 16:29 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР