

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 21, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8806.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 12030**
 Код УУТЭ:
 график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 14860	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ 15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,4078	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0,01	Qгвс. = 0,3356
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0,01	Qгвс.ср = 0,0987
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 128,779	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 4	Gгвс. = 39,48 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
23.03.2026	24,00		143,11	130,67	12,44	69,32	42,79	26,53	5,90	3,90	17,29			17,29	17,67			68,84			4,40		4,33
24.03.2026	24,00		142,32	130,78	11,54	69,01	42,71	26,30	5,90	3,90	16,39			16,39	16,75			68,83			4,40		4,24
25.03.2026	24,00	*	143,94	131,61	12,33	68,50	42,71	25,79	5,90	3,90	17,22			17,22	17,59			68,38			4,40		4,24
26.03.2026	24,00	*	144,33	133,01	11,32	68,75	43,21	25,54	5,90	3,90	16,23			16,23	16,58			68,39			4,40		4,18
27.03.2026	24,00	*	144,99	133,66	11,33	68,96	43,40	25,56	5,90	3,90	16,30			16,30	16,66			68,64			4,40		4,20
28.03.2026	24,00	*	145,93	135,08	10,85	69,75	43,89	25,86	5,90	3,90	15,84			15,84	16,20			69,41			4,40		4,26
29.03.2026	24,00		145,44	133,47	11,97	68,80	43,30	25,50	5,90	3,90	16,90			16,90	17,27			68,87			4,40		4,23
30.03.2026	24,00	*	145,24	133,41	11,83	68,75	43,40	25,35	5,90	3,90	16,79			16,79	17,15			68,59			4,40		4,20
31.03.2026	24,00	*	145,56	133,13	12,43	68,75	43,45	25,30	5,90	3,90	17,42			17,42	17,80			68,44			4,40		4,23
01.04.2026	24,00	*	144,55	132,42	12,13	68,41	43,03	25,38	5,90	3,90	17,12			17,12	17,48			67,99			4,40		4,20
02.04.2026	24,00	*	143,24	132,17	11,07	68,85	42,88	25,97	5,90	3,90	16,19			16,19	16,54			68,60			4,40		4,20
03.04.2026	24,00	*	143,75	131,46	12,29	69,41	43,08	26,33	5,90	3,90	17,42			17,42	17,81			69,21			4,40		4,32
04.04.2026	24,00		144,38	132,11	12,27	69,45	43,15	26,30	5,90	3,90	17,25			17,25	17,62			68,98			4,40		4,33
05.04.2026	24,00	*	144,78	131,38	13,40	68,86	42,69	26,17	5,90	3,90	18,30			18,30	18,70			68,67			4,40		4,37
06.04.2026	24,00	*	142,81	131,16	11,65	67,79	42,05	25,74	5,90	3,90	16,58			16,58	16,92			67,52			4,40		4,17
07.04.2026	24,00	*	144,59	132,42	12,17	68,93	42,76	26,17	5,90	3,90	17,07			17,07	17,44			68,86			4,40		4,31
08.04.2026	24,00	*	141,10	129,47	11,63	68,63	41,97	26,66	5,90	3,90	16,44			16,44	16,80			68,31			4,40		4,26
09.04.2026	24,00	*	140,16	127,47	12,69	68,88	41,64	27,24	5,90	3,90	17,39			17,39	17,77			68,83			4,40		4,35
10.04.2026	24,00	*	141,93	128,66	13,27	69,59	42,09	27,50	5,90	3,90	18,05			18,05	18,45			69,33			4,40		4,47
11.04.2026	24,00	*	143,39	131,19	12,20	70,08	42,98	27,10	5,90	3,90	17,10			17,10	17,48			69,69			4,40		4,42
12.04.2026	24,00	*	144,20	130,81	13,39	69,39	42,87	26,52	5,90	3,90	18,26			18,26	18,66			69,27			4,40		4,40
13.04.2026	24,00	*	145,72	133,10	12,62	69,20	43,43	25,77	5,90	3,90	17,60			17,60	17,99			68,95			4,40		4,31
14.04.2026	24,00		145,86	134,54	11,32	69,39	43,91	25,48	5,90	3,90	16,35			16,35	16,71			69,20			4,40		4,22
15.04.2026	24,00	*	146,42	135,40	11,02	68,75	44,11	24,64	5,90	3,90	16,13			16,13	16,47			68,48			4,40		4,10
16.04.2026	24,00	*	147,60	135,61	11,99	69,84	45,06	24,78	5,90	3,90	16,86			16,86	17,24			69,60			4,40		4,21
17.04.2026	24,00	*	146,35	136,12	10,23	69,30	45,27	24,03	5,90	3,90	15,31			15,31	15,64			68,97			4,40		3,99
18.04.2026	24,00	*	145,37	134,29	11,08	68,23	44,14	24,09	5,90	3,90	16,13			16,13	16,47			67,96			4,40		4,00
19.04.2026	24,00	*	145,23	132,37	12,86	68,69	43,65	25,04	5,90	3,90	17,80			17,80	18,19			68,48			4,40		4,20
20.04.2026	24,00	*	143,78	131,82	11,96	68,38	43,40	24,98	5,90	3,90	16,94			16,94	17,30			68,11			4,40		4,12
21.04.2026	24,00	*	144,49	133,70	10,79	69,33	44,26	25,07	5,90	3,90	15,85			15,85	16,20			69,37			4,40		4,10
22.04.2026	24,00	*	144,93	133,66	11,27	69,17	44,54	24,63	5,90	3,90	16,32			16,32	16,67			68,60			4,40		4,08
Среднее	24,00		144,37	132,46	11,91	69,00	43,28	25,72	5,90	3,90	16,87			16,87	17,23			68,75			4,40		4,23
Итого	744,00		4475,49	4106,15	369,34						522,84			522,84	534,22								131,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	13070,5	11994,50	1502,73		1550,65			683,73	2270,33
23.04.2026	17689,9	16230,70	2044,26		2104,00			856,64	3038,33

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,35 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **130** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **534,22** м.куб.

0 час Гкал
 Ответственный за учет: **Эл.Иванов** (от Абонента)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Идентификатор: e4915763-81a1-4b39-aded-484c44c17c72

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **27.04.26 14:57 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.04.26 16:30 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Представитель теплоснабжающей организации