

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 31, лит. А**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 31**
 Обслуживающая организация:

Договор: **37913.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 129501**
 Код УУТЭ:
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ940 № 02067	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,149	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 143,04	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2026	24,00	*	155,42	156,98	-1,56	46,40	41,39	5,01	4,50	3,30													0,72
24.03.2026	24,00		158,28	160,32	-2,04	46,18	41,34	4,84	4,60	3,30													0,69
25.03.2026	24,00		157,04	159,00	-1,96	45,52	40,96	4,56	4,60	3,30													0,64
26.03.2026	24,00	*	150,80	152,60	-1,80	44,82	40,43	4,39	4,60	3,30													0,59
27.03.2026	24,00		148,90	150,17	-1,27	43,56	39,40	4,16	4,50	3,30													0,57
28.03.2026	24,00		149,59	150,76	-1,17	43,45	39,25	4,20	4,50	3,30													0,58
29.03.2026	24,00		149,50	150,68	-1,18	43,97	39,63	4,34	4,60	3,30													0,60
30.03.2026	24,00		149,55	150,65	-1,10	43,69	39,48	4,21	4,60	3,30													0,59
31.03.2026	24,00		151,86	152,96	-1,10	43,80	39,58	4,22	4,50	3,20													0,60
01.04.2026	24,00		153,12	154,21	-1,09	43,62	39,42	4,20	4,60	3,30													0,60
02.04.2026	24,00		149,80	150,69	-0,89	43,91	39,49	4,42	4,60	3,30													0,63
03.04.2026	24,00		150,47	151,41	-0,94	45,28	40,49	4,79	4,50	3,30													0,69
04.04.2026	24,00		149,83	150,75	-0,92	48,00	42,67	5,33	4,60	3,30													0,76
05.04.2026	24,00		150,86	151,17	-0,31	47,92	42,60	5,32	4,60	3,30													0,79
06.04.2026	24,00		152,35	151,22	1,13	47,63	42,39	5,24	4,50	3,30													0,85
07.04.2026	24,00		154,27	153,01	1,26	48,15	42,86	5,29	4,60	3,30													0,87
08.04.2026	24,00		158,75	157,26	1,49	49,05	43,46	5,59	4,70	3,30													0,96
09.04.2026		*																					
10.04.2026	24,00		159,08	159,98	-0,90	48,51	42,84	5,67	4,60	3,20													0,87
11.04.2026	24,00		159,26	160,11	-0,85	48,45	42,88	5,57	4,50	3,10													0,85
12.04.2026	24,00		158,98	159,70	-0,72	47,78	42,45	5,33	4,70	3,30													0,82
13.04.2026	24,00		158,92	159,51	-0,59	46,82	41,83	4,99	4,60	3,20													0,77
14.04.2026	24,00	*	158,41	158,84	-0,43	43,09	38,92	4,17	4,60	3,20													0,65
15.04.2026	24,00		161,24	161,84	-0,60	43,77	39,57	4,20	4,60	3,20													0,66
16.04.2026	24,00	*	160,55	161,06	-0,51	43,61	39,55	4,06	4,60	3,20													0,64
17.04.2026	24,00		159,69	160,16	-0,47	43,90	39,77	4,13	4,60	3,20													0,64
18.04.2026	24,00		159,10	159,51	-0,41	43,86	39,61	4,25	4,70	3,30													0,66
19.04.2026	24,00		158,51	158,82	-0,31	43,42	39,11	4,31	4,70	3,20													0,67
20.04.2026	24,00		158,01	158,20	-0,19	43,84	39,42	4,42	4,70	3,20													0,69
21.04.2026	24,00		158,35	158,46	-0,11	44,44	40,07	4,37	4,70	3,30													0,69
22.04.2026	24,00		154,50	154,70	-0,20	43,04	38,96	4,08	4,70	3,30													0,63
Среднее	24,00		155,17	155,82	-0,66	45,32	40,66	4,66	4,60	3,26													0,70
Итого	720,00		4654,99	4674,73	-19,74																		20,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	75937,5	75908,50						434,04	8908,45
23.04.2026	80889	80879,70						456,71	9669,18

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,82 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **21,67** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час **0,7** Гкал
 24 час **0** м.куб.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет **Эл.Иванов** (от абонента)
 Идентификатор: e4915763-81a1-4b39-aded-484c44c17c72
27.04.26 14:57 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
27.04.26 16:30 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 Представитель теплоснабжающей организации