

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 12, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 12, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33101.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **109018**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):	ОП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1;
Вычислитель: ВКТ-7.03 № 207137	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,318	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 95,4	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2026	24,00	*	101,54	101,40	0,14	70,57	45,41	25,16	6,80	4,90													2,56
24.03.2026	24,00		100,60	100,60	0,00	69,93	45,13	24,80	6,80	4,90													2,50
25.03.2026	24,00		89,42	89,42	0,00	69,84	44,04	25,80	6,80	4,90													2,31
26.03.2026	24,00		80,92	80,92	0,00	68,51	42,12	26,39	6,80	4,90													2,14
27.03.2026	24,00		100,72	100,72	0,00	67,91	44,27	23,64	6,80	4,90													2,38
28.03.2026	24,00		93,91	93,91	0,00	68,88	44,97	23,91	6,80	4,90													2,24
29.03.2026	24,00		105,02	105,02	0,00	69,52	46,05	23,47	6,80	4,90													2,47
30.03.2026	24,00		90,32	90,32	0,00	69,57	44,80	24,77	6,80	4,90													2,24
31.03.2026	24,00		94,52	94,52	0,00	69,15	45,09	24,06	6,80	4,90													2,28
01.04.2026	24,00		112,49	112,49	0,00	69,14	46,84	22,30	6,80	4,90													2,51
02.04.2026	24,00		102,13	102,13	0,00	69,22	45,88	23,34	6,80	4,90													2,38
03.04.2026	24,00		121,89	121,89	0,00	69,61	47,64	21,97	6,80	4,90													2,68
04.04.2026	24,00		108,14	108,14	0,00	69,84	46,44	23,40	6,80	4,90													2,53
05.04.2026	24,00		119,20	119,20	0,00	69,78	47,33	22,45	6,80	4,90													2,68
06.04.2026	24,00		111,02	111,02	0,00	69,64	46,51	23,13	6,80	4,90													2,57
07.04.2026	24,00		118,74	118,74	0,00	69,39	46,97	22,42	6,80	4,90													2,66
08.04.2026	24,00		124,84	124,84	0,00	69,20	46,99	22,21	6,80	4,90													2,77
09.04.2026	24,00		122,31	122,31	0,00	69,86	46,84	23,02	6,80	4,90													2,82
10.04.2026	24,00		114,38	114,38	0,00	69,84	46,40	23,44	6,80	4,90													2,68
11.04.2026	24,00		100,95	100,95	0,00	69,62	45,43	24,19	6,80	4,90													2,44
12.04.2026	24,00		90,51	90,51	0,00	69,70	44,68	25,02	6,80	4,90													2,27
13.04.2026	24,00		79,87	79,87	0,00	69,61	43,25	26,36	6,80	4,90													2,11
14.04.2026	24,00		86,45	86,45	0,00	67,23	43,55	23,68	6,80	4,90													2,05
15.04.2026	24,00		76,13	76,13	0,00	68,76	42,37	26,39	6,80	4,90													2,01
16.04.2026	24,00		60,52	60,52	0,00	68,59	41,21	27,38	6,80	4,90													1,66
17.04.2026	24,00		66,84	66,84	0,00	70,79	42,29	28,50	6,80	4,90													1,90
18.04.2026	24,00		112,29	112,29	0,00	67,16	46,25	20,91	6,80	4,90													2,35
19.04.2026	24,00		117,82	117,82	0,00	66,80	46,21	20,59	6,80	4,90													2,43
20.04.2026	24,00		109,70	109,70	0,00	67,94	45,94	22,00	6,80	4,90													2,42
21.04.2026	24,00		87,16	87,16	0,00	68,97	45,05	23,92	6,80	4,90													2,09
22.04.2026	24,00		87,39	87,39	0,00	69,34	44,63	24,71	6,80	4,90													2,16
Среднее	24,00		99,60	99,60	0,00	69,16	45,18	23,98	6,80	4,90													2,36
Итого	744,00		3087,74	3087,60	0,14																		73,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	12963	12914,10						448,16	3868,00
23.04.2026	16149,4	16100,30						523,92	4636,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,58 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **73,29** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 0 Гкал
ОТВЕЧЕНО
УТВЕРЖДЕНО

Гкал
 Ответственный за расчет: **Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed**
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

0 час
 Ответственный за расчет: **Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed**
Идентификатор: e4915763-81a1-4b39-aded-484c44c17c72
27.04.26 14:57 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
27.04.26 16:31 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 Представитель теплоснабжающей организации