

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026**

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 17, лит. А**  
 Адрес: **Ивановская ул, д. 17**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **32784.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **105376**  
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>16.07.2028</b>	Режим (схема):	<b>ОП-СИ-3 Т3-0 ФТ-1;</b>
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 221168</b>	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,477</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>144,911</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс = <b>0</b>	Gгвс. = <b>0</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4		
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.03.2026	24,00		236,46	236,46	0,00	69,44	48,23	21,21	6,80	4,90													5,02	
24.03.2026	24,00		236,87	236,87	0,00	69,35	48,26	21,09	6,80	4,90													5,00	
25.03.2026	24,00		243,21	243,21	0,00	69,25	48,60	20,65	6,80	4,90													5,02	
26.03.2026	24,00		246,12	246,12	0,00	69,09	48,91	20,18	6,80	4,90													4,97	
27.03.2026	24,00	*	223,78	224,76	-0,98	67,84	48,52	19,32	6,80	4,90													4,32	
28.03.2026	24,00	*	228,27	227,37	0,90	67,90	48,03	19,87	6,80	4,90													4,58	
29.03.2026	24,00		229,22	229,22	0,00	68,95	48,42	20,53	6,80	4,90													4,71	
30.03.2026	24,00		226,32	226,32	0,00	68,49	47,83	20,66	6,80	4,90													4,68	
31.03.2026	24,00		229,54	229,54	0,00	68,54	47,95	20,59	6,80	4,90													4,73	
01.04.2026	24,00		222,47	222,47	0,00	67,65	47,02	20,63	6,80	4,90													4,59	
02.04.2026	24,00		223,30	223,30	0,00	68,68	47,44	21,24	6,80	4,90													4,75	
03.04.2026	24,00		221,35	221,35	0,00	67,47	46,78	20,69	6,80	4,90													4,58	
04.04.2026	24,00		223,30	223,30	0,00	68,65	47,43	21,22	6,80	4,90													4,74	
05.04.2026	24,00		221,18	221,18	0,00	68,53	47,16	21,37	6,80	4,90													4,73	
06.04.2026	24,00		227,22	227,22	0,00	69,60	47,98	21,62	6,80	4,90													4,92	
07.04.2026																								
08.04.2026	24,00		214,83	214,83	0,00	68,84	46,70	22,14	6,80	4,90													4,76	
09.04.2026	24,00		211,13	211,13	0,00	68,47	45,96	22,51	6,80	4,90													4,75	
10.04.2026	24,00		225,68	225,68	0,00	68,60	46,97	21,63	6,80	4,90													4,88	
11.04.2026	24,00		231,16	231,16	0,00	69,61	47,93	21,68	6,80	4,90													5,02	
12.04.2026	24,00		233,39	233,39	0,00	69,35	48,18	21,17	6,80	4,90													4,94	
13.04.2026	24,00		235,69	235,69	0,00	68,69	48,07	20,62	6,80	4,90													4,86	
14.04.2026	24,00		237,35	237,35	0,00	68,84	48,39	20,45	6,80	4,90													4,86	
15.04.2026	24,00		237,05	237,05	0,00	68,62	48,50	20,12	6,80	4,90													4,77	
16.04.2026	24,00		235,13	235,13	0,00	68,55	48,72	19,83	6,80	4,90													4,67	
17.04.2026	24,00		230,17	230,17	0,00	68,77	48,66	20,11	6,80	4,90													4,63	
18.04.2026	24,00	*	218,04	217,62	0,42	68,34	47,52	20,82	6,80	4,90													4,56	
19.04.2026	24,00		217,00	217,00	0,00	68,17	47,02	21,15	6,80	4,90													4,59	
20.04.2026	24,00	*	220,27	219,87	0,40	68,12	47,23	20,89	6,80	4,90													4,62	
21.04.2026	24,00		218,67	218,67	0,00	68,84	47,56	21,28	6,80	4,90													4,66	
22.04.2026	24,00		215,63	215,63	0,00	68,92	47,59	21,33	6,80	4,90													4,60	
<b>Среднее</b>	24,00		227,33	227,30	0,02	68,67	47,79	20,89	6,80	4,90													4,75	
<b>Итого</b>	<b>720,00</b>		<b>6819,80</b>	<b>6819,06</b>	<b>0,74</b>																		<b>142,51</b>	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	66056,3	66027,50						2081,45	12060,00
23.04.2026	73336,8	73307,30						2235,11	12828,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **3,12 °C**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **147,26** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час **4,75** Гкал

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**ОТВРАВЕНО** **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed  
**ОТВЕРЖДЕНО** **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.04.26 14:57 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Идентификатор: e4915763-81a1-4b39-aded-484c44c17c72

27.04.26 16:31 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD

Ответственный за расчет: **Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed**

Представитель теплоснабжающей организации