

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ивановская, д.30, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 30**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **23077.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЗ: **61596**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	28.09.2029	Режим (схема):	ОП: СИ-3 ТЗ-2 ФТ-1;
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 206177	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,325	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 98,7342	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал							
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2					
23.03.2026	24,00		134,45	134,45	0,00	69,11	47,43	21,68	6,80	4,90															2,92		
24.03.2026	24,00		134,62	134,62	0,00	68,98	47,62	21,36	6,80	4,90																2,88	
25.03.2026	24,00		136,93	136,93	0,00	68,94	47,77	21,17	6,80	4,90																2,90	
26.03.2026	24,00		137,56	137,56	0,00	68,76	48,20	20,56	6,80	4,90																2,83	
27.03.2026	24,00		133,42	133,42	0,00	67,53	47,44	20,09	6,80	4,90																2,68	
28.03.2026	24,00		132,32	132,32	0,00	67,58	47,34	20,24	6,80	4,90																2,68	
29.03.2026	24,00		132,97	132,97	0,00	68,59	48,04	20,55	6,80	4,90																2,74	
30.03.2026	24,00		131,02	131,02	0,00	68,14	47,64	20,50	6,80	4,90																2,69	
31.03.2026	24,00		132,23	132,23	0,00	68,22	47,75	20,47	6,80	4,90																2,71	
01.04.2026	24,00		128,90	128,90	0,00	67,25	46,99	20,26	6,80	4,90																2,61	
02.04.2026	24,00		129,26	129,26	0,00	68,34	47,22	21,12	6,80	4,90																2,73	
03.04.2026	24,00		128,43	128,43	0,00	67,08	46,29	20,79	6,80	4,90																2,67	
04.04.2026	24,00		129,89	129,89	0,00	68,31	47,03	21,28	6,80	4,90																2,77	
05.04.2026	24,00		128,50	128,50	0,00	68,15	46,94	21,21	6,80	4,90																2,73	
06.04.2026	24,00		131,62	131,62	0,00	69,33	47,33	22,00	6,80	4,90																2,90	
07.04.2026																											
08.04.2026	24,00		124,03	124,03	0,00	68,49	45,93	22,56	6,80	4,90																2,80	
09.04.2026	24,00		122,57	122,57	0,00	68,09	45,16	22,93	6,80	4,90																2,81	
10.04.2026	24,00		130,15	130,15	0,00	68,24	46,10	22,14	6,80	4,90																2,88	
11.04.2026	24,00		132,53	132,53	0,00	69,30	47,10	22,20	6,80	4,90																2,94	
12.04.2026	24,00		133,30	133,30	0,00	69,00	47,44	21,56	6,80	4,90																2,88	
13.04.2026	24,00		134,66	134,66	0,00	68,39	47,72	20,67	6,80	4,90																2,78	
14.04.2026	24,00		135,16	135,16	0,00	68,55	48,43	20,12	6,80	4,90																2,72	
15.04.2026	24,00		134,56	134,56	0,00	68,32	48,47	19,85	6,80	4,90																2,67	
16.04.2026	24,00		133,17	133,17	0,00	68,23	48,80	19,43	6,80	4,90																2,59	
17.04.2026	24,00		130,41	130,41	0,00	68,47	48,88	19,59	6,80	4,90																2,56	
18.04.2026	24,00		125,00	125,00	0,00	68,01	47,77	20,24	6,80	4,90																2,53	
19.04.2026	24,00		124,88	124,88	0,00	67,86	46,95	20,91	6,80	4,90																2,61	
20.04.2026	24,00		126,41	126,41	0,00	67,74	47,13	20,61	6,80	4,90																2,61	
21.04.2026	24,00		124,59	124,59	0,00	68,56	47,53	21,03	6,80	4,90																2,62	
22.04.2026	24,00		122,74	122,74	0,00	68,54	47,60	20,94	6,80	4,90																2,57	
Среднее	24,00		130,54	130,54	0,00	68,34	47,40	20,94	6,80	4,90																2,73	
Итого	720,00		3916,28	3916,28	0,00																					82,01	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	12508,2	12508,20						439,65	2463,00
23.04.2026	16686,5	16686,50						528,14	3231,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,12 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **84,74** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час **2,73** Гкал
 24 час **0** м.куб.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет **Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed** (от Абонента)
 Идентификатор: e4915763-81a1-4b39-aded-484c44c17c72
27.04.26 14:57 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
27.04.26 16:31 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 Представитель теплоснабжающей организации