

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 34, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 34**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33073.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **106186**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 11.07.2028	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2161	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-15 0,1	15	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PC32-15 0,1	15	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)			СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,168	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот.= 51,038	Qвент.= 0	Qтех.гвс.= 0
			Qгвс.ср= 0
			Gгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4		
				т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.03.2026	24,00		41,78	41,90	-0,12	69,39	37,83	31,56	6,70	3,50													1,32	
24.03.2026	24,00		41,88	41,99	-0,11	69,31	38,05	31,26	6,60	3,40													1,31	
25.03.2026	24,00		42,53	42,65	-0,12	69,20	38,40	30,80	6,70	3,40													1,31	
26.03.2026	24,00		42,78	42,90	-0,12	69,07	38,81	30,26	6,70	3,30													1,29	
27.03.2026	24,00		41,53	41,66	-0,13	67,83	38,09	29,74	6,60	3,40													1,23	
28.03.2026	24,00		41,15	41,28	-0,13	67,86	37,73	30,13	6,60	3,50													1,24	
29.03.2026	24,00		41,38	41,52	-0,14	68,91	38,36	30,55	6,60	3,50													1,26	
30.03.2026	24,00		40,73	40,88	-0,15	68,44	38,08	30,36	6,60	3,50													1,23	
31.03.2026	24,00		41,08	41,24	-0,16	68,52	38,21	30,31	6,60	3,50													1,24	
01.04.2026	24,00		40,11	40,29	-0,18	67,58	37,64	29,94	6,50	3,50													1,19	
02.04.2026	24,00		40,10	40,31	-0,21	68,64	37,61	31,03	6,60	3,60													1,24	
03.04.2026	24,00		39,89	40,11	-0,22	67,41	37,19	30,22	6,50	3,50													1,20	
04.04.2026	24,00		40,32	40,55	-0,23	68,61	37,52	31,09	6,60	3,60													1,25	
05.04.2026	24,00		39,92	40,17	-0,25	68,48	37,28	31,20	6,50	3,60													1,24	
06.04.2026	24,00		40,75	41,03	-0,28	69,57	37,59	31,98	6,50	3,50													1,29	
07.04.2026																								
08.04.2026	24,00		38,48	38,81	-0,33	68,83	36,27	32,56	6,50	3,80													1,24	
09.04.2026	24,00		37,93	38,26	-0,33	68,44	35,36	33,08	6,60	3,90													1,24	
10.04.2026	24,00		40,26	40,61	-0,35	68,53	36,47	32,06	6,50	3,50													1,28	
11.04.2026	24,00		40,97	41,34	-0,37	69,58	37,47	32,11	6,60	3,50													1,30	
12.04.2026	24,00		41,22	41,60	-0,38	69,33	37,94	31,39	6,70	3,50													1,28	
13.04.2026	24,00		41,59	41,99	-0,40	68,66	38,19	30,47	6,70	3,50													1,25	
14.04.2026	24,00		41,75	42,16	-0,41	68,84	38,59	30,25	6,70	3,40													1,25	
15.04.2026	24,00		41,58	41,99	-0,41	68,61	38,63	29,98	6,60	3,40													1,23	
16.04.2026	24,00		41,13	41,55	-0,42	68,54	38,73	29,81	6,70	3,50													1,21	
17.04.2026	24,00		40,28	40,69	-0,41	68,72	38,61	30,11	6,60	3,60													1,20	
18.04.2026	24,00		38,68	39,08	-0,40	68,35	37,47	30,88	6,60	3,80													1,18	
19.04.2026	24,00		38,63	39,04	-0,41	68,18	36,88	31,30	6,50	3,70													1,19	
20.04.2026	24,00		39,17	39,59	-0,42	68,07	37,10	30,97	6,50	3,60													1,20	
21.04.2026	24,00		38,46	38,90	-0,44	68,83	37,34	31,49	6,60	3,90													1,20	
22.04.2026	24,00		38,00	38,45	-0,45	68,92	37,75	31,17	6,70	4,00													1,17	
Среднее	24,00		40,47	40,75	-0,28	68,64	37,71	30,94	6,60	3,56													1,24	
Итого	720,00		1214,06	1222,54	-8,48																		37,26	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	19351,4	19335,80						690,01	12059,50
23.04.2026	20646,6	20640,00						730,11	12827,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,12 °С**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **38,5 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

24 час **1,24 Гкал**
 24 час **0,00 Гкал**
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет **Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed**
 Идентификатор: e4915763-81a1-4b39-aded-484c44c17c72
27.04.26 14:57 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Представитель теплоснабжающей организации
27.04.26 16:31 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD