

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 6, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 6, лит. А ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32783.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **105375**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7-04 № 206091	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,48	72	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,48	72	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 1,0624	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 318,72	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.03.2026	24,00		204,37	204,37	0,00	72,43	47,73	24,70	6,80	4,90															5,05
24.03.2026	24,00		204,48	204,48	0,00	71,64	47,53	24,11	6,80	4,90															4,93
25.03.2026	24,00		206,09	206,09	0,00	71,66	47,62	24,04	6,80	4,90															4,96
26.03.2026	24,00		207,27	207,27	0,00	70,19	47,21	22,98	6,80	4,90															4,77
27.03.2026	24,00		204,98	204,98	0,00	69,49	46,78	22,71	6,80	4,90															4,66
28.03.2026	24,00		204,22	204,22	0,00	70,61	47,21	23,40	6,80	4,90															4,78
29.03.2026	24,00		205,94	205,94	0,00	71,08	47,57	23,51	6,80	4,90															4,85
30.03.2026	24,00		205,84	205,84	0,00	71,23	47,76	23,47	6,80	4,90															4,84
31.03.2026	24,00		206,46	206,46	0,00	70,84	47,58	23,26	6,80	4,90															4,80
01.04.2026	24,00	*	203,95	203,60	0,35	70,75	47,10	23,65	6,80	4,90															4,84
02.04.2026	24,00		203,25	203,25	0,00	70,98	46,95	24,03	6,80	4,90															4,89
03.04.2026	24,00		204,20	204,20	0,00	71,11	46,97	24,14	6,80	4,90															4,93
04.04.2026	24,00		204,75	204,75	0,00	71,34	47,02	24,32	6,80	4,90															4,98
05.04.2026	24,00		203,68	203,68	0,00	71,28	46,89	24,39	6,80	4,90															4,97
06.04.2026	24,00		207,26	207,26	0,00	71,20	47,01	24,19	6,80	4,90															5,02
07.04.2026	24,00		201,92	201,92	0,00	70,99	46,38	24,61	6,80	4,90															4,98
08.04.2026	24,00		194,79	194,79	0,00	70,71	45,33	25,38	6,80	4,90															4,95
09.04.2026	24,00		196,66	196,66	0,00	71,43	45,63	25,80	6,80	4,90															5,08
10.04.2026	24,00		201,01	201,01	0,00	71,37	46,00	25,37	6,80	4,90															5,10
11.04.2026	24,00		203,94	203,94	0,00	71,15	46,39	24,76	6,80	4,90															5,05
12.04.2026	24,00		205,52	205,52	0,00	71,22	46,83	24,39	6,80	4,90															5,02
13.04.2026	24,00		207,65	207,65	0,00	71,28	47,33	23,95	6,80	4,90															4,98
14.04.2026	24,00		207,14	207,14	0,00	69,22	46,55	22,67	6,80	4,90															4,70
15.04.2026	24,00		209,10	209,10	0,00	70,22	47,39	22,83	6,80	4,90															4,78
16.04.2026	24,00		212,06	212,06	0,00	70,66	47,95	22,71	6,80	4,90															4,82
17.04.2026	24,00		214,39	214,39	0,00	72,30	49,09	23,21	6,80	4,90															4,98
18.04.2026	24,00		205,76	205,76	0,00	68,57	46,51	22,06	6,80	4,90															4,54
19.04.2026	24,00		203,77	203,77	0,00	68,25	45,69	22,56	6,80	4,90															4,60
20.04.2026	24,00		205,81	205,81	0,00	69,72	46,32	23,40	6,80	4,90															4,82
21.04.2026	24,00		213,20	213,20	0,00	70,69	47,73	22,96	6,80	4,90															4,90
22.04.2026	24,00		212,39	212,39	0,00	70,93	47,95	22,98	6,80	4,90															4,88
Среднее	24,00		205,54	205,53	0,01	70,79	47,03	23,76	6,80	4,90															4,89
Итого	744,00		6371,85	6371,50	0,35																				151,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	18976,4	19032,10						684,16	2367,00
23.04.2026	25551,8	25607,20						840,57	3135,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,58 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **151,45** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал Ответственный за расчет: **Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed** (от абонента)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: **e4915763-81a1-4b39-aded-484c44c17c72**
ОТВЕЧЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **27.04.26 14:57 (MSK)** Сертификат **06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7**
ОТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.04.26 16:31 (MSK)** Сертификат **024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD**
 Представитель теплоснабжающей организации