

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 7, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 7, лит. А ИТП3**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33097.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **108921**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7-04 № 205543	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2	30	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)				КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,7816	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 234,48	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0
				Gгвс. = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2026	24,00		209,96	209,96	0,00	72,02	47,76	24,26	6,80	4,90												5,10
24.03.2026	24,00		210,39	210,39	0,00	71,27	47,65	23,62	6,80	4,90												4,97
25.03.2026	24,00		212,41	212,41	0,00	71,28	48,10	23,18	6,80	4,90												4,93
26.03.2026	24,00		213,51	213,51	0,00	69,84	47,76	22,08	6,80	4,90												4,72
27.03.2026	24,00		210,83	210,83	0,00	69,13	47,11	22,02	6,80	4,90												4,64
28.03.2026	24,00		210,39	210,39	0,00	70,22	47,61	22,61	6,80	4,90												4,76
29.03.2026	24,00		212,04	212,04	0,00	70,71	48,02	22,69	6,80	4,90												4,81
30.03.2026	24,00		211,54	211,54	0,00	70,88	48,18	22,70	6,80	4,90												4,80
31.03.2026	24,00		212,62	212,62	0,00	70,49	48,02	22,47	6,80	4,90												4,78
01.04.2026	24,00		208,58	208,58	0,00	70,40	47,73	22,67	6,80	4,90												4,73
02.04.2026	24,00		204,74	204,74	0,00	70,59	47,40	23,19	6,80	4,90												4,75
03.04.2026	24,00		205,68	205,68	0,00	70,73	47,37	23,36	6,80	4,90												4,81
04.04.2026	24,00		206,73	206,73	0,00	70,94	47,43	23,51	6,80	4,90												4,86
05.04.2026	24,00		205,64	205,64	0,00	70,90	47,31	23,59	6,80	4,90												4,86
06.04.2026	24,00		208,92	208,92	0,00	70,82	47,36	23,46	6,80	4,90												4,90
07.04.2026	24,00		203,60	203,60	0,00	70,61	46,44	24,17	6,80	4,90												4,92
08.04.2026	24,00		195,88	195,88	0,00	70,36	44,71	25,65	6,80	4,90												5,02
09.04.2026	24,00		198,00	198,00	0,00	71,05	45,17	25,88	6,80	4,90												5,13
10.04.2026	24,00		202,95	202,95	0,00	70,99	45,93	25,06	6,80	4,90												5,09
11.04.2026	24,00		206,42	206,42	0,00	70,77	46,40	24,37	6,80	4,90												5,04
12.04.2026	24,00		208,09	208,09	0,00	70,84	46,90	23,94	6,80	4,90												4,98
13.04.2026	24,00		209,99	209,99	0,00	70,89	47,50	23,39	6,80	4,90												4,92
14.04.2026	24,00		209,63	209,63	0,00	68,84	46,85	21,99	6,80	4,90												4,61
15.04.2026	24,00		211,80	211,80	0,00	69,90	47,67	22,23	6,80	4,90												4,71
16.04.2026	24,00		215,01	215,01	0,00	70,30	48,19	22,11	6,80	4,90												4,75
17.04.2026	24,00		217,34	217,34	0,00	71,97	49,29	22,68	6,80	4,90												4,93
18.04.2026	24,00		208,47	208,47	0,00	68,25	46,76	21,49	6,80	4,90												4,48
19.04.2026	24,00		206,19	206,19	0,00	67,85	45,94	21,91	6,80	4,90												4,52
20.04.2026	24,00		207,53	207,53	0,00	69,33	46,57	22,76	6,80	4,90												4,72
21.04.2026	24,00		215,61	215,61	0,00	70,32	48,34	21,98	6,80	4,90												4,74
22.04.2026	24,00		214,68	214,68	0,00	70,58	48,52	22,06	6,80	4,90												4,74
Среднее	24,00		208,88	208,88	0,00	70,42	47,29	23,13	6,80	4,90												4,83
Итого	744,00		6475,17	6475,17	0,00																	149,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	25371,7	26466,90						881,95	3223,00
23.04.2026	32056,5	33151,60						1036,73	3991,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,58 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **149,72** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал Ответственный за расчет: **Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed** (от Абонента)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: **e4915763-81a1-4b39-aded-484c44c17c72**
ОТВЕЧЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **27.04.26 14:57 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
ОТВЕЧЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.04.26 16:30 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 Представитель теплоснабжающей организации