

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 27, корп. 1, лит. Б**
 Адрес: **Караваевская ул, д. 27, корп. 1, лит. Б ИТП СО**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **36577.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **125288**
 график: **95/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 11.07.2028 | Режим (схема): | ОП: СП-0; |
| Вычислитель: СПТ940 № 02108 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | РС32-30 | 0,2 | 30 | КТПТР-05 | СДВ-И-1,60 |
| Обратный трубопровод (M2) | РС32-30 | 0,2 | 30 | КТПТР-05 | СДВ-И-1,60 |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,174 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс = 0 | Qгвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 167,04 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс = 0 | Gгвс. = 0 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|--------------|-------|-------|------|------|-----------------|---------|----|----|----|----|------------|---------|----|----|------|---------|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 | |
| | | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.03.2026 | 24,00 | | 186,58 | 185,33 | 1,25 | 47,03 | 40,35 | 6,68 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,30 |
| 24.03.2026 | 24,00 | | 185,89 | 184,61 | 1,28 | 45,97 | 39,58 | 6,39 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,24 |
| 25.03.2026 | 24,00 | * | 185,62 | 184,35 | 1,27 | 45,95 | 39,65 | 6,30 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,22 |
| 26.03.2026 | 24,00 | * | 184,69 | 183,43 | 1,26 | 45,94 | 39,71 | 6,23 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,20 |
| 27.03.2026 | 24,00 | | 184,61 | 183,34 | 1,27 | 45,95 | 39,74 | 6,21 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,20 |
| 28.03.2026 | 24,00 | | 185,16 | 183,87 | 1,29 | 46,00 | 39,74 | 6,26 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,21 |
| 29.03.2026 | 24,00 | | 185,46 | 184,17 | 1,29 | 45,96 | 39,70 | 6,26 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,21 |
| 30.03.2026 | 24,00 | | 185,51 | 184,18 | 1,33 | 46,04 | 39,78 | 6,26 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,21 |
| 31.03.2026 | 24,00 | | 185,59 | 184,26 | 1,33 | 46,08 | 39,89 | 6,19 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,20 |
| 01.04.2026 | 24,00 | | 185,28 | 183,93 | 1,35 | 46,08 | 39,84 | 6,24 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,21 |
| 02.04.2026 | 24,00 | | 186,13 | 184,79 | 1,34 | 46,03 | 39,74 | 6,29 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,22 |
| 03.04.2026 | 24,00 | | 185,69 | 184,36 | 1,33 | 47,04 | 40,34 | 6,70 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,30 |
| 04.04.2026 | 24,00 | | 186,22 | 184,91 | 1,31 | 47,96 | 41,06 | 6,90 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,34 |
| 05.04.2026 | 24,00 | | 187,02 | 185,70 | 1,32 | 47,72 | 40,87 | 6,85 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,33 |
| 06.04.2026 | 24,00 | | 186,83 | 185,51 | 1,32 | 47,95 | 41,05 | 6,90 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,34 |
| 07.04.2026 | 24,00 | | 185,61 | 184,35 | 1,26 | 48,99 | 41,67 | 7,32 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,41 |
| 08.04.2026 | 24,00 | | 188,38 | 187,13 | 1,25 | 49,93 | 42,29 | 7,64 | 4,00 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,49 |
| 09.04.2026 | 24,00 | | 185,49 | 184,24 | 1,25 | 49,94 | 42,16 | 7,78 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,49 |
| 10.04.2026 | 24,00 | | 186,03 | 184,79 | 1,24 | 49,84 | 42,17 | 7,67 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,48 |
| 11.04.2026 | 24,00 | | 186,17 | 184,89 | 1,28 | 48,96 | 41,70 | 7,26 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,40 |
| 12.04.2026 | 24,00 | | 185,22 | 183,92 | 1,30 | 48,02 | 41,14 | 6,88 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,33 |
| 13.04.2026 | 24,00 | | 185,41 | 184,09 | 1,32 | 47,03 | 40,58 | 6,45 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,25 |
| 14.04.2026 | 24,00 | | 186,24 | 184,90 | 1,34 | 45,97 | 39,83 | 6,14 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,19 |
| 15.04.2026 | 24,00 | | 185,90 | 184,55 | 1,35 | 45,95 | 39,87 | 6,08 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,18 |
| 16.04.2026 | 24,00 | | 185,38 | 184,05 | 1,33 | 45,91 | 39,95 | 5,96 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,16 |
| 17.04.2026 | 24,00 | | 185,02 | 183,70 | 1,32 | 46,01 | 40,09 | 5,92 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,15 |
| 18.04.2026 | 24,00 | | 185,30 | 183,97 | 1,33 | 45,86 | 39,82 | 6,04 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,17 |
| 19.04.2026 | 24,00 | | 185,85 | 184,51 | 1,34 | 46,05 | 39,73 | 6,32 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,23 |
| 20.04.2026 | 24,00 | | 186,50 | 185,16 | 1,34 | 45,87 | 39,57 | 6,30 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,23 |
| 21.04.2026 | 24,00 | | 186,36 | 185,01 | 1,35 | 46,05 | 39,85 | 6,20 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,21 |
| 22.04.2026 | 24,00 | | 185,59 | 184,25 | 1,34 | 45,89 | 39,78 | 6,11 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,19 |
| Среднее | 24,00 | | 185,83 | 184,52 | 1,31 | 46,90 | 40,36 | 6,54 | 4,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 1,27 |
| Итого | 744,00 | | 5760,73 | 5720,25 | 40,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39,29 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.03.2026 | 72003,7 | 71561,30 | | | | | | 690,30 | 10046,30 |
| 23.04.2026 | 77951,6 | 77467,60 | | | | | | 730,94 | 10813,50 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **39,29** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал Ответственный за расчет: **Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed** (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: **e4915763-81a1-4b39-aded-484c44c17c72**

ОТВЕДЕВАНО **АО "ТЭК СПБ"**, Яскевич Яна Александровна **27.04.26 14:57 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ОТВЕРДЕВАНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.04.26 16:31 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Представитель теплоснабжающей организации