

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 29, лит. А**  
 Адрес: **Караваевская ул, д. 29, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **36940.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **125298**  
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>11.07.2028</b>	Режим (схема):
Вычислитель: <b>СПТ940 № 2088</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	PC40-45	0,3	45	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PC40-45	0,3	45	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)				СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)				СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,181</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср = <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>173,76</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс = <b>0</b>
				Gгвс. = <b>0</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2026	24,00	*	351,17	358,75	-7,58	47,35	43,38	3,97	4,20	3,60													1,06
24.03.2026	24,00		349,64	357,38	-7,74	46,25	42,49	3,76	4,20	3,70													0,99
25.03.2026	24,00	*	349,25	356,95	-7,70	46,25	42,52	3,73	4,20	3,70													0,97
26.03.2026	24,00	*	347,49	355,11	-7,62	46,22	42,57	3,65	4,20	3,70													0,94
27.03.2026	24,00		347,41	355,06	-7,65	46,24	42,57	3,67	4,20	3,70													0,95
28.03.2026	24,00		348,53	356,20	-7,67	46,33	42,62	3,71	4,20	3,70													0,96
29.03.2026	24,00		349,02	356,73	-7,71	46,25	42,55	3,70	4,20	3,70													0,96
30.03.2026	24,00		349,17	356,84	-7,67	46,34	42,66	3,68	4,20	3,70													0,96
31.03.2026	24,00		349,29	356,94	-7,65	46,35	42,68	3,67	4,20	3,70													0,96
01.04.2026	24,00		348,65	356,33	-7,68	46,33	42,60	3,73	4,20	3,70													0,97
02.04.2026	24,00		350,29	357,99	-7,70	46,31	42,52	3,79	4,20	3,70													1,00
03.04.2026	24,00		349,56	357,15	-7,59	47,32	43,28	4,04	4,20	3,70													1,08
04.04.2026	24,00		350,66	358,11	-7,45	48,28	44,14	4,14	4,20	3,70													1,12
05.04.2026	24,00		352,09	359,59	-7,50	48,00	43,91	4,09	4,20	3,60													1,11
06.04.2026	24,00		351,81	359,27	-7,46	48,26	44,13	4,13	4,20	3,60													1,13
07.04.2026	24,00		349,70	357,07	-7,37	49,32	44,92	4,40	4,20	3,70													1,21
08.04.2026	24,00		355,11	362,57	-7,46	50,24	45,67	4,57	4,20	3,60													1,28
09.04.2026	24,00		349,50	356,85	-7,35	50,26	45,63	4,63	4,20	3,70													1,28
10.04.2026	24,00		350,43	357,79	-7,36	50,15	45,64	4,51	4,20	3,70													1,25
11.04.2026	24,00		350,65	358,02	-7,37	49,27	45,01	4,26	4,20	3,70													1,16
12.04.2026	24,00		348,68	356,05	-7,37	48,32	44,21	4,11	4,20	3,70													1,10
13.04.2026	23,60	*	348,94	356,36	-7,42	47,32	43,50	3,82	4,20	3,70													1,01
14.04.2026	24,00		350,41	358,05	-7,64	46,26	42,62	3,64	4,20	3,70													0,95
15.04.2026	24,00		349,65	357,25	-7,60	46,24	42,64	3,60	4,20	3,70													0,94
16.04.2026	24,00		348,75	356,32	-7,57	46,20	42,66	3,54	4,20	3,70													0,91
17.04.2026	24,00		348,08	355,60	-7,52	46,30	42,76	3,54	4,20	3,70													0,91
18.04.2026	24,00		348,54	356,15	-7,61	46,15	42,50	3,65	4,20	3,60													0,95
19.04.2026	24,00		349,65	357,31	-7,66	46,34	42,54	3,80	4,20	3,60													1,01
20.04.2026	24,00		350,82	358,58	-7,76	46,16	42,41	3,75	4,20	3,60													0,99
21.04.2026	24,00		350,53	358,27	-7,74	46,33	42,66	3,67	4,20	3,70													0,96
22.04.2026	24,00		348,98	356,75	-7,77	46,14	42,52	3,62	4,20	3,70													0,94
<b>Среднее</b>	<b>23,99</b>		<b>349,94</b>	<b>357,53</b>	<b>-7,58</b>	<b>47,20</b>	<b>43,31</b>	<b>3,89</b>	<b>4,20</b>	<b>3,68</b>													<b>1,03</b>
<b>Итого</b>	<b>743,60</b>		<b>10842,50</b>	<b>11077,40</b>	<b>-234,94</b>																		<b>32,01</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	133242	132158,00						785,44	10333,20
23.04.2026	144437	143595,00						818,60	11099,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **0** °С  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **32,03** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0,4 час  
 0,02 Гкал  
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
**СОТРАВЛЕНО** **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
**УТВЕРЖДЕНО** **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет: **Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed**  
 Идентификатор: **e4915763-81a1-4b39-aded-484c44c17c72**  
**27.04.26 14:57 (MSK)** Сертификат **06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7**  
 Представитель теплоснабжающей организации  
**27.04.26 16:30 (MSK)** Сертификат **024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD**