

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 31, корп. 1, лит. А**
 Адрес: **Караваевская ул, д. 31, корп. 1, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **36936.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **125296**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 1788	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-30	0,2	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PC32-30	0,2	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)				СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,124	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 119,04	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0
				Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2026	24,00		231,57	237,20	-5,63	47,38	42,12	5,26	4,30	3,50													0,98
24.03.2026	24,00		230,66	236,26	-5,60	46,30	41,27	5,03	4,30	3,50													0,93
25.03.2026	24,00	*	230,33	235,93	-5,60	46,28	41,27	5,01	4,30	3,50													0,92
26.03.2026	24,00	*	229,18	234,76	-5,58	46,25	41,33	4,92	4,30	3,60													0,90
27.03.2026	24,00		229,18	234,74	-5,56	46,28	41,35	4,93	4,30	3,60													0,90
28.03.2026	24,00		229,92	235,50	-5,58	46,36	41,39	4,97	4,30	3,60													0,91
29.03.2026	24,00		230,28	235,85	-5,57	46,29	41,36	4,93	4,30	3,60													0,91
30.03.2026	24,00		230,33	235,91	-5,58	46,37	41,45	4,92	4,30	3,50													0,90
31.03.2026	24,00		230,41	235,97	-5,56	46,40	41,52	4,88	4,30	3,50													0,89
01.04.2026	24,00		230,02	235,60	-5,58	46,38	41,47	4,91	4,30	3,60													0,90
02.04.2026	24,00		231,04	236,65	-5,61	46,35	41,40	4,95	4,30	3,50													0,91
03.04.2026	24,00		230,51	236,11	-5,60	47,38	42,11	5,27	4,30	3,60													0,98
04.04.2026	24,00		231,15	236,76	-5,61	48,31	42,88	5,43	4,30	3,50													1,02
05.04.2026	24,00		231,96	237,58	-5,62	48,05	42,66	5,39	4,30	3,50													1,01
06.04.2026	24,00		231,73	237,36	-5,63	48,30	42,82	5,48	4,30	3,50													1,03
07.04.2026	24,00		230,35	235,94	-5,59	49,37	43,57	5,80	4,30	3,50													1,09
08.04.2026	24,00		233,98	239,66	-5,68	50,31	44,24	6,07	4,30	3,50													1,17
09.04.2026	24,00		230,26	235,85	-5,59	50,31	44,18	6,13	4,30	3,50													1,17
10.04.2026	24,00		230,87	236,47	-5,60	50,20	44,18	6,02	4,30	3,50													1,14
11.04.2026	24,00		231,00	236,61	-5,61	49,31	43,63	5,68	4,30	3,50													1,07
12.04.2026	24,00		229,67	235,27	-5,60	48,35	42,88	5,47	4,30	3,60													1,02
13.04.2026	24,00		229,83	235,44	-5,61	47,35	42,21	5,14	4,30	3,60													0,94
14.04.2026	24,00		230,94	236,56	-5,62	46,29	41,43	4,86	4,30	3,50													0,89
15.04.2026	24,00		230,38	235,98	-5,60	46,27	41,45	4,82	4,30	3,50													0,88
16.04.2026	24,00		229,72	235,29	-5,57	46,23	41,49	4,74	4,30	3,60													0,86
17.04.2026	24,00		229,19	234,74	-5,55	46,33	41,59	4,74	4,30	3,60													0,86
18.04.2026	24,00		229,39	234,95	-5,56	46,19	41,42	4,77	4,30	3,50													0,87
19.04.2026	24,00		230,08	235,67	-5,59	46,39	41,45	4,94	4,30	3,50													0,91
20.04.2026	24,00		230,82	236,44	-5,62	46,21	41,32	4,89	4,30	3,50													0,90
21.04.2026	24,00		230,48	236,11	-5,63	46,38	41,58	4,80	4,30	3,50													0,87
22.04.2026	24,00		229,53	235,11	-5,58	46,21	41,43	4,78	4,30	3,60													0,87
Среднее	24,00		230,48	236,07	-5,60	47,24	42,08	5,16	4,30	3,54													0,95
Итого	744,00		7144,76	7318,27	-173,51																		29,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	87732,7	89721,10						576,88	10728,30
23.04.2026	95109,9	97277,40						607,53	11495,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **29,6** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

0 час
 Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 ОТПРАВЛЕНО
 УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет ЭДП ООО "ЖКС" (от абонента)
 Идентификатор: e4915763-81a1-4b39-aded-484c44c17c72
27.04.26 14:57 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Представитель теплоснабжающей организации
27.04.26 16:31 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD