

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваяевская, д. 35, лит. А**  
 Адрес: **Караваяевская ул, д. 35, лит. А ИТП СО**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваяевская д.31к.2)**

Договор: **37268.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **126857**  
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>11.07.2028</b>	Режим (схема):	<b>ОП: СП-0;</b>
Вычислитель: <b>СПТ940 № 2177</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,174</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>167,04</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс = <b>0</b>	Gгвс. = <b>0</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.03.2026	24,00	*	464,10	460,41	3,69	47,24	44,34	2,90	4,40	3,40														1,52
24.03.2026	24,00	*	462,21	458,46	3,75	46,16	43,41	2,75	4,40	3,40														1,44
25.03.2026	24,00	*	461,60	457,81	3,79	46,14	43,40	2,74	4,40	3,40														1,44
26.03.2026	24,00	*	459,27	455,46	3,81	46,11	43,41	2,70	4,40	3,40														1,42
27.03.2026	24,00	*	459,25	455,44	3,81	46,14	43,43	2,71	4,40	3,40														1,42
28.03.2026	24,00	*	460,78	456,96	3,82	46,22	43,47	2,75	4,40	3,40														1,44
29.03.2026	24,00	*	461,41	457,57	3,84	46,15	43,41	2,74	4,40	3,40														1,44
30.03.2026	24,00	*	461,57	457,73	3,84	46,24	43,50	2,74	4,40	3,40														1,44
31.03.2026	24,00	*	461,68	457,85	3,83	46,26	43,55	2,71	4,40	3,40														1,42
01.04.2026	24,00	*	460,97	457,14	3,83	46,25	43,52	2,73	4,40	3,40														1,43
02.04.2026	24,00	*	463,04	459,20	3,84	46,22	43,47	2,75	4,40	3,40														1,45
03.04.2026	24,00	*	462,05	458,26	3,79	47,24	44,32	2,92	4,40	3,40														1,52
04.04.2026	24,00	*	463,35	459,59	3,76	48,18	45,16	3,02	4,40	3,40														1,57
05.04.2026	24,00	*	465,23	461,46	3,77	47,92	44,94	2,98	4,40	3,40														1,56
06.04.2026	24,00	*	464,90	461,13	3,77	48,17	45,15	3,02	4,40	3,40														1,58
07.04.2026	24,00	*	462,23	458,56	3,67	49,23	46,01	3,22	4,40	3,40														1,66
08.04.2026	24,00	*	469,49	465,85	3,64	50,14	46,74	3,40	4,40	3,40														1,77
09.04.2026	24,00	*	462,27	458,67	3,60	50,15	46,68	3,47	4,40	3,40														1,78
10.04.2026	24,00	*	463,55	459,94	3,61	50,04	46,61	3,43	4,40	3,40														1,76
11.04.2026	24,00	*	463,74	460,07	3,67	49,16	45,92	3,24	4,40	3,40														1,68
12.04.2026	24,00	*	461,09	457,39	3,70	48,22	45,14	3,08	4,40	3,40														1,59
13.04.2026	24,00	*	461,40	457,64	3,76	47,22	44,36	2,86	4,40	3,40														1,49
14.04.2026	24,00	*	463,48	459,65	3,83	46,16	43,47	2,69	4,40	3,40														1,42
15.04.2026	24,00	*	462,14	458,34	3,80	46,14	43,49	2,65	4,40	3,40														1,40
16.04.2026	24,00	*	460,89	457,11	3,78	46,09	43,49	2,60	4,40	3,40														1,37
17.04.2026	24,00	*	460,02	456,27	3,75	46,19	43,56	2,63	4,40	3,40														1,38
18.04.2026	24,00	*	460,73	456,97	3,76	46,04	43,34	2,70	4,40	3,40														1,41
19.04.2026	24,00	*	462,31	458,54	3,77	46,24	43,44	2,80	4,40	3,40														1,47
20.04.2026	24,00	*	463,93	460,13	3,80	46,06	43,26	2,80	4,40	3,40														1,47
21.04.2026	24,00	*	463,46	459,66	3,80	46,24	43,50	2,74	4,40	3,40														1,44
22.04.2026	24,00	*	461,50	457,70	3,80	46,07	43,37	2,70	4,40	3,40														1,42
<b>Среднее</b>	24,00		462,38	458,61	3,76	47,10	44,22	2,88	4,40	3,40														1,50
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>14333,60</b>	<b>14217,00</b>	<b>116,68</b>																			<b>46,60</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	176505	164432,00						785,58	10977,00
23.04.2026	191305	179111,00						833,77	11200,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **3,6 °C**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **46,6** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

0 час      Гкал      Ответственный за расчет: **Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed** (от Абонента)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**      Идентификатор: **1e77eeca-b74c-492f-bbaf-c3b1571cabe9**

**ОТВЕРАЖЕНО**      **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна      **27.04.26 14:59 (MSK)**      Сертификат **06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7**

**ОТВЕРАЖЕНО**      **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН      **27.04.26 16:30 (MSK)**      Сертификат **024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD**

Представитель теплоснабжающей организации