

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 37, лит. А**
 Адрес: **Караваевская ул, д. 37, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22**

Договор: **42652.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **149101**
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	23.07.2028	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель: СПТ940 № 2114	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC40-45	0,3	45	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC40-45	0,3	45	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,144	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 49,3714	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2026	24,00		239,30	238,57	0,73	47,23	42,22	5,01	4,30	3,60													1,23
24.03.2026	24,00		238,44	237,70	0,74	46,14	41,34	4,80	4,30	3,60													1,18
25.03.2026	24,00	*	238,13	237,44	0,69	46,13	41,39	4,74	4,30	3,60													1,16
26.03.2026	24,00	*	236,89	236,25	0,64	46,09	41,42	4,67	4,30	3,70													1,13
27.03.2026	24,00		236,86	236,23	0,63	46,12	41,42	4,70	4,30	3,70													1,14
28.03.2026	24,00		237,62	236,99	0,63	46,20	41,45	4,75	4,30	3,70													1,16
29.03.2026	24,00		237,96	237,32	0,64	46,13	41,43	4,70	4,30	3,70													1,15
30.03.2026	24,00		238,01	237,36	0,65	46,22	41,51	4,71	4,30	3,60													1,15
31.03.2026	24,00		238,06	237,42	0,64	46,24	41,59	4,65	4,30	3,60													1,13
01.04.2026	24,00		237,69	237,04	0,65	46,23	41,61	4,62	4,30	3,70													1,13
02.04.2026	24,00		238,76	238,12	0,64	46,20	41,49	4,71	4,30	3,60													1,15
03.04.2026	24,00		238,23	237,57	0,66	47,21	42,19	5,02	4,30	3,70													1,23
04.04.2026	24,00		238,87	238,19	0,68	48,16	42,94	5,22	4,30	3,60													1,28
05.04.2026	24,00		239,84	239,16	0,68	47,90	42,72	5,18	4,30	3,60													1,27
06.04.2026	24,00		239,69	239,00	0,69	48,15	42,92	5,23	4,30	3,60													1,28
07.04.2026	24,00		238,21	237,53	0,68	49,20	43,69	5,51	4,30	3,60													1,34
08.04.2026	24,00		241,79	241,10	0,69	50,14	44,36	5,78	4,30	3,60													1,43
09.04.2026	24,00		238,02	237,32	0,70	50,14	44,24	5,90	4,30	3,60													1,44
10.04.2026	24,00		238,64	237,92	0,72	50,03	44,20	5,83	4,30	3,60													1,42
11.04.2026	24,00		238,81	238,10	0,71	49,15	43,62	5,53	4,30	3,60													1,35
12.04.2026	24,00		237,55	236,88	0,67	48,19	42,94	5,25	4,30	3,70													1,28
13.04.2026	24,00		237,77	237,09	0,68	47,20	42,30	4,90	4,30	3,70													1,19
14.04.2026	24,00		238,89	238,24	0,65	46,13	41,48	4,65	4,30	3,60													1,14
15.04.2026	24,00		238,34	237,69	0,65	46,11	41,47	4,64	4,30	3,60													1,13
16.04.2026	24,00		237,71	237,08	0,63	46,07	41,55	4,52	4,30	3,70													1,10
17.04.2026	24,00		237,25	236,59	0,66	46,16	41,67	4,49	4,30	3,70													1,09
18.04.2026	24,00		237,60	236,97	0,63	46,03	41,46	4,57	4,30	3,60													1,11
19.04.2026	24,00		238,41	237,77	0,64	46,23	41,47	4,76	4,30	3,60													1,16
20.04.2026	24,00		239,27	238,63	0,64	46,05	41,29	4,76	4,30	3,60													1,17
21.04.2026	24,00		239,06	238,42	0,64	46,22	41,52	4,70	4,30	3,60													1,15
22.04.2026	24,00		238,07	237,43	0,64	46,05	41,47	4,58	4,30	3,70													1,12
Среднее	24,00		238,38	237,71	0,67	47,08	42,14	4,94	4,30	3,64													1,21
Итого	744,00		7389,74	7369,12	20,62																		37,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	73259	73000,60						642,30	9659,27
23.04.2026	80888,9	80609,10						680,99	10426,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **37,39** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
 Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 ОТПРАВЛЕНО
 УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет: **Эл.Сидорова** (от Абонента)
 Идентификатор: **1e77eeca-b74c-492f-bbaf-c3b1571cabe9**
27.04.26 14:59 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Представитель теплоснабжающей организации
27.04.26 16:29 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD