

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 12-1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 12-1

Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №6075 Подающ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до:	№ № № № №	Тхв, гр.С= 3.58 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № № №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)						
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026																						Общее теплотопт-е Qобщ.
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	
23.03.26	24,00	-	118,94	103,34	15,60	70,55	45,86	24,69	0,54	0,35	46,55	-	46,55	47,62	-	47,62	-	70,35	-	0,37	-	3,66
24.03.26	24,00	-	117,77	103,49	14,28	69,91	45,61	24,30	0,54	0,35	45,37	-	45,37	46,39	-	46,39	-	69,73	-	0,37	-	3,52
25.03.26	24,00	-	117,22	104,12	13,11	69,90	45,88	24,02	0,54	0,35	44,40	-	44,40	45,40	-	45,40	-	69,71	-	0,37	-	3,42
26.03.26	24,00	-	118,67	104,38	14,30	68,59	45,59	23,00	0,54	0,35	45,66	-	45,66	46,65	-	46,65	-	68,42	-	0,37	-	3,39
27.03.26	24,00	-	117,53	103,33	14,20	67,81	44,90	22,91	0,54	0,35	45,23	-	45,23	46,18	-	46,18	-	67,66	-	0,37	-	3,34
28.03.26	24,00	-	116,97	102,93	14,05	68,85	45,15	23,70	0,54	0,35	44,94	-	44,94	45,91	-	45,91	-	68,65	-	0,37	-	3,41
29.03.26	24,00	-	119,75	103,40	16,36	69,33	45,57	23,77	0,54	0,35	47,27	-	47,27	48,31	-	48,31	-	69,13	-	0,37	-	3,60
30.03.26	24,00	-	118,38	103,84	14,54	69,51	45,78	23,73	0,54	0,35	45,64	-	45,64	46,65	-	46,65	-	69,26	-	0,37	-	3,48
31.03.26	24,00	-	118,95	104,04	14,91	69,13	45,74	23,39	0,54	0,35	45,98	-	45,98	46,99	-	46,99	-	68,95	-	0,37	-	3,47
01.04.26	24,00	-	118,93	103,04	15,88	69,08	45,42	23,66	0,54	0,35	46,60	-	46,60	47,62	-	47,62	-	68,90	-	0,37	-	3,54
02.04.26	24,00	-	116,05	103,04	13,01	69,21	45,27	23,94	0,54	0,35	43,84	-	43,84	44,80	-	44,80	-	68,97	-	0,37	-	3,37
03.04.26	24,00	-	117,11	103,41	13,71	69,33	45,25	24,09	0,54	0,35	44,60	-	44,60	45,58	-	45,58	-	69,07	-	0,37	-	3,45
04.04.26	24,00	-	117,83	103,44	14,39	69,53	45,38	24,16	0,54	0,35	45,23	-	45,23	46,23	-	46,23	-	69,27	-	0,37	-	3,50
05.04.26	24,00	-	119,55	101,85	17,70	69,57	45,30	24,28	0,54	0,35	47,83	-	47,83	48,89	-	48,89	-	69,33	-	0,37	-	3,71
06.04.26	24,00	-	119,36	104,18	15,18	69,51	45,47	24,04	0,54	0,35	46,20	-	46,20	47,22	-	47,22	-	69,27	-	0,37	-	3,57
07.04.26	24,00	-	115,70	102,28	13,42	69,24	44,97	24,27	0,54	0,35	44,03	-	44,03	45,00	-	45,00	-	69,06	-	0,37	-	3,42
08.04.26	24,00	-	114,29	99,07	15,22	68,96	44,09	24,87	0,54	0,35	44,79	-	44,79	45,77	-	45,77	-	68,74	-	0,37	-	3,52
09.04.26	24,00	-	116,21	99,89	16,32	69,63	44,50	25,13	0,54	0,35	46,08	-	46,08	47,10	-	47,10	-	69,39	-	0,37	-	3,65
10.04.26	24,00	-	115,51	102,97	12,54	69,60	45,12	24,48	0,54	0,35	43,35	-	43,35	44,31	-	44,31	-	69,32	-	0,37	-	3,40
11.04.26	24,00	-	119,12	103,31	15,81	69,43	45,40	24,02	0,54	0,35	46,54	-	46,54	47,57	-	47,57	-	69,19	-	0,37	-	3,59
12.04.26	24,00	-	119,35	104,37	14,98	69,56	45,74	23,82	0,54	0,35	46,07	-	46,07	47,09	-	47,09	-	69,31	-	0,37	-	3,53
13.04.26	24,00	-	120,89	106,78	14,12	69,63	46,25	23,38	0,54	0,35	46,01	-	46,01	47,03	-	47,03	-	69,45	-	0,37	-	3,48
14.04.26	24,00	-	119,86	104,27	15,59	67,57	45,25	22,32	0,54	0,35	46,65	-	46,65	47,63	-	47,63	-	67,41	-	0,37	-	3,39
15.04.26	24,00	-	119,92	107,12	12,81	68,71	46,06	22,65	0,54	0,35	44,88	-	44,88	45,85	-	45,85	-	68,48	-	0,37	-	3,31
16.04.26	24,00	-	121,62	107,65	13,97	68,99	46,36	22,63	0,54	0,35	46,19	-	46,19	47,21	-	47,21	-	68,90	-	0,37	-	3,41
17.04.26	24,00	-	121,67	108,93	12,74	70,70	47,45	23,25	0,54	0,35	45,44	-	45,44	46,48	-	46,48	-	70,48	-	0,37	-	3,44
18.04.26	24,00	-	119,28	104,48	14,79	67,14	44,92	22,22	0,54	0,35	45,95	-	45,95	46,90	-	46,90	-	66,80	-	0,37	-	3,32
19.04.26	24,00	-	117,46	102,48	14,98	66,62	43,99	22,63	0,54	0,35	45,49	-	45,49	46,43	-	46,43	-	66,44	-	0,37	-	3,32
20.04.26	24,00	-	119,55	104,14	15,41	68,00	44,86	23,14	0,54	0,35	46,33	-	46,33	47,32	-	47,32	-	67,84	-	0,37	-	3,46
21.04.26	24,00	-	76,67	66,83	9,84	65,75	44,48	21,27	0,54	0,35	34,06	-	34,06	34,68	-	34,68	-	61,22	-	0,37	-	2,07
22.04.26	24,00	-	82,90	71,68	11,22	67,29	44,21	23,08	0,54	0,35	35,21	-	35,21	35,90	-	35,90	-	64,91	-	0,37	-	2,41
Среднее	24,00	-	115,90	101,55	14,35	68,92	45,35	23,57	0,54	0,35	44,92	-	44,92	45,89	-	45,89	-	68,50	-	0,37	0,00	3,39
Итого	744,00	-	3593,03	3148,05	444,98	-	-	-	-	-	1392,42	-	1392,42	1422,72	-	1422,72	-	-	-	-	-	105,14

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотпл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.26									
	22.04.26									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 3,58 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,59 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 103,54 Гкал
 454,06 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 1e77eeca-b74c-492f-bbaf-c3b1571cabe9

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.04.26 14:59 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.04.26 16:29 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD