

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 3, лит. А**
 Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 3**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33077.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **106188**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель: СПТ-941.10 № 36949	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,309	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 92,7	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.03.2026	24,00	*	116,83	115,17	1,66	70,37	42,80	27,57																	3,30
24.03.2026	24,00	*	117,27	115,71	1,56	69,87	42,91	26,96																	3,23
25.03.2026	24,00	*	118,34	116,80	1,54	69,80	43,34	26,46																	3,20
26.03.2026	24,00	*	119,42	117,96	1,46	68,65	43,42	25,23																	3,08
27.03.2026	24,00	*	117,38	115,91	1,47	67,69	42,63	25,06																	3,01
28.03.2026	24,00	*	116,86	115,28	1,58	68,75	43,16	25,59																	3,06
29.03.2026	24,00	*	118,25	116,71	1,54	69,25	43,53	25,72																	3,11
30.03.2026	24,00	*	118,65	117,03	1,62	69,53	43,83	25,70																	3,12
31.03.2026	24,00	*	118,90	117,16	1,74	69,02	43,68	25,34																	3,09
01.04.2026	24,00	*	117,51	115,66	1,85	69,07	43,38	25,69																	3,10
02.04.2026	24,00	*	116,37	114,15	2,22	69,16	43,06	26,10																	3,14
03.04.2026	24,00	*	115,95	113,78	2,17	69,29	42,95	26,34																	3,15
04.04.2026	24,00	*	115,99	113,70	2,29	69,41	42,87	26,54																	3,18
05.04.2026	24,00	*	114,92	112,65	2,27	69,59	42,91	26,68																	3,17
06.04.2026	24,00	*	117,54	115,32	2,22	69,49	43,13	26,36																	3,20
07.04.2026	24,00	*	114,03	111,80	2,23	69,00	42,26	26,74																	3,15
08.04.2026	24,00	*	108,99	106,77	2,22	68,48	40,89	27,59																	3,10
09.04.2026	24,00	*	109,07	106,90	2,17	69,52	40,95	28,57																	3,21
10.04.2026	24,00	*	111,58	109,38	2,20	69,54	41,53	28,01																	3,22
11.04.2026	24,00	*	113,32	111,15	2,17	69,33	42,17	27,16																	3,17
12.04.2026	24,00	*	114,37	112,27	2,10	69,49	42,72	26,77																	3,16
13.04.2026	24,00	*	116,26	114,01	2,25	69,42	43,34	26,08																	3,13
14.04.2026	24,00	*	115,78	113,87	1,91	67,51	42,83	24,68																	2,94
15.04.2026	24,00	*	116,69	114,98	1,71	68,74	43,90	24,84																	2,98
16.04.2026	24,00	*	118,78	116,83	1,95	68,61	44,20	24,41																	2,99
17.04.2026	24,00	*	121,90	119,66	2,24	70,55	45,65	24,90																	3,14
18.04.2026	24,00	*	115,60	113,61	1,99	67,38	43,43	23,95																	2,86
19.04.2026	24,00	*	113,47	111,40	2,07	66,33	41,96	24,37																	2,86
20.04.2026	24,00	*	114,65	112,51	2,14	67,63	42,41	25,22																	2,99
21.04.2026	24,00	*	119,79	117,51	2,28	69,09	44,00	25,09																	3,11
22.04.2026	24,00	*	120,89	118,45	2,44	69,25	44,25	25,00																	3,14
Среднее	24,00		116,30	114,33	1,98	68,99	43,04	25,96																	3,11
Итого	744,00		3605,35	3544,09	61,26																				96,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	15869,2	15602,80						543,41	4426,88
23.04.2026	19590,7	19261,30						642,96	5194,88

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,58 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **96,29** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал Ответственный за расчет: **Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed** (от Абонента)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: **1e77eeca-b74c-492f-bbaf-c3b1571cabe9**
ОТВЕЧЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **27.04.26 14:59 (MSK)** Сертификат **06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7**
 Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.04.26 16:30 (MSK)** Сертификат **024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD**
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Представитель теплоснабжающей организации