

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026  
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25  
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:  
Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №206408		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 3.58	
Подающ.тр.(М1): № 519403	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17552Г	Преобр.давления: №			
Обратн.тр.(М2): № 534347	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17552Х	Преобр.давления: №			
Тр. ГВС(М3): № 530457	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4532	Преобр.давления: №			
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №			
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qтех.пот.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026																						Общее теплотопр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч	т	т	т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.26	24,00	-	83,30	77,88	5,42	71,01	44,01	27,00	0,69	0,49	18,80	-	18,80	19,26	-	19,26	-	71,05	-	-	-	2,49
24.03.26	24,00	-	83,06	77,74	5,32	70,20	43,76	26,44	0,69	0,49	18,69	-	18,69	19,10	-	19,10	-	70,25	-	-	-	2,43
25.03.26	24,00	-	84,59	78,03	6,56	70,27	44,20	26,07	0,69	0,49	19,97	-	19,97	20,43	-	20,43	-	70,35	-	-	-	2,50
26.03.26	24,00	-	83,56	78,29	5,27	68,83	43,99	24,84	0,69	0,49	18,49	-	18,49	18,93	-	18,93	-	68,89	-	-	-	2,31
27.03.26	24,00	-	83,23	78,01	5,22	68,21	43,33	24,88	0,69	0,49	18,48	-	18,48	18,87	-	18,87	-	68,35	-	-	-	2,30
28.03.26	24,00	-	82,80	77,90	4,90	69,24	43,65	25,59	0,69	0,49	18,26	-	18,26	18,66	-	18,66	-	69,31	-	-	-	2,33
29.03.26	24,00	-	84,28	78,43	5,85	69,74	43,84	25,90	0,69	0,49	19,04	-	19,04	19,46	-	19,46	-	69,77	-	-	-	2,44
30.03.26	24,00	-	83,83	78,40	5,43	69,82	43,90	25,92	0,69	0,49	18,53	-	18,53	18,95	-	18,95	-	69,73	-	-	-	2,41
31.03.26	24,00	-	84,58	78,79	5,79	69,50	43,91	25,59	0,69	0,49	18,87	-	18,87	19,28	-	19,28	-	69,53	-	-	-	2,42
01.04.26	24,00	-	84,99	78,76	6,23	69,38	43,86	25,52	0,69	0,49	19,16	-	19,16	19,59	-	19,59	-	69,36	-	-	-	2,44
02.04.26	24,00	-	83,83	78,18	5,65	69,61	43,69	25,92	0,69	0,49	18,46	-	18,46	18,90	-	18,90	-	69,64	-	-	-	2,42
03.04.26	24,00	-	84,92	78,33	6,59	69,76	43,73	26,03	0,69	0,49	19,66	-	19,66	20,11	-	20,11	-	69,73	-	-	-	2,50
04.04.26	24,00	-	85,33	78,37	6,96	70,04	43,72	26,32	0,69	0,49	20,00	-	20,00	20,47	-	20,47	-	70,06	-	-	-	2,55
05.04.26	24,00	-	84,14	78,06	6,08	69,94	43,60	26,34	0,69	0,49	19,35	-	19,35	19,77	-	19,77	-	69,95	-	-	-	2,48
06.04.26	24,00	-	85,33	78,70	6,63	69,86	43,71	26,15	0,69	0,49	19,89	-	19,89	20,35	-	20,35	-	69,85	-	-	-	2,52
07.04.26	24,00	-	84,05	77,71	6,34	69,76	43,25	26,51	0,69	0,49	19,53	-	19,53	19,96	-	19,96	-	69,89	-	-	-	2,50
08.04.26	24,00	-	81,87	75,70	6,17	69,40	42,26	27,14	0,69	0,49	19,27	-	19,27	19,70	-	19,70	-	69,49	-	-	-	2,49
09.04.26	24,00	-	83,37	76,21	7,16	70,15	42,47	27,68	0,69	0,49	20,19	-	20,19	20,64	-	20,64	-	70,24	-	-	-	2,61
10.04.26	24,00	-	85,54	77,39	8,15	70,10	42,81	27,29	0,69	0,49	21,17	-	21,17	21,65	-	21,65	-	70,11	-	-	-	2,68
11.04.26	24,00	-	84,69	78,24	6,45	69,91	43,17	26,74	0,69	0,49	19,43	-	19,43	19,86	-	19,86	-	69,92	-	-	-	2,54
12.04.26	24,00	-	87,04	78,56	8,48	69,98	43,62	26,36	0,69	0,49	21,64	-	21,64	22,12	-	22,12	-	69,95	-	-	-	2,66
13.04.26	24,00	-	84,98	79,59	5,39	70,08	44,28	25,80	0,69	0,49	18,63	-	18,63	19,02	-	19,02	-	70,20	-	-	-	2,43
14.04.26	24,00	-	85,33	79,47	5,86	68,13	43,54	24,59	0,69	0,49	19,03	-	19,03	19,41	-	19,41	-	68,30	-	-	-	2,35
15.04.26	24,00	-	85,91	79,77	6,14	68,96	44,49	24,47	0,69	0,49	19,16	-	19,16	19,59	-	19,59	-	68,86	-	-	-	2,38
16.04.26	24,00	-	86,62	80,17	6,45	69,62	45,05	24,57	0,69	0,49	19,68	-	19,68	20,10	-	20,10	-	69,70	-	-	-	2,42
17.04.26	24,00	-	86,22	80,86	5,36	71,10	45,90	25,20	0,69	0,49	18,51	-	18,51	18,95	-	18,95	-	71,11	-	-	-	2,42
18.04.26	24,00	-	84,45	78,55	5,90	67,25	43,17	24,08	0,69	0,49	19,03	-	19,03	19,42	-	19,42	-	67,10	-	-	-	2,29
19.04.26	24,00	-	85,90	77,58	8,32	67,18	42,23	24,95	0,69	0,49	21,50	-	21,50	21,93	-	21,93	-	67,35	-	-	-	2,50
20.04.26	24,00	-	83,75	78,57	5,18	68,58	42,83	25,75	0,69	0,49	18,50	-	18,50	18,89	-	18,89	-	68,67	-	-	-	2,38
21.04.26	24,00	-	87,33	80,36	6,97	69,49	44,05	25,44	0,69	0,49	20,09	-	20,09	20,55	-	20,55	-	69,53	-	-	-	2,53
22.04.26	24,00	-	86,12	80,43	5,69	69,69	44,60	25,09	0,69	0,49	18,89	-	18,89	19,31	-	19,31	-	69,64	-	-	-	2,42
Среднее	24,00	-	84,68	78,48	6,19	69,51	43,70	25,81	0,69	0,49	19,35	-	19,35	19,78	-	19,78	-	69,54	-	-	0,00	2,46
Итого	744,00	-	2624,94	2433,03	191,91	-	-	-	-	-	599,90	-	599,90	613,23	-	613,23	-	-	-	-	-	76,13

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.26	9418,650	7899,860	2447,110	-	2523,240	-	-	203,581	2651,000
	22.04.26	12043,590	10332,890	3047,010	-	3136,470	-	-	245,323	3395,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 3,58 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,69 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 75,45 Гкал  
 195,83 м3  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 1e77eeca-b74c-492f-bbaf-c3b1571cabe9

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **27.04.26 14:59 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed  
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.04.26 16:29 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР