

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 111, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 111, лит. А**
 Обслуживающая организация:

Договор: **32790.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **105278**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2041	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)				СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,101	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 96,96	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.03.2026	24,00		129,64	129,17	0,47	49,88	45,62	4,26	3,10	2,70												0,57	
24.03.2026	24,00		121,71	118,81	2,90	49,19	44,80	4,39	3,40	3,00												0,66	
25.03.2026	24,00		121,22	117,80	3,42	49,32	44,92	4,40	3,40	3,00												0,69	
26.03.2026	24,00		120,86	117,35	3,51	48,57	44,34	4,23	3,40	3,00												0,67	
27.03.2026	24,00		124,04	120,45	3,59	47,97	43,92	4,05	3,30	2,90												0,66	
28.03.2026	24,00		127,46	123,68	3,78	47,87	43,91	3,96	3,20	2,80												0,67	
29.03.2026	24,00		127,14	123,36	3,78	48,03	43,99	4,04	3,20	2,80												0,68	
30.03.2026	24,00		126,30	122,55	3,75	48,15	44,08	4,07	3,20	2,80												0,68	
31.03.2026	24,00		126,67	123,51	3,16	47,79	43,81	3,98	3,10	2,80												0,64	
01.04.2026	24,00		126,43	123,18	3,25	47,72	43,69	4,03	3,20	2,80												0,65	
02.04.2026	24,00		125,46	122,87	2,59	47,80	43,69	4,11	3,20	2,80												0,63	
03.04.2026	24,00		124,65	121,43	3,22	49,11	44,70	4,41	3,20	2,80												0,69	
04.04.2026	24,00		125,23	121,66	3,57	50,47	45,89	4,58	3,10	2,80												0,74	
05.04.2026	24,00		125,13	121,54	3,59	50,49	45,86	4,63	3,10	2,80												0,74	
06.04.2026																							
07.04.2026	24,00		123,40	121,07	2,33	51,44	46,65	4,79	3,10	2,80												0,70	
08.04.2026	24,00		121,89	118,89	3,00	52,38	47,17	5,21	3,10	2,80												0,78	
09.04.2026	24,00		121,60	118,34	3,26	52,35	47,16	5,19	3,10	2,70												0,78	
10.04.2026	24,00		122,23	119,02	3,21	52,43	47,36	5,07	3,10	2,70												0,77	
11.04.2026	24,00		122,82	119,82	3,00	51,54	46,74	4,80	3,10	2,70												0,73	
12.04.2026	24,00		123,41	120,71	2,70	50,64	46,06	4,58	3,10	2,80												0,69	
13.04.2026	24,00		122,98	120,64	2,34	49,76	45,43	4,33	3,10	2,70												0,64	
14.04.2026	24,00		123,32	121,33	1,99	48,30	44,26	4,04	3,10	2,70												0,59	
15.04.2026	24,00		123,73	121,87	1,86	47,71	43,80	3,91	3,10	2,70												0,57	
16.04.2026	24,00		124,37	122,38	1,99	47,68	43,86	3,82	3,10	2,70												0,56	
17.04.2026	24,00		124,67	122,56	2,11	47,68	43,85	3,83	3,10	2,70												0,57	
18.04.2026	24,00		124,68	122,42	2,26	47,68	43,70	3,98	3,10	2,70												0,59	
19.04.2026	24,00		124,64	122,24	2,40	47,71	43,62	4,09	3,10	2,70												0,61	
20.04.2026	24,00		123,17	121,83	1,34	47,66	43,56	4,10	3,10	2,70												0,56	
21.04.2026	24,00		122,67	120,91	1,76	47,68	43,66	4,02	3,10	2,80												0,57	
22.04.2026	24,00		122,80	120,43	2,37	47,60	43,59	4,01	3,10	2,70												0,60	
Среднее	24,00		124,14	121,39	2,75	49,09	44,79	4,30	3,16	2,78												0,66	
Итого	720,00		3724,32	3641,82	82,50																	19,68	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	64131,7	64850,80						251,12	8317,83
23.04.2026	68109,7	68744,00						272,22	9085,83

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,18 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **20,34** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

24 час **0,66** Гкал
 24 час **0,66** Гкал
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет **Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed**
 Идентификатор: **1e77eeca-b74c-492f-bbaf-c3b1571cabe9**
27.04.26 14:59 (MSK) Сертификат **06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7**
 Представитель теплоснабжающей организации
27.04.26 16:30 (MSK) Сертификат **024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD**