

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 15, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 15, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:

Договор: **40163.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **142104**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1600229	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440ЛВ-40	0,181	45,28	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440ЛВ-40	0,181	45,28	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,1907	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 183,072	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2					
23.03.2026	24,00	*	67,69	65,96	1,73	47,21	34,51	12,70	3,10	2,90																	0,92
24.03.2026	24,00		68,30	66,03	2,27	46,47	34,31	12,16	3,10	2,90																	0,91
25.03.2026	24,00		68,08	65,95	2,13	46,71	34,49	12,22	3,10	2,90																	0,90
26.03.2026	24,00		67,91	65,95	1,96	47,50	35,05	12,45	3,10	2,90																	0,91
27.03.2026	24,00		67,92	66,06	1,86	47,61	35,09	12,52	3,10	2,90																	0,91
28.03.2026	24,00		67,88	66,17	1,71	48,46	35,60	12,86	3,10	2,90																	0,93
29.03.2026	24,00		67,31	65,73	1,58	46,58	34,74	11,84	3,10	2,90																	0,85
30.03.2026	24,00		67,55	66,11	1,44	46,74	34,91	11,83	3,10	2,90																	0,85
31.03.2026	24,00	*	65,49	63,96	1,53	48,15	35,44	12,71	3,10	2,80																	0,89
01.04.2026	24,00		68,23	66,24	1,99	48,47	35,79	12,68	3,10	2,90																	0,94
02.04.2026	24,00		68,91	66,82	2,09	48,26	35,72	12,54	3,10	2,90																	0,94
03.04.2026	24,00		69,52	67,56	1,96	47,55	35,33	12,22	3,10	2,90																	0,92
04.04.2026	24,00	*	65,39	63,65	1,74	48,47	35,73	12,74	2,90	2,70																	0,89
05.04.2026	24,00		69,24	67,50	1,74	48,56	35,76	12,80	3,10	2,90																	0,95
06.04.2026	24,00		69,22	67,57	1,65	48,23	35,57	12,66	3,10	2,90																	0,93
07.04.2026	24,00		69,06	67,52	1,54	48,03	35,45	12,58	3,10	2,90																	0,92
08.04.2026	24,00		68,93	67,49	1,44	47,60	34,97	12,63	3,10	2,90																	0,92
09.04.2026	24,00		68,83	67,52	1,31	46,98	34,41	12,57	3,10	2,90																	0,91
10.04.2026	24,00		68,80	67,61	1,19	47,20	34,56	12,64	3,10	2,90																	0,91
11.04.2026	24,00		68,73	67,62	1,11	47,75	34,98	12,77	3,10	2,90																	0,91
12.04.2026	24,00		68,69	67,64	1,05	47,68	35,14	12,54	3,10	2,90																	0,90
13.04.2026	24,00		68,64	67,62	1,02	46,88	34,97	11,91	3,10	2,90																	0,85
14.04.2026	24,00		68,79	67,83	0,96	46,74	35,03	11,71	3,10	2,90																	0,84
15.04.2026	24,00		68,73	67,65	1,08	46,14	34,94	11,20	3,10	2,90																	0,81
16.04.2026	24,00		68,39	67,06	1,33	45,03	34,50	10,53	3,10	2,90																	0,76
17.04.2026	24,00		68,09	66,74	1,35	43,66	33,81	9,85	3,10	2,90																	0,72
18.04.2026	24,00		67,76	66,43	1,33	42,95	33,29	9,66	3,10	2,90																	0,70
19.04.2026	24,00		67,73	66,45	1,28	42,54	32,81	9,73	3,10	2,90																	0,70
20.04.2026																											
21.04.2026																											
22.04.2026																											
Среднее	24,00		68,21	66,66	1,55	46,93	34,89	12,04	3,09	2,89																	0,87
Итого	672,00		1909,81	1866,44	43,37																						24,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.03.2026	18437,8	18633,20						224,01	4478,90
20.04.2026	20279,9	20433,70						247,58	5126,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,18 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **27,1 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

72 час **2,61 Гкал**
 72 час **0 куб.м**
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет **Эл.Иванов** (от абонента)
 Идентификатор: **1e77eeca-b74c-492f-bbaf-c3b1571cabe9**
27.04.26 14:59 (MSK) Сертификат **06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7**
 Представитель теплоснабжающей организации
27.04.26 16:30 (MSK) Сертификат **024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD**