

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 215, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 215, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **38385.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 132583**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	06.09.2026	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ941.20 № 85380	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	PC20-6	0,04	6	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PC20-6	0,04	6	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)	PC20-6	0,04	6	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$		Преобр.давления:
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,092	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0,0182
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 27,6	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 7,28 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет (ТБ-1)								Контроль ГВС (ТБ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.03.2026	24,00		39,15	32,57	6,58	72,07	35,11	36,96	7,20	4,00	2,33		2,33	2,38		2,38		69,92		5,80		1,68	
24.03.2026	24,00		39,35	32,28	7,07	71,34	35,22	36,12	7,20	4,10	2,58		2,58	2,64		2,64		69,93		5,80		1,67	
25.03.2026	24,00		39,48	32,18	7,30	71,34	36,11	35,23	7,20	4,00	2,51		2,51	2,56		2,56		69,64		5,80		1,66	
26.03.2026	24,00		39,72	32,26	7,46	69,85	35,95	33,90	7,30	4,00	2,52		2,52	2,57		2,57		68,10		5,80		1,62	
27.03.2026	24,00		39,10	31,52	7,58	69,20	35,43	33,77	7,20	4,10	2,29		2,29	2,34		2,34		67,66		5,80		1,59	
28.03.2026	24,00		39,51	31,02	8,49	70,34	36,42	33,92	7,20	4,10	2,99		2,99	3,06		3,06		69,26		5,80		1,65	
29.03.2026	24,00		39,56	30,91	8,65	70,78	38,31	32,47	7,20	4,10	2,61		2,61	2,67		2,67		69,28		5,80		1,62	
30.03.2026	24,00		39,16	30,28	8,88	70,88	37,83	33,05	7,20	4,00	2,22		2,22	2,26		2,26		68,83		5,80		1,63	
31.03.2026	24,00		39,41	30,26	9,15	70,51	39,83	30,68	7,20	4,00	2,36		2,36	2,42		2,42		68,69		5,80		1,57	
01.04.2026	24,00		39,21	29,87	9,34	70,44	37,73	32,71	7,20	4,10	2,48		2,48	2,54		2,54		68,93		5,80		1,64	
02.04.2026	24,00		38,47	31,95	6,52	70,68	38,40	32,28	7,20	4,10	2,17		2,17	2,22		2,22		68,67		5,80		1,49	
03.04.2026	24,00		38,93	36,06	2,87	70,82	43,42	27,40	7,20	4,10	2,35		2,35	2,40		2,40		69,00		5,80		1,19	
04.04.2026	24,00		38,87	36,12	2,75	71,05	43,90	27,15	7,20	4,10	2,21		2,21	2,26		2,26		69,21		5,80		1,18	
05.04.2026	24,00		38,98	35,93	3,05	70,98	44,08	26,90	7,20	4,10	2,49		2,49	2,55		2,55		69,32		5,80		1,18	
06.04.2026	24,00		39,28	36,21	3,07	70,87	43,52	27,35	7,20	4,10	2,53		2,53	2,59		2,59		69,22		5,80		1,21	
07.04.2026	24,00		37,83	35,60	2,23	70,65	38,98	31,67	7,10	4,10	1,77		1,77	1,80		1,80		68,53		5,80		1,29	
08.04.2026																							
09.04.2026																							
10.04.2026	24,00		38,17	35,16	3,01	70,91	35,30	35,61	7,10	4,10	2,52		2,52	2,57		2,57		68,54		5,80		1,47	
11.04.2026	24,00		38,76	35,90	2,86	70,78	34,37	36,41	7,20	4,10	2,44		2,44	2,49		2,49		68,72		5,80		1,51	
12.04.2026	24,00		39,43	36,28	3,15	70,86	37,75	33,11	7,20	4,10	2,76		2,76	2,82		2,82		68,94		5,80		1,43	
13.04.2026	24,00		39,72	36,68	3,04	70,99	42,10	28,89	7,20	4,00	2,54		2,54	2,60		2,60		69,67		5,80		1,28	
14.04.2026	24,00		39,35	36,37	2,98	68,98	41,47	27,51	7,20	4,10	2,45		2,45	2,51		2,51		68,36		5,80		1,21	
15.04.2026	24,00		38,89	36,68	2,21	69,87	40,93	28,94	7,20	4,00	1,70		1,70	1,74		1,74		67,27		5,80		1,22	
16.04.2026	24,00		39,56	36,82	2,74	70,36	41,51	28,85	7,30	4,00	2,22		2,22	2,27		2,27		68,97		5,80		1,26	
17.04.2026	24,00		39,74	37,24	2,50	71,90	44,25	27,65	7,30	4,00	1,95		1,95	2,00		2,00		69,61		5,80		1,21	
18.04.2026	24,00		38,07	35,63	2,44	68,10	34,98	33,12	7,10	4,10	1,97		1,97	2,01		2,01		64,86		5,80		1,35	
19.04.2026	24,00		37,70	34,93	2,77	67,85	19,76	48,09	7,10	4,20	2,46		2,46	2,51		2,51		66,05		5,80		1,87	
20.04.2026	24,00		37,67	35,45	2,22	69,33	24,56	44,77	7,10	4,10	1,90		1,90	1,94		1,94		67,05		5,80		1,74	
21.04.2026	24,00		39,42	36,79	2,63	70,37	37,67	32,70	7,30	4,00	2,13		2,13	2,18		2,18		68,64		5,80		1,39	
22.04.2026	24,00		39,77	37,06	2,71	70,56	38,11	32,45	7,30	4,00	2,21		2,21	2,26		2,26		68,29		5,80		1,39	
Среднее	24,00		39,04	34,35	4,70	70,44	37,69	32,75	7,20	4,07	2,33		2,33	2,38		2,38		68,59		5,80		1,46	
Итого	696,00		1132,26	996,01	136,25						67,66		67,66	69,16		69,16						42,20	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.03.2026	28666,8	26684,80	1842,42		1888,84			958,06	21515,20
23.04.2026	29834,3	27715,50	1913,16		1961,11			1004,40	22235,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,58 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **44,6** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **73,92** м.куб.

48 час **2,92** Гкал
 48 куб.м **4,76** куб.м
 час
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор ЭДО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Идентификатор: 1e77eeca-b74c-492f-bbaf-c3b1571cabe9
27.04.26 14:59 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Представитель теплоснабжающей организации
27.04.26 16:29 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD