

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 70, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 70**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ООО "Александрo-Невская мануфактура"**

Договор: **35525.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **114688**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель: СПТ-941 № 36186	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,3	45	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,3	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,1525	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 146,4	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал			
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C		кгс/см2	кгс/см2	
23.03.2026	24,00	*	162,22	163,89	-1,67	43,08	38,17	4,91															0,80
24.03.2026	24,00	*	161,73	163,45	-1,72	42,09	37,32	4,77															0,78
25.03.2026	24,00	*	161,76	163,43	-1,67	41,86	37,15	4,71															0,77
26.03.2026	24,00	*	162,70	164,20	-1,50	39,40	35,79	3,61															0,56
27.03.2026	24,00	*	162,69	164,19	-1,50	39,38	35,77	3,61															0,59
28.03.2026	24,00	*	162,47	164,21	-1,74	39,97	36,19	3,78															0,62
29.03.2026	24,00	*	163,01	165,09	-2,08	43,30	38,90	4,40															0,72
30.03.2026	24,00	*	162,88	165,20	-2,32	42,97	38,61	4,36															0,71
31.03.2026	24,00	*	162,24	164,71	-2,47	41,93	37,86	4,07															0,66
01.04.2026	24,00	*	162,38	164,94	-2,56	40,94	37,12	3,82															0,62
02.04.2026	24,00	*	162,12	164,77	-2,65	41,81	37,55	4,26															0,69
03.04.2026	24,00	*	162,26	165,01	-2,75	44,70	39,83	4,87															0,79
04.04.2026	24,00	*	161,90	164,73	-2,83	44,85	39,87	4,98															0,81
05.04.2026	24,00	*	162,71	165,62	-2,91	44,17	39,40	4,77															0,78
06.04.2026	24,00	*	162,67	165,57	-2,90	44,50	39,41	5,09															0,83
07.04.2026	24,00	*	162,15	165,14	-2,99	44,29	38,99	5,30															0,86
08.04.2026	24,00	*	161,81	164,84	-3,03	45,47	39,84	5,63															0,91
09.04.2026	24,00	*	155,86	158,84	-2,98	49,30	42,29	7,01															1,10
10.04.2026	24,00	*	155,08	158,07	-2,99	50,83	43,47	7,36															1,37
11.04.2026	24,00	*	155,53	158,53	-3,00	47,84	41,42	6,42															1,57
12.04.2026	24,00	*	157,12	160,22	-3,10	44,47	39,01	5,46															1,21
13.04.2026	24,00	*	158,22	161,35	-3,13	43,09	38,08	5,01															1,42
14.04.2026	24,00	*	159,88	162,96	-3,08	40,54	36,23	4,31															1,34
15.04.2026	24,00	*	160,85	164,07	-3,22	40,65	36,33	4,32															1,22
16.04.2026	24,00	*	161,63	164,70	-3,07	39,63	35,63	4,00															1,18
17.04.2026	24,00	*	162,11	165,24	-3,13	39,60	35,69	3,91															1,31
18.04.2026	24,00	*	162,21	165,31	-3,10	39,61	35,69	3,92															1,44
19.04.2026	24,00	*	162,39	165,58	-3,19	41,69	37,13	4,56															1,13
20.04.2026	24,00	*	162,13	165,35	-3,22	45,84	40,22	5,62															2,02
21.04.2026	24,00	*	161,56	164,67	-3,11	45,01	39,57	5,44															1,97
22.04.2026	24,00	*	162,03	165,16	-3,13	42,39	37,76	4,63															1,25
Среднее	24,00		161,17	163,84	-2,67	43,07	38,27	4,80															1,03
Итого	744,00		4996,30	5079,04	-82,74																		32,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	26577,5	26666,70						222,14	4429,70
24.04.2026	31866,1	32042,20						256,87	5221,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,18 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **32,03** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 0 Гкал
СОТРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет **Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed**
 Идентификатор: 1e77eeca-b74c-492f-bbaf-c3b1571cabe9
27.04.26 14:59 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
27.04.26 16:29 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 Представитель теплоснабжающей организации