Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент:	**Жилой дом по адресу: ул. Полярников, д. 12, лит. Б**	Договор: **35895.046.6**	Телефон:	Узел учета:	**Отопление**
Адрес:	**Полярников ул, д. 12, лит. Б**	Строит.адрес:		Код УУТЭ:	**118360**
Обслуживающая организация:		Телефон:			
Источник:	**котельная 2 Невская**	Схема подключения:	**2-х трубная схема**	график:	**149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **13.07.2029** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7.04 № 202351**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,4425**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**134,43**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**М1**	**М2**	**dM**	**Т1**	**Т2**	**dT**	**Р1**	**Р2**	**М3**	**М4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**Т3**	**Т4**	**Р3**	**Р4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2026	24,00		172,12	172,12	0,00	69,27	46,62	22,65	6,80	4,90												3,90
24.03.2026	24,00		172,21	172,21	0,00	69,16	46,72	22,44	6,80	4,90												3,87
25.03.2026	24,00		175,76	175,76	0,00	69,10	47,01	22,09	6,80	4,90												3,89
26.03.2026	24,00		176,67	176,67	0,00	68,94	47,36	21,58	6,80	4,90												3,82
27.03.2026	24,00		171,15	171,15	0,00	67,71	46,39	21,32	6,80	4,90												3,65
28.03.2026	24,00		169,61	169,61	0,00	67,78	46,30	21,48	6,80	4,90												3,64
29.03.2026	24,00		170,55	170,55	0,00	68,79	46,94	21,85	6,80	4,90												3,73
30.03.2026	24,00		168,41	168,41	0,00	68,33	46,61	21,72	6,80	4,90												3,66
31.03.2026	24,00		169,90	169,90	0,00	68,40	46,77	21,63	6,80	4,90												3,68
01.04.2026	24,00		165,50	165,50	0,00	67,48	45,89	21,59	6,80	4,90												3,58
02.04.2026	24,00		166,03	166,03	0,00	68,52	46,29	22,23	6,80	4,90												3,70
03.04.2026	24,00		164,98	164,98	0,00	67,32	45,60	21,72	6,80	4,90												3,59
04.04.2026	24,00		167,04	167,04	0,00	68,49	46,22	22,27	6,80	4,90												3,72
05.04.2026	24,00		165,13	165,13	0,00	68,35	45,99	22,36	6,80	4,90												3,70
06.04.2026	24,00		169,21	169,21	0,00	69,46	46,74	22,72	6,80	4,90												3,85
07.04.2026																						
08.04.2026	24,00		158,75	158,75	0,00	68,65	45,41	23,24	6,80	4,90												3,69
09.04.2026	24,00		156,88	156,88	0,00	68,27	44,80	23,47	6,80	4,90												3,68
10.04.2026	24,00		167,12	167,12	0,00	68,43	45,79	22,64	6,80	4,90												3,79
11.04.2026	24,00		170,44	170,44	0,00	69,45	46,69	22,76	6,80	4,90												3,88
12.04.2026	24,00		171,56	171,56	0,00	69,18	46,91	22,27	6,80	4,90												3,82
13.04.2026	24,00		173,59	173,59	0,00	68,54	46,98	21,56	6,80	4,90												3,75
14.04.2026	24,00		174,37	174,37	0,00	68,70	47,30	21,40	6,80	4,90												3,73
15.04.2026	24,00		173,52	173,52	0,00	68,50	47,45	21,05	6,80	4,90												3,66
16.04.2026	24,00		171,76	171,76	0,00	68,44	47,70	20,74	6,80	4,90												3,56
17.04.2026	24,00		167,96	167,96	0,00	68,68	47,68	21,00	6,80	4,90												3,53
18.04.2026	24,00	*	160,76	160,46	0,30	68,16	46,56	21,60	6,80	4,90												3,49
19.04.2026	24,00		160,49	160,49	0,00	67,99	46,04	21,95	6,80	4,90												3,52
20.04.2026	24,00		162,74	162,74	0,00	67,92	46,08	21,84	6,80	4,90												3,56
21.04.2026	24,00		160,63	160,63	0,00	68,71	46,46	22,25	6,80	4,90												3,58
22.04.2026	24,00		158,46	158,46	0,00	68,72	46,53	22,19	6,80	4,90												3,52
Среднее	24,00		167,78	167,77	0,01	68,51	46,53	21,99	6,80	4,90												3,69
Итого	**720,00**		**5033,30**	**5033,00**	**0,30**																	**110,74**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	14896	14895,20						523,62	2270,00
23.04.2026	20266,1	20265,00						642,93	3038,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**24** час	**3,69** Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	**24** час	**0** куб.м	_____ / _____ /
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	**3,12** °С		
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	**0** Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	**114,43** Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.		_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: ed5fdbd6-1188-4c29-adce-021ff01ccc68

ОТПРАВЛЕНО	**АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	**27.04.26** 15:01 (MSK)	Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
УТВЕРЖДЕНО	**ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	**27.04.26** 16:26 (MSK)	Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD