Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9192.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Полярников ул, д. 17, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **28658**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **27.08.2029** Режим (схема): **ОП: СИ-3 ТЗ-0 ФТ-1;**

Вычислитель:	**ВКТ-7.04 № 204739**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,3246**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**98,6127**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2026	24,00		91,11	91,11	0,00	69,38	44,56	24,82	6,80	4,90												2,26
24.03.2026	24,00		90,68	90,68	0,00	69,27	44,74	24,53	6,80	4,90												2,23
25.03.2026	24,00		94,01	94,01	0,00	69,19	45,30	23,89	6,80	4,90												2,25
26.03.2026	24,00		94,94	94,94	0,00	69,01	45,66	23,35	6,80	4,90												2,22
27.03.2026	24,00		90,15	90,15	0,00	67,79	44,59	23,20	6,80	4,90												2,09
28.03.2026	24,00		89,43	89,43	0,00	67,89	44,57	23,32	6,80	4,90												2,09
29.03.2026	24,00		89,70	89,70	0,00	68,91	45,34	23,57	6,80	4,90												2,12
30.03.2026	24,00		89,27	89,27	0,00	68,44	45,24	23,20	6,80	4,90												2,07
31.03.2026	24,00		90,00	90,00	0,00	68,50	45,44	23,06	6,80	4,90												2,08
01.04.2026	24,00		85,35	85,35	0,00	67,59	44,27	23,32	6,80	4,90												1,99
02.04.2026	24,00		86,22	86,22	0,00	68,66	44,67	23,99	6,80	4,90												2,07
03.04.2026	24,00		84,99	84,99	0,00	67,42	43,84	23,58	6,80	4,90												2,00
04.04.2026	24,00		86,80	86,80	0,00	68,60	44,58	24,02	6,80	4,90												2,08
05.04.2026	24,00		85,09	85,09	0,00	68,45	44,27	24,18	6,80	4,90												2,06
06.04.2026	24,00		88,17	88,17	0,00	69,58	45,01	24,57	6,80	4,90												2,17
07.04.2026																						
08.04.2026	24,00		81,39	81,39	0,00	68,70	43,05	25,65	6,80	4,90												2,09
09.04.2026	24,00		79,09	79,09	0,00	68,34	41,99	26,35	6,80	4,90												2,08
10.04.2026	24,00		85,91	85,91	0,00	68,52	43,21	25,31	6,80	4,90												2,18
11.04.2026	24,00		88,71	88,71	0,00	69,57	44,25	25,32	6,80	4,90												2,25
12.04.2026	24,00		89,91	89,91	0,00	69,28	44,77	24,51	6,80	4,90												2,20
13.04.2026	24,00		91,75	91,75	0,00	68,65	44,93	23,72	6,80	4,90												2,18
14.04.2026	24,00		92,27	92,27	0,00	68,79	45,40	23,39	6,80	4,90												2,16
15.04.2026	24,00		92,49	92,49	0,00	68,58	45,61	22,97	6,80	4,90												2,13
16.04.2026	24,00		92,14	92,14	0,00	68,51	45,91	22,60	6,80	4,90												2,08
17.04.2026	24,00		89,85	89,85	0,00	68,75	45,98	22,77	6,80	4,90												2,05
18.04.2026	24,00		83,58	83,58	0,00	68,23	44,56	23,67	6,80	4,90												1,98
19.04.2026	24,00		82,38	82,38	0,00	68,07	43,95	24,12	6,80	4,90												1,98
20.04.2026	24,00		84,34	84,34	0,00	68,00	43,78	24,22	6,80	4,90												2,04
21.04.2026	24,00		84,26	84,26	0,00	68,83	44,42	24,41	6,80	4,90												2,06
22.04.2026	24,00		83,01	83,01	0,00	68,83	44,50	24,33	6,80	4,90												2,02
Среднее	24,00		87,90	87,90	0,00	68,61	44,61	24,00	6,80	4,90												2,11
Итого	**720,00**		**2636,99**	**2636,99**	**0,00**																	**63,26**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	9967,58	9967,58						380,27	3131,00
23.04.2026	12785,1	12785,10						448,48	3899,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24** час **2,11** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **24** час **0** куб.м
Период расчета по договору:
Период превышения t2: **0** Гкал
Корректировка на температуру холодной воды **3,12** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **65,37** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за тепловой энергии (от абонента)
час _____/_____/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: ed5fdbd6-1188-4c29-adce-021ff01ccc68

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна **27.04.26** 15:01 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.04.26** 16:27 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
_____/_____/