

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Полярников, д. 19, лит. Б**
 Адрес: **Полярников ул, д. 19, лит. Б**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **42327.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 146902**
 Код УУТЭ:
 график: **149/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 13.07.2029 | Режим (схема): | ОП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1; |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 202641 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,321 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс = 0 | Qгвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 97,519 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс = 0 | Gгвс. = 0 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|------------|-----------|------------|--|--|--|---------------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | P3 кгс/см2 | | P4 кгс/см2 | | | | |
| 23.03.2026 | 24,00 | | 204,42 | 204,42 | 0,00 | 69,57 | 50,38 | 19,19 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,93 |
| 24.03.2026 | 24,00 | | 203,71 | 203,71 | 0,00 | 69,44 | 50,41 | 19,03 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,88 |
| 25.03.2026 | 24,00 | | 211,58 | 211,58 | 0,00 | 69,38 | 50,97 | 18,41 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,90 |
| 26.03.2026 | 24,00 | | 214,31 | 214,31 | 0,00 | 69,18 | 51,34 | 17,84 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,83 |
| 27.03.2026 | 24,00 | | 204,05 | 204,05 | 0,00 | 67,98 | 50,07 | 17,91 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,66 |
| 28.03.2026 | 24,00 | | 202,69 | 202,69 | 0,00 | 68,09 | 50,10 | 17,99 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,65 |
| 29.03.2026 | 24,00 | | 203,13 | 203,13 | 0,00 | 69,09 | 50,67 | 18,42 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,75 |
| 30.03.2026 | 24,00 | | 202,62 | 202,62 | 0,00 | 68,63 | 50,45 | 18,18 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,69 |
| 31.03.2026 | 24,00 | | 204,52 | 204,52 | 0,00 | 68,69 | 50,59 | 18,10 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,71 |
| 01.04.2026 | 24,00 | | 194,03 | 194,03 | 0,00 | 67,78 | 49,38 | 18,40 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,58 |
| 02.04.2026 | 24,00 | | 196,42 | 196,42 | 0,00 | 68,87 | 50,04 | 18,83 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,70 |
| 03.04.2026 | 24,00 | | 193,31 | 193,31 | 0,00 | 67,62 | 49,11 | 18,51 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,58 |
| 04.04.2026 | 24,00 | | 197,59 | 197,59 | 0,00 | 68,80 | 49,94 | 18,86 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,73 |
| 05.04.2026 | 24,00 | | 193,65 | 193,65 | 0,00 | 68,65 | 49,57 | 19,08 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,70 |
| 06.04.2026 | 24,00 | | 200,46 | 200,46 | 0,00 | 69,82 | 50,50 | 19,32 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,88 |
| 07.04.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.04.2026 | 24,00 | | 183,57 | 183,57 | 0,00 | 68,93 | 48,69 | 20,24 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,72 |
| 09.04.2026 | 24,00 | | 179,31 | 179,31 | 0,00 | 68,59 | 47,88 | 20,71 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,72 |
| 10.04.2026 | 24,00 | | 195,71 | 195,71 | 0,00 | 68,74 | 49,24 | 19,50 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,82 |
| 11.04.2026 | 24,00 | | 202,17 | 202,17 | 0,00 | 69,77 | 50,47 | 19,30 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,90 |
| 12.04.2026 | 24,00 | | 204,90 | 204,90 | 0,00 | 69,46 | 50,79 | 18,67 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,83 |
| 13.04.2026 | 24,00 | | 209,47 | 209,47 | 0,00 | 68,85 | 50,90 | 17,95 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,77 |
| 14.04.2026 | 24,00 | | 210,75 | 210,75 | 0,00 | 68,97 | 51,33 | 17,64 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,72 |
| 15.04.2026 | 24,00 | | 211,36 | 211,36 | 0,00 | 68,75 | 51,49 | 17,26 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,65 |
| 16.04.2026 | 24,00 | | 210,74 | 210,74 | 0,00 | 68,68 | 51,72 | 16,96 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,58 |
| 17.04.2026 | 24,00 | | 205,53 | 205,53 | 0,00 | 68,96 | 51,62 | 17,34 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,57 |
| 18.04.2026 | 24,00 | | 190,71 | 190,71 | 0,00 | 68,42 | 50,25 | 18,17 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,47 |
| 19.04.2026 | 24,00 * | | 188,37 | 187,14 | 1,23 | 68,29 | 49,71 | 18,58 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,56 |
| 20.04.2026 | 24,00 * | | 192,85 | 191,60 | 1,25 | 68,20 | 49,85 | 18,35 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,60 |
| 21.04.2026 | 24,00 * | | 193,83 | 190,99 | 2,84 | 69,05 | 50,44 | 18,61 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,75 |
| 22.04.2026 | 24,00 * | | 190,56 | 187,68 | 2,88 | 69,00 | 50,32 | 18,68 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,71 |
| Среднее | 24,00 | | 199,88 | 199,60 | 0,27 | 68,81 | 50,27 | 18,53 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,72 |
| Итого | 720,00 | | 5996,32 | 5988,12 | 8,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111,54 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| 22.03.2026 | 30432,3 | 30436,30 | | | | | | 848,78 | 4932,00 |
| 23.04.2026 | 36834,7 | 36830,50 | | | | | | 969,06 | 5700,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,12 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **115,26** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час **3,72** Гкал
 24 час **0** м.куб.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТВРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет: **Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed**
 Идентификатор: ed5fdb6-1188-4c29-adce-021ff01ccc68
27.04.26 15:01 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
27.04.26 16:27 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 Представитель теплоснабжающей организации