

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Рабфаковская, д. 3, корпус 2, лит. В**  
 Адрес: **Рабфаковская ул, д. 3, корп. 2, лит. В**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **24208.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 67812**  
 Код УУТЭ:  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>27.08.2028</b>	Режим (схема):	<b>ОП: СП-2; МП: СП-2;</b>
Вычислитель: <b>СПТ 943.1 № 33261</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ИТЭМ-32	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ИТЭМ-25	0,068	17	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,2895</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,121</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0,055</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>86,85</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>22</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026**

Дата	Ти час	НС	Учет (ТБ-1)								Контроль ГВС (ТБ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
23.03.2026	24,00	*	89,71	74,94	14,77	72,51	44,48	28,03	5,80	3,90	9,37		9,37	9,60		9,60		72,28		4,90		3,17	
24.03.2026	24,00	*	90,14	75,17	14,97	71,68	44,27	27,41	5,80	3,90	9,52		9,52	9,75		9,75		71,47		4,90		3,14	
25.03.2026	24,00	*	90,67	74,84	15,83	71,72	44,41	27,31	5,80	3,90	10,25		10,25	10,49		10,49		71,58		4,90		3,18	
26.03.2026	24,00	*	90,66	75,12	15,54	70,22	44,06	26,16	5,80	3,90	9,91		9,91	10,13		10,13		70,02		4,90		3,06	
27.03.2026	24,00	*	73,57	61,37	12,20	69,42	43,55	25,87	5,80	3,90	7,66		7,66	7,83		7,83		69,48		4,90		2,44	
28.03.2026	24,00	*	90,13	74,64	15,49	70,68	43,89	26,79	5,80	3,90	9,91		9,91	10,14		10,14		70,62		4,90		3,10	
29.03.2026	24,00	*	89,85	75,19	14,66	71,14	44,17	26,97	5,80	3,90	9,05		9,05	9,26		9,26		70,80		4,90		3,08	
30.03.2026	24,00	*	89,97	74,90	15,07	71,24	44,34	26,90	5,80	3,90	9,42		9,42	9,63		9,63		70,68		4,90		3,09	
31.03.2026	24,00	*	90,17	74,80	15,37	70,89	44,22	26,67	5,80	3,90	9,68		9,68	9,90		9,90		70,65		4,90		3,09	
01.04.2026	24,00	*	89,84	74,80	15,04	70,78	44,09	26,69	5,80	3,90	9,38		9,38	9,59		9,59		70,53		4,90		3,06	
02.04.2026	24,00	*	89,71	74,62	15,09	71,04	43,85	27,19	5,80	3,90	9,37		9,37	9,59		9,59		70,75		4,90		3,10	
03.04.2026	24,00	*	89,24	74,97	14,27	71,17	43,65	27,52	5,80	3,90	8,69		8,69	8,89		8,89		70,81		4,90		3,08	
04.04.2026	24,00	*	89,20	75,29	13,91	71,42	43,89	27,53	5,80	3,90	8,33		8,33	8,52		8,52		70,92		4,90		3,07	
05.04.2026	24,00	*	92,11	74,27	17,84	71,32	43,54	27,78	5,80	3,90	12,22		12,22	12,50		12,50		70,88		4,90		3,34	
06.04.2026	24,00	*	89,80	75,08	14,72	71,22	43,57	27,65	5,80	3,90	9,09		9,09	9,30		9,30		70,67		4,90		3,13	
07.04.2026	24,00	*	89,08	73,88	15,20	71,12	43,18	27,94	5,80	3,90	9,65		9,65	9,87		9,87		71,22		4,90		3,15	
08.04.2026	24,00	*	88,40	73,06	15,34	70,79	42,44	28,35	5,80	3,90	9,79		9,79	10,01		10,01		70,71		4,90		3,16	
09.04.2026	24,00	*	89,90	73,27	16,63	71,53	42,71	28,82	5,80	3,90	11,01		11,01	11,26		11,26		71,41		4,90		3,31	
10.04.2026	24,00	*	89,63	73,94	15,69	71,44	42,90	28,54	5,80	3,90	10,01		10,01	10,25		10,25		71,04		4,90		3,23	
11.04.2026	24,00	*	90,12	74,35	15,77	71,23	43,15	28,08	5,80	3,90	10,06		10,06	10,30		10,30		70,93		4,90		3,22	
12.04.2026	24,00	*	90,57	74,04	16,53	71,25	43,41	27,84	5,80	3,90	10,80		10,80	11,05		11,05		70,75		4,90		3,24	
13.04.2026	24,00	*	89,22	74,60	14,62	71,37	43,79	27,58	5,80	3,90	8,98		8,98	9,19		9,19		71,26		4,90		3,11	
14.04.2026	24,00	*	90,07	74,39	15,68	69,33	43,11	26,22	5,80	3,90	10,04		10,04	10,26		10,26		69,43		4,90		3,04	
15.04.2026	24,00	*	89,35	74,34	15,01	70,21	43,72	26,49	5,80	3,90	9,45		9,45	9,66		9,66		69,60		4,90		3,03	
16.04.2026	24,00	*	90,53	74,36	16,17	70,82	44,04	26,78	5,80	3,90	10,57		10,57	10,81		10,81		70,80		4,90		3,14	
17.04.2026	24,00	*	88,86	75,18	13,68	72,35	44,85	27,50	5,80	3,90	8,13		8,13	8,33		8,33		71,83		4,90		3,06	
18.04.2026	24,00	*	89,06	73,84	15,22	68,48	42,73	25,75	5,80	3,90	9,59		9,59	9,80		9,80		67,71		4,90		2,95	
19.04.2026	24,00	*	90,51	73,15	17,36	68,36	42,12	26,24	5,80	3,90	11,62		11,62	11,87		11,87		68,28		4,90		3,11	
20.04.2026	24,00	*	89,58	73,83	15,75	69,82	42,71	27,11	5,80	3,90	10,02		10,02	10,24		10,24		69,77		4,90		3,11	
21.04.2026	24,00	*	90,05	74,93	15,12	70,72	43,71	27,01	5,80	3,90	9,38		9,38	9,59		9,59		70,45		4,90		3,10	
22.04.2026	24,00	*	90,56	74,71	15,85	70,92	43,89	27,03	5,80	3,90	10,20		10,20	10,43		10,43		70,37		4,90		3,15	
<b>Среднее</b>	24,00		89,36	74,06	15,30	70,84	43,63	27,22	5,80	3,90	9,71		9,71	9,94		9,94		70,57		4,90		3,10	
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>2770,26</b>	<b>2295,87</b>	<b>474,39</b>						<b>301,15</b>			<b>308,04</b>		<b>308,04</b>						<b>96,24</b>	

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	30437,3	25495,80						1054,83	9347,03
23.04.2026	33298,9	27866,30						1154,32	10115,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **3,58 °C**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **94,54** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **308,04** м.куб.

**Провести ревизию расходомеров. Устранить утечку.**

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: ed5fdb6-1188-4c29-adce-021ff01ccc68

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **27.04.26 15:01 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7  
 1,7 Гкал Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.04.26 16:27 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Представитель теплоснабжающей организации