

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 114, лит. У**
 Адрес: **Седова ул, д. 114, лит. У**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **37691.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 130738**

график: **150/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 29.06.2026 | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 246410 | расходомер: | Gmin= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ | 0,027 | 12 | КТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | лето: Qгвс=M3*(h3-hхв) | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,184 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср. = 0,041 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 55,2 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 |
| | | | | Gгвс. = 16,4 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

| Дата | Ти час | НС | Учет (ТБ-1) | | | | | | | Контроль ГВС (ТБ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | | |
|----------------|---------------|----|----------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|------|---------------------|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------|-------|----|------|---------|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 | |
| | | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.03.2026 | 24,00 | | 89,86 | 81,29 | 8,57 | 71,25 | 47,09 | 24,16 | 6,80 | 4,90 | 6,46 | | 6,46 | 6,61 | | 6,61 | | 71,04 | | | | | 2,58 |
| 24.03.2026 | 24,00 | | 89,58 | 80,78 | 8,80 | 70,43 | 46,60 | 23,83 | 6,80 | 4,90 | 6,78 | | 6,78 | 6,92 | | 6,92 | | 70,19 | | | | | 2,55 |
| 25.03.2026 | 24,00 | | 90,15 | 81,70 | 8,45 | 70,47 | 47,08 | 23,39 | 6,80 | 4,90 | 6,38 | | 6,38 | 6,55 | | 6,55 | | 70,13 | | | | | 2,51 |
| 26.03.2026 | 24,00 | | 90,52 | 82,16 | 8,36 | 69,03 | 46,84 | 22,19 | 6,80 | 4,90 | 6,29 | | 6,29 | 6,45 | | 6,45 | | 68,73 | | | | | 2,40 |
| 27.03.2026 | 24,00 | | 89,15 | 80,99 | 8,16 | 68,42 | 46,12 | 22,30 | 6,80 | 4,90 | 6,13 | | 6,13 | 6,28 | | 6,28 | | 68,27 | | | | | 2,37 |
| 28.03.2026 | 24,00 | * | 88,86 | 80,82 | 8,04 | 69,46 | 46,46 | 23,00 | 6,80 | 4,90 | 6,03 | | 6,03 | 6,18 | | 6,18 | | 69,18 | | | | | 2,42 |
| 29.03.2026 | 24,00 | | 90,00 | 81,34 | 8,66 | 69,95 | 46,75 | 23,20 | 6,80 | 4,90 | 6,63 | | 6,63 | 6,79 | | 6,79 | | 69,54 | | | | | 2,49 |
| 30.03.2026 | 24,00 | | 89,88 | 81,58 | 8,30 | 70,05 | 47,13 | 22,92 | 6,80 | 4,90 | 6,22 | | 6,22 | 6,39 | | 6,39 | | 69,43 | | | | | 2,45 |
| 31.03.2026 | 24,00 | | 90,00 | 81,81 | 8,19 | 69,71 | 46,77 | 22,94 | 6,80 | 4,90 | 6,18 | | 6,18 | 6,29 | | 6,29 | | 69,25 | | | | | 2,45 |
| 01.04.2026 | 24,00 | * | 88,92 | 80,72 | 8,20 | 69,63 | 46,23 | 23,40 | 6,80 | 4,90 | 6,13 | | 6,13 | 6,28 | | 6,28 | | 69,51 | | | | | 2,46 |
| 02.04.2026 | 24,00 | * | 88,69 | 80,56 | 8,13 | 69,88 | 46,22 | 23,66 | 6,80 | 4,90 | 6,06 | | 6,06 | 6,22 | | 6,22 | | 69,67 | | | | | 2,47 |
| 03.04.2026 | 24,00 | | 90,00 | 80,55 | 9,45 | 69,98 | 46,31 | 23,67 | 6,80 | 4,90 | 7,39 | | 7,39 | 7,58 | | 7,58 | | 69,48 | | | | | 2,57 |
| 04.04.2026 | 24,00 | | 91,10 | 80,89 | 10,21 | 70,23 | 46,42 | 23,81 | 6,80 | 4,90 | 8,17 | | 8,17 | 8,36 | | 8,36 | | 69,75 | | | | | 2,65 |
| 05.04.2026 | 24,00 | | 90,09 | 80,15 | 9,94 | 70,12 | 46,21 | 23,91 | 6,80 | 4,90 | 7,92 | | 7,92 | 8,09 | | 8,09 | | 69,69 | | | | | 2,62 |
| 06.04.2026 | 24,00 | * | 45,64 | 42,28 | 3,36 | 69,11 | 44,10 | 25,01 | 6,80 | 4,90 | 3,04 | | 3,04 | 3,09 | | 3,09 | | 62,88 | | | | | 1,29 |
| 07.04.2026 | 24,00 | | 97,64 | 89,13 | 8,51 | 69,64 | 46,88 | 22,76 | 6,80 | 4,90 | 6,83 | | 6,83 | 6,99 | | 6,99 | | 69,39 | | | | | 2,62 |
| 08.04.2026 | 24,00 | * | 94,03 | 85,75 | 8,28 | 69,27 | 45,95 | 23,32 | 6,80 | 4,90 | 6,62 | | 6,62 | 6,78 | | 6,78 | | 68,96 | | | | | 2,58 |
| 09.04.2026 | 24,00 | | 97,22 | 86,02 | 11,20 | 70,18 | 46,37 | 23,81 | 6,80 | 4,90 | 9,64 | | 9,64 | 9,85 | | 9,85 | | 70,04 | | | | | 2,84 |
| 10.04.2026 | 24,00 | | 95,99 | 88,01 | 7,98 | 70,29 | 47,19 | 23,10 | 6,80 | 4,90 | 6,49 | | 6,49 | 6,64 | | 6,64 | | 69,72 | | | | | 2,60 |
| 11.04.2026 | 24,00 | | 97,72 | 89,06 | 8,66 | 70,19 | 47,64 | 22,55 | 6,80 | 4,90 | 7,13 | | 7,13 | 7,31 | | 7,31 | | 69,69 | | | | | 2,62 |
| 12.04.2026 | 24,00 | | 97,92 | 89,83 | 8,09 | 70,22 | 48,04 | 22,18 | 6,80 | 4,90 | 6,51 | | 6,51 | 6,67 | | 6,67 | | 69,60 | | | | | 2,56 |
| 13.04.2026 | 24,00 | * | 99,22 | 90,89 | 8,33 | 70,34 | 48,53 | 21,81 | 6,80 | 4,90 | 6,74 | | 6,74 | 6,93 | | 6,93 | | 70,13 | | | | | 2,57 |
| 14.04.2026 | 24,00 | * | 98,48 | 90,58 | 7,90 | 68,35 | 47,57 | 20,78 | 6,80 | 4,90 | 6,24 | | 6,24 | 6,37 | | 6,37 | | 67,44 | | | | | 2,43 |
| 15.04.2026 | 24,00 | | 99,12 | 91,10 | 8,02 | 69,19 | 48,31 | 20,88 | 6,80 | 4,90 | 6,40 | | 6,40 | 6,53 | | 6,53 | | 68,36 | | | | | 2,46 |
| 16.04.2026 | 24,00 | | 100,00 | 91,80 | 8,20 | 69,89 | 48,85 | 21,04 | 6,80 | 4,90 | 6,52 | | 6,52 | 6,69 | | 6,69 | | 69,45 | | | | | 2,51 |
| 17.04.2026 | 24,00 | | 99,86 | 92,58 | 7,28 | 71,32 | 49,66 | 21,66 | 6,80 | 4,90 | 5,59 | | 5,59 | 5,74 | | 5,74 | | 70,51 | | | | | 2,53 |
| 18.04.2026 | 24,00 | | 95,88 | 88,32 | 7,56 | 67,48 | 46,70 | 20,78 | 6,80 | 4,90 | 5,90 | | 5,90 | 6,02 | | 6,02 | | 65,99 | | | | | 2,35 |
| 19.04.2026 | 24,00 | | 95,16 | 87,06 | 8,10 | 67,42 | 45,94 | 21,48 | 6,80 | 4,90 | 6,36 | | 6,36 | 6,49 | | 6,49 | | 67,21 | | | | | 2,42 |
| 20.04.2026 | 24,00 | * | 96,64 | 88,54 | 8,10 | 68,91 | 46,87 | 22,04 | 6,80 | 4,90 | 6,40 | | 6,40 | 6,56 | | 6,56 | | 68,87 | | | | | 2,51 |
| 21.04.2026 | 24,00 | * | 99,74 | 92,09 | 7,65 | 69,81 | 48,52 | 21,29 | 6,80 | 4,90 | 5,85 | | 5,85 | 5,99 | | 5,99 | | 69,51 | | | | | 2,50 |
| 22.04.2026 | 24,00 | | 99,57 | 92,00 | 7,57 | 69,95 | 48,59 | 21,36 | 6,80 | 4,90 | 5,86 | | 5,86 | 5,95 | | 5,95 | | 69,39 | | | | | 2,50 |
| Среднее | 24,00 | | 92,47 | 84,21 | 8,27 | 69,68 | 47,03 | 22,65 | 6,80 | 4,90 | 6,48 | | 6,48 | 6,63 | | 6,63 | | 69,06 | | | | | 2,48 |
| Итого | 744,00 | | 2866,63 | 2610,38 | 256,25 | | | | | | 200,89 | | 200,89 | 205,59 | | 205,59 | | | | | | | 76,88 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|----------|---------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 24.03.2026 | 88772,6 | 81131,50 | 7777,11 | | 8524,53 | | | 3080,83 | 28261,00 |
| 23.04.2026 | 91549,4 | 83660,60 | 7971,54 | | 8723,51 | | | 3168,54 | 28981,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,58 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **75,96** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **205,59** м.куб.

0 час Гкал
 Ответственный за учет: **Эл. доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed**
 Идентификатор: f97c23f5-bf1c-4b67-8767-b09222467cd2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,92 Гкал

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **27.04.26 15:09 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.04.26 16:23 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР