

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 120, лит. Л**
 Адрес: **Седова ул, д. 120 ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32800.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105380**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	15.06.2027	Режим (схема):	ОП: СП-00; МП: СП-00;
Вычислитель: СПТ944 № 08203	расходомер:	Gmin=		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	PC25-9	0,06	9	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)	PC25-9	0,06	9	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)	PC20-6	0,013	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (М4)	PC20-6	0,013	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,152	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,0606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,03
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 45,6	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 12 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4			
						°C		кгс/см2				M3		м3		м3		°C		кгс/см2		кгс/см2		Гкал	
23.03.2026	24,00		63,81	60,32	3,49	69,07	46,03	23,04	5,90	4,20	16,86	13,65	3,21	17,22	13,83	3,39		68,87	53,25	5,60	4,20	1,63			
24.03.2026	24,00		63,62	59,99	3,63	68,35	45,68	22,67	5,90	4,20	16,84	13,51	3,33	17,20	13,69	3,51		68,13	52,68	5,60	4,20	1,61			
25.03.2026	24,00		64,25	60,46	3,79	68,43	45,93	22,50	5,90	4,20	17,07	13,60	3,47	17,44	13,78	3,66		68,23	52,94	5,60	4,20	1,62			
26.03.2026	24,00		64,89	60,79	4,10	67,17	45,71	21,46	5,90	4,20	17,39	13,59	3,80	17,75	13,77	3,98		66,96	52,36	5,60	4,20	1,58			
27.03.2026	24,00		63,41	60,21	3,20	66,43	45,13	21,30	5,90	4,20	16,53	13,63	2,90	16,86	13,80	3,06		66,27	51,72	5,60	4,20	1,49			
28.03.2026	24,00		63,75	59,67	4,08	67,45	45,32	22,13	5,90	4,20	17,06	13,30	3,76	17,41	13,47	3,94		67,25	52,08	5,60	4,20	1,59			
29.03.2026	24,00		64,68	59,84	4,84	67,94	45,64	22,30	5,90	4,20	17,62	13,14	4,48	17,99	13,31	4,68		67,71	52,56	5,60	4,20	1,66			
30.03.2026	24,00		64,11	60,48	3,63	68,13	46,02	22,11	5,90	4,20	16,88	13,59	3,29	17,24	13,77	3,47		67,88	52,95	5,60	4,20	1,58			
31.03.2026	24,00		64,24	60,51	3,73	67,79	45,78	22,01	5,90	4,20	16,97	13,56	3,41	17,33	13,74	3,59		67,57	52,72	5,60	4,20	1,58			
01.04.2026	24,00		63,78	59,93	3,85	67,69	45,52	22,17	5,90	4,20	16,91	13,41	3,50	17,27	13,58	3,69		67,47	52,41	5,60	4,20	1,59			
02.04.2026	24,00		62,96	59,72	3,24	67,85	45,44	22,41	5,90	4,20	16,40	13,49	2,91	16,74	13,66	3,08		67,62	52,37	5,60	4,20	1,56			
03.04.2026	24,00		63,49	59,53	3,96	67,98	45,44	22,54	5,90	4,20	16,90	13,27	3,63	17,26	13,44	3,82		67,73	52,43	5,60	4,20	1,61			
04.04.2026	24,00		63,69	59,78	3,91	68,16	45,41	22,75	5,90	4,20	16,91	13,33	3,58	17,27	13,50	3,77		67,93	52,57	5,60	4,20	1,62			
05.04.2026	24,00		63,60	59,11	4,49	68,12	45,10	23,02	5,90	4,20	17,16	13,00	4,16	17,52	13,17	4,35		67,88	52,23	5,50	4,20	1,67			
06.04.2026	24,00		31,87	30,69	1,18	67,15	44,19	22,96	5,80	4,00	8,31	6,70	1,61	8,48	6,79	1,69		66,61	52,22	5,50	4,20	2,74			
07.04.2026	24,00		69,51	64,47	5,04	67,60	45,81	21,79	6,20	4,20	17,63	12,96	4,67	18,00	13,14	4,86		67,45	53,71	5,90	4,20	1,74			
08.04.2026	24,00		65,83	62,19	3,64	67,27	44,57	22,70	6,20	4,30	15,88	12,56	3,32	16,21	12,71	3,50		67,07	50,63	5,90	4,30	1,66			
09.04.2026	24,00		65,83	62,29	3,54	68,13	44,75	23,38	6,20	4,30	15,77	12,55	3,22	16,11	12,70	3,41		67,91	51,01	5,90	4,30	1,70			
10.04.2026	24,00		66,90	63,66	3,24	68,33	45,57	22,76	6,20	4,20	15,84	12,88	2,96	16,18	13,04	3,14		68,08	51,77	5,90	4,20	1,67			
11.04.2026	24,00		68,19	64,26	3,93	68,28	45,90	22,38	6,30	4,20	16,46	12,85	3,61	16,81	13,01	3,80		68,04	51,99	5,90	4,20	1,71			
12.04.2026	24,00		68,38	64,99	3,39	68,40	46,41	21,99	6,30	4,20	16,20	13,14	3,06	16,55	13,31	3,24		68,13	52,41	5,90	4,20	1,66			
13.04.2026	24,00		69,13	65,81	3,32	68,57	46,98	21,59	6,30	4,10	16,38	13,38	3,00	16,73	13,55	3,18		68,35	52,92	6,00	4,20	1,65			
14.04.2026	24,00		69,23	65,60	3,63	66,60	46,11	20,49	6,30	4,20	16,64	13,33	3,31	16,97	13,50	3,47		66,42	51,80	6,00	4,20	1,59			
15.04.2026	24,00		69,83	65,97	3,86	67,65	47,08	20,57	6,30	4,10	16,96	13,38	3,58	17,31	13,56	3,75		67,37	52,82	5,90	4,10	1,62			
16.04.2026	24,00		69,85	66,57	3,28	68,09	47,44	20,65	6,30	4,10	16,64	13,65	2,99	17,00	13,83	3,17		67,93	53,15	6,00	4,10	1,60			
17.04.2026	24,00		71,08	67,14	3,94	69,66	48,37	21,29	6,30	4,10	17,32	13,69	3,63	17,70	13,88	3,82		69,37	54,34	6,00	4,10	1,71			
18.04.2026	24,00		68,43	64,23	4,20	66,06	45,64	20,42	6,20	4,20	17,03	13,12	3,91	17,37	13,28	4,09		65,69	51,62	5,90	4,20	1,59			
19.04.2026	24,00		67,47	63,19	4,28	65,75	44,82	20,93	6,20	4,20	16,91	12,91	4,00	17,24	13,07	4,17		65,50	50,72	5,90	4,20	1,60			
20.04.2026	24,00		68,32	64,36	3,96	67,13	45,59	21,54	6,20	4,20	16,99	13,30	3,69	17,34	13,47	3,87		66,94	51,69	5,90	4,20	1,65			
21.04.2026	24,00		70,94	67,19	3,75	68,21	47,19	21,02	6,30	4,10	17,48	14,02	3,46	17,85	14,21	3,64		67,96	53,44	6,00	4,10	1,67			
22.04.2026	24,00		71,35	67,43	3,92	68,37	47,56	20,81	6,30	4,10	17,75	14,20	3,55	18,12	14,39	3,73		67,97	53,40	6,00	4,10	1,67			
Среднее	24,00		65,37	61,63	3,74	67,80	45,88	21,93	6,08	4,18	16,57	13,12	3,45	16,92	13,29	3,63		67,56	52,42	5,77	4,19	1,67			
Итого	744,00		2026,42	1910,38	116,04						513,69	406,69	107,00	524,47	411,95	112,52						51,62			

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	55523,4	52706,40						1622,20	23579,30
23.04.2026	57614,3	54676,50						1675,53	24347,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,58 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **51,2 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **112,52 м.куб.**

0 час Гкал
 Ответственный за расчет: **Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed**
 Идентификатор: **f9c23f5-bf1c-4b67-8767-b09222467cd2**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **27.04.26 15:09 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.04.26 16:23 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Представитель теплоснабжающей организации