

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 19, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 19, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Зубковская ул., 3**

Договор: **38674.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **132605**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.09.2029	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 202685	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-D	0,8	120	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-D	0,8	120	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,3078	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 295,488	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2				
23.03.2026	24,00		250,09	250,09	0,00	45,68	33,37	12,31	6,80	4,90															3,08	
24.03.2026	24,00		250,24	250,24	0,00	45,92	33,46	12,46	6,80	4,90															3,12	
25.03.2026	24,00		250,28	250,28	0,00	43,85	32,75	11,10	6,80	4,90															2,78	
26.03.2026	24,00		250,09	250,09	0,00	41,76	31,67	10,09	6,80	4,90															2,53	
27.03.2026	24,00		249,85	249,85	0,00	43,70	32,47	11,23	6,80	4,90															2,81	
28.03.2026	24,00		249,60	249,60	0,00	44,03	32,79	11,24	6,80	4,90															2,81	
29.03.2026	24,00		249,27	249,27	0,00	45,98	33,56	12,42	6,80	4,90															3,10	
30.03.2026	24,00		249,25	249,25	0,00	44,96	33,28	11,68	6,80	4,90															2,92	
31.03.2026	24,00	*	194,93	194,93	0,00	42,38	31,99	10,39	6,80	4,90															2,02	
01.04.2026	24,00		197,59	197,59	0,00	37,62	27,94	9,68	6,80	4,90															1,91	
02.04.2026	24,00		249,02	249,02	0,00	47,27	34,27	13,00	6,80	4,90															3,24	
03.04.2026	24,00		248,90	248,90	0,00	48,96	34,88	14,08	6,80	4,90															3,51	
04.04.2026	24,00		248,59	248,59	0,00	47,70	34,39	13,31	6,80	4,90															3,31	
05.04.2026	24,00		248,15	248,15	0,00	47,93	34,34	13,59	6,80	4,90															3,38	
06.04.2026	24,00		248,03	248,03	0,00	46,78	33,93	12,85	6,80	4,90															3,19	
07.04.2026	24,00		247,81	247,81	0,00	48,77	34,80	13,97	6,80	4,90															3,46	
08.04.2026	24,00	*	237,73	237,37	0,36	53,72	37,06	16,66	6,80	4,90															3,98	
09.04.2026																										
10.04.2026	24,00		248,37	248,37	0,00	50,34	36,12	14,22	6,80	4,90															3,53	
11.04.2026	24,00		248,41	248,41	0,00	47,27	34,68	12,59	6,80	4,90															3,13	
12.04.2026	24,00		248,40	248,40	0,00	45,69	34,06	11,63	6,80	4,90															2,89	
13.04.2026	24,00		248,49	248,49	0,00	43,50	33,04	10,46	6,80	4,90															2,60	
14.04.2026	24,00		248,54	248,54	0,00	43,54	33,03	10,51	6,80	4,90															2,62	
15.04.2026	24,00		251,18	251,18	0,00	41,59	32,00	9,59	6,80	4,90															2,41	
16.04.2026	24,00		256,59	256,59	0,00	41,81	32,49	9,32	6,80	4,90															2,39	
17.04.2026	24,00		255,93	255,93	0,00	45,64	34,22	11,42	6,80	4,90															2,92	
18.04.2026	24,00		256,64	256,64	0,00	46,89	34,83	12,06	6,80	4,90															3,10	
19.04.2026	24,00		256,70	256,70	0,00	49,23	35,96	13,27	6,80	4,90															3,41	
20.04.2026	24,00		256,48	256,48	0,00	47,68	35,15	12,53	6,80	4,90															3,22	
21.04.2026	24,00		256,68	256,68	0,00	44,51	33,76	10,75	6,80	4,90															2,76	
22.04.2026	24,00		256,38	256,38	0,00	43,63	33,10	10,53	6,80	4,90															2,70	
Среднее	24,00		246,94	246,93	0,01	45,61	33,65	11,96	6,80	4,90															2,96	
Итого	720,00		7408,21	7407,85	0,36																				88,83	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	25282,7	25459,80						559,55	2459,00
23.04.2026	33188,6	33365,40						656,08	3227,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **5,31 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **91,79** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час **2,96** Гкал
 24 час **0** м.куб.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
0 Гкал
ОТВРАВЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет: **Эл.Сидорова** (от Абонента)
 Идентификатор: ed5fdb6-1188-4c29-adce-021ff01ccc68
27.04.26 15:01 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Представитель теплоснабжающей организации
27.04.26 16:26 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD