

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 28, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 28, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **37685.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 130708**
 Код УУТЭ:
 график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2187	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	PC20-12	0,08	12	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PC20-12	0,08	12	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)				СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)				СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,15	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 47,3684	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4		
				т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.03.2026	24,00		47,18	46,81	0,37	67,36	42,36	25,00	5,70	3,10													1,20	
24.03.2026	24,00		47,12	46,76	0,36	67,03	42,21	24,82	5,60	3,00													1,19	
25.03.2026	24,00		47,50	47,16	0,34	66,55	42,29	24,26	5,70	3,10													1,17	
26.03.2026	24,00		47,94	47,54	0,40	66,85	42,87	23,98	5,70	3,00													1,17	
27.03.2026	24,00		48,17	47,77	0,40	67,09	42,96	24,13	5,70	3,10													1,18	
28.03.2026	24,00		48,62	48,16	0,46	67,91	43,42	24,49	5,70	3,00													1,21	
29.03.2026	24,00		48,17	47,75	0,42	66,94	42,98	23,96	5,60	3,00													1,17	
30.03.2026	24,00		48,14	47,71	0,43	66,92	42,90	24,02	5,70	3,10													1,18	
31.03.2026	24,00		48,14	47,71	0,43	66,94	42,92	24,02	5,70	3,10													1,18	
01.04.2026	24,00		47,81	47,40	0,41	66,59	42,60	23,99	5,70	3,10													1,17	
02.04.2026	24,00		47,58	47,19	0,39	66,99	42,48	24,51	5,70	3,10													1,18	
03.04.2026																								
04.04.2026	24,00		47,79	47,36	0,43	67,61	42,88	24,73	5,70	3,10													1,20	
05.04.2026	24,00		47,65	47,26	0,39	67,00	42,55	24,45	5,60	3,00													1,18	
06.04.2026	24,00		47,39	47,08	0,31	65,95	41,93	24,02	5,60	3,00													1,15	
07.04.2026	24,00		48,01	47,71	0,30	67,04	42,34	24,70	5,70	3,10													1,20	
08.04.2026	24,00		46,86	46,59	0,27	66,65	41,22	25,43	5,70	3,20													1,20	
09.04.2026	24,00		46,43	46,16	0,27	66,84	41,02	25,82	5,50	3,00													1,21	
10.04.2026	24,00		47,01	46,73	0,28	67,59	41,70	25,89	5,70	3,10													1,23	
11.04.2026	24,00		47,81	47,49	0,32	68,14	42,56	25,58	5,70	3,10													1,24	
12.04.2026	24,00		47,78	47,51	0,27	67,49	42,59	24,90	5,60	3,00													1,20	
13.04.2026	24,00		48,42	48,16	0,26	67,37	43,09	24,28	5,70	3,00													1,19	
14.04.2026	24,00		48,75	48,48	0,27	67,58	43,45	24,13	5,70	2,90													1,19	
15.04.2026	24,00		49,02	48,76	0,26	67,00	43,50	23,50	5,70	2,90													1,16	
16.04.2026	24,00		49,34	49,05	0,29	68,06	44,26	23,80	5,70	2,90													1,19	
17.04.2026	24,00		49,18	48,89	0,29	67,53	44,08	23,45	5,70	2,90													1,17	
18.04.2026																								
19.04.2026	24,00		48,11	47,85	0,26	66,84	42,56	24,28	5,70	3,00													1,18	
20.04.2026																								
21.04.2026	24,00		48,36	48,09	0,27	67,48	43,13	24,35	5,70	3,00													1,19	
22.04.2026	24,00		48,49	48,22	0,27	67,36	43,33	24,03	5,70	3,00													1,18	
Среднее	24,00		47,96	47,62	0,34	67,17	42,72	24,45	5,67	3,03													1,19	
Итого	672,00		1342,77	1333,35	9,42																		33,26	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.03.2026	17983	17852,80						555,84	10027,60
23.04.2026	19422,5	19282,30						591,40	10747,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,35 °С**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **36,83** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

72 час **3,57** Гкал
 72 час **0** м.куб.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
0 Гкал
ОТВРАВЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за расчет: **Эл.Иванов** (от абонента)
 Идентификатор: ed5fdb6-1188-4c29-adce-021ff01ccc68
27.04.26 15:01 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Представитель теплоснабжающей организации
27.04.26 16:27 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD