

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 73, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 73**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33095.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **106228**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель: СПТ-941.11 № 24694	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,3938	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 119,635	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2					
23.03.2026	24,00		78,82	78,79	0,03	67,11	39,48	27,63																			2,18
24.03.2026	24,00		82,93	82,93	0,00	67,23	39,86	27,37																			2,27
25.03.2026	24,00		84,66	84,68	-0,02	67,26	40,07	27,19																			2,30
26.03.2026	24,00		67,59	67,51	0,08	66,41	38,03	28,38																			1,92
27.03.2026	24,00		56,70	56,56	0,14	65,97	35,74	30,23																			1,72
28.03.2026	24,00		73,94	73,90	0,04	65,60	37,89	27,71																			2,05
29.03.2026	24,00		81,21	81,21	0,00	65,47	40,13	25,34																			2,06
30.03.2026	24,00		79,40	79,42	-0,02	66,48	39,79	26,69																			2,12
31.03.2026	24,00		71,16	71,11	0,05	66,02	38,67	27,35																			1,95
01.04.2026	24,00		67,54	67,44	0,10	65,99	38,12	27,87																			1,89
02.04.2026	24,00		88,12	88,12	0,00	65,86	40,29	25,57																			2,26
03.04.2026	24,00		91,20	91,16	0,04	66,48	42,04	24,44																			2,23
04.04.2026	24,00		99,30	99,28	0,02	66,03	41,22	24,81																			2,47
05.04.2026	24,00		88,86	88,79	0,07	66,86	40,46	26,40																			2,35
06.04.2026	24,00		95,06	95,03	0,03	66,91	40,87	26,04																			2,48
07.04.2026																											
08.04.2026	24,00		75,06	74,93	0,13	75,27	41,09	34,18																			2,57
09.04.2026	24,00		140,07	140,21	-0,14	67,88	44,95	22,93																			3,21
10.04.2026	24,00		134,52	134,65	-0,13	67,40	44,71	22,69																			3,05
11.04.2026	24,00		108,78	108,77	0,01	66,99	42,88	24,11																			2,63
12.04.2026	24,00		87,74	87,71	0,03	67,42	41,14	26,28																			2,31
13.04.2026	24,00		74,36	74,28	0,08	66,93	39,81	27,12																			2,02
14.04.2026	24,00		62,82	62,73	0,09	65,72	37,61	28,11																			1,77
15.04.2026	24,00		58,23	58,12	0,11	65,66	37,41	28,25																			1,65
16.04.2026	24,00		55,10	54,98	0,12	65,47	35,93	29,54																			1,63
17.04.2026	24,00		44,73	44,58	0,15	64,54	35,00	29,54																			1,33
18.04.2026	24,00		50,78	50,64	0,14	65,14	35,46	29,68																			1,51
19.04.2026	24,00		86,67	86,77	-0,10	66,57	40,37	26,20																			2,27
20.04.2026	24,00		101,44	101,60	-0,16	66,62	42,15	24,47																			2,48
21.04.2026	24,00		91,14	91,28	-0,14	66,42	41,10	25,32																			2,30
22.04.2026	24,00		65,33	65,31	0,02	65,55	39,15	26,40																			1,73
Среднее	24,00		81,44	81,42	0,03	66,64	39,71	26,93																			2,16
Итого	720,00		2443,26	2442,49	0,77																						64,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	93483,7	93453,90						3664,50	31112,10
23.04.2026	96121,5	96090,90						3734,25	31880,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,12 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **66,87** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час **2,16** Гкал
 24 час **0** куб.м
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
0 Гкал
ОТВЕЧЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет **Эл.Орлов** (от абонента)
 Идентификатор: ed5fdb6-1188-4c29-adce-021ff01ccc68
27.04.26 15:01 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Представитель теплоснабжающей организации
27.04.26 16:26 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD