

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 82, лит. А**  
 Адрес: **Седова ул, д. 82, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **35027.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **112519**  
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>25.08.2029</b>	Режим (схема):	<b>ОП: СП-0; МП: СП-7;</b>
Вычислитель: <b>СПТ 943.2 № 14862</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,1	45	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,3968</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,2527</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0,1149</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>120,547</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>45,96</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026**

Дата	Ти час	НС	Учет (ТБ-1)							Контроль ГВС (ТБ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
23.03.2026	24,00	*	201,17	188,41	12,76	69,61	51,06	18,55	7,30	3,80	12,80		12,80	13,09		13,09		69,52		4,40		4,40	
24.03.2026	24,00	*	202,28	188,62	13,66	69,55	51,11	18,44	7,30	3,80	13,76		13,76	14,06		14,06		69,26		4,40		4,44	
25.03.2026	24,00	*	205,95	193,00	12,95	69,41	51,28	18,13	7,30	3,80	13,14		13,14	13,43		13,43		69,37		4,40		4,41	
26.03.2026	24,00	*	207,22	195,02	12,20	69,28	51,52	17,76	7,30	3,80	12,40		12,40	12,67		12,67		68,89		4,40		4,32	
27.03.2026	24,00	*	200,29	187,96	12,33	68,04	50,49	17,55	7,30	3,80	12,51		12,51	12,77		12,77		67,82		4,40		4,15	
28.03.2026	24,00	*	198,54	185,85	12,69	68,07	50,38	17,69	7,30	3,80	12,92		12,92	13,20		13,20		67,97		4,40		4,17	
29.03.2026	24,00	*	199,86	187,38	12,48	69,16	51,10	18,06	7,30	3,80	12,78		12,78	13,06		13,06		69,16		4,40		4,26	
30.03.2026	24,00	*	197,34	184,29	13,05	68,67	50,73	17,94	7,30	3,80	13,32		13,32	13,61		13,61		68,49		4,40		4,22	
31.03.2026	24,00	*	198,37	186,16	12,21	68,73	50,89	17,84	7,30	3,80	12,45		12,45	12,72		12,72		68,55		4,40		4,18	
01.04.2026	24,00	*	193,91	180,05	13,86	67,85	50,04	17,81	7,30	3,80	14,21		14,21	14,51		14,51		67,57		4,40		4,16	
02.04.2026	24,00	*	193,81	180,46	13,35	68,86	50,56	18,30	7,30	3,80	13,66		13,66	13,96		13,96		68,78		4,40		4,24	
03.04.2026	24,00	*	192,36	179,05	13,31	67,69	49,79	17,90	7,30	3,80	13,64		13,64	13,93		13,93		67,49		4,40		4,12	
04.04.2026	24,00	*	195,36	181,83	13,53	68,82	50,46	18,36	7,30	3,80	13,94		13,94	14,24		14,24		68,64		4,40		4,28	
05.04.2026	24,00	*	193,96	179,25	14,71	68,73	50,30	18,43	7,30	3,80	14,98		14,98	15,30		15,30		68,54		4,40		4,33	
06.04.2026	24,00	*	189,95	175,88	14,07	69,61	50,73	18,88	7,30	3,80	14,63		14,63	14,95		14,95		69,41		4,40		4,32	
07.04.2026	24,00	*	80,69	76,34	4,35	76,80	54,99	21,81	7,30	3,80	4,43		4,43	4,55		4,55		77,48		4,40		2,01	
08.04.2026	24,00	*	111,57	99,13	12,44	68,53	49,05	19,48	7,30	3,80	13,08		13,08	13,36		13,36		68,19		4,40		2,79	
09.04.2026	24,00	*	192,26	176,67	15,59	68,66	50,12	18,54	7,30	3,80	16,03		16,03	16,37		16,37		68,55		4,40		4,36	
10.04.2026	24,00	*	203,36	189,25	14,11	68,76	50,72	18,04	7,30	3,80	14,62		14,62	14,94		14,94		68,66		4,40		4,40	
11.04.2026	24,00	*	207,42	193,71	13,71	69,79	51,54	18,25	7,30	3,80	14,21		14,21	14,52		14,52		69,71		4,40		4,51	
12.04.2026	24,00	*	210,83	194,98	15,85	69,58	51,70	17,88	7,30	3,80	16,40		16,40	16,76		16,76		69,42		4,40		4,60	
13.04.2026	24,00	*	212,39	197,69	14,70	68,87	51,53	17,34	7,30	3,80	15,26		15,26	15,60		15,60		68,95		4,40		4,46	
14.04.2026	24,00	*	212,90	198,75	14,15	69,03	51,82	17,21	7,30	3,80	14,70		14,70	15,02		15,02		68,88		4,40		4,41	
15.04.2026	24,00	*	210,58	198,81	11,77	68,81	51,90	16,91	7,30	3,80	12,33		12,33	12,60		12,60		68,57		4,40		4,19	
16.04.2026	24,00	*	208,89	197,15	11,74	68,76	52,00	16,76	7,30	3,80	12,39		12,39	12,66		12,66		68,48		4,40		4,13	
17.04.2026	24,00	*	203,96	192,75	11,21	68,92	51,90	17,02	7,30	3,80	11,77		11,77	12,03		12,03		68,94		4,40		4,07	
18.04.2026	24,00	*	196,23	182,58	13,65	68,54	51,08	17,46	7,30	3,80	14,19		14,19	14,50		14,50		68,34		4,40		4,14	
19.04.2026	24,00	*	194,89	181,24	13,65	68,35	50,64	17,71	7,30	3,80	14,19		14,19	14,49		14,49		68,25		4,40		4,16	
20.04.2026	24,00	*	198,53	184,54	13,99	68,28	50,75	17,53	7,30	3,80	14,60		14,60	14,91		14,91		67,81		4,40		4,21	
21.04.2026	24,00	*	195,56	182,17	13,39	68,99	51,16	17,83	7,30	3,80	13,97		13,97	14,28		14,28		69,02		4,40		4,19	
22.04.2026	24,00	*	192,72	180,54	12,18	69,15	51,39	17,76	7,30	3,80	12,67		12,67	12,94		12,94		68,67		4,40		4,06	
<b>Среднее</b>	24,00		193,65	180,63	13,02	69,09	51,06	18,04	7,30	3,80	13,42		13,42	13,71		13,71		68,95		4,40		4,15	
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>6003,15</b>	<b>5599,51</b>	<b>403,64</b>						<b>415,98</b>		<b>415,98</b>	<b>425,03</b>		<b>425,03</b>						<b>128,69</b>	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	18326	16917,80	1417,61		1461,93			800,17	3110,05
23.04.2026	24532	22705,80	1848,13		1901,85			962,98	3878,05

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **3,12 °C**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **127,43** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **425,03** м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1,26 Гкал

**ОТПРАВЛЕНО** АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

**УТВЕРЖДЕНО** ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор ЭДО ООО "ЖКС" (от Абонента)

Идентификатор: ed5fdb6-1188-4c29-adce-021ff01ccc68

**27.04.26 15:01 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации  
**27.04.26 16:26 (MSK)** Сертификат 024177D00085B388B64FFB3B5D8192B6CD