

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д**
 Адрес: **Седова ул, д. 86, лит. Д ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33203.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **105559**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):	ОП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1;
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 205516	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1868	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 56,7494	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал							
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3		T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.03.2026		*																							
24.03.2026	24,00	*	88,85	87,29	1,56	68,73	47,94	20,79	6,80	4,90														1,92	
25.03.2026		*																							
26.03.2026		*																							
27.03.2026	24,00	*	84,92	81,50	3,42	67,25	46,70	20,55	6,80	4,90														1,91	
28.03.2026		*																							
29.03.2026		*																							
30.03.2026	24,00	*	82,84	81,16	1,68	67,84	47,30	20,54	6,80	4,90														1,78	
31.03.2026	24,00	*	77,94	77,94	0,00	67,88	47,04	20,84	6,80	4,90														1,62	
01.04.2026		*																							
02.04.2026		*																							
03.04.2026		*																							
04.04.2026		*																							
05.04.2026		*																							
06.04.2026		*																							
07.04.2026		*																							
08.04.2026	24,00	*	91,64	91,64	0,00	68,45	47,73	20,72	6,80	4,90														1,90	
09.04.2026	24,00	*	89,12	89,12	0,00	68,05	47,09	20,96	6,80	4,90														1,87	
10.04.2026	24,00	*	90,76	90,76	0,00	68,11	47,38	20,73	6,80	4,90														1,89	
11.04.2026	24,00	*	87,50	87,50	0,00	68,99	47,79	21,20	6,80	4,90														1,86	
12.04.2026	24,00	*	83,40	83,40	0,00	68,66	47,49	21,17	6,80	4,90														1,77	
13.04.2026	24,00	*	77,66	77,66	0,00	67,92	46,54	21,38	6,80	4,90														1,66	
14.04.2026	24,00	*	76,65	76,65	0,00	68,05	46,69	21,36	6,80	4,90														1,64	
15.04.2026	24,00	*	72,20	72,20	0,00	67,84	46,12	21,72	6,80	4,90														1,57	
16.04.2026	24,00	*	70,31	70,31	0,00	67,71	46,29	21,42	6,80	4,90														1,51	
17.04.2026	24,00	*	69,52	69,52	0,00	67,93	46,45	21,48	6,80	4,90														1,49	
18.04.2026		*																							
19.04.2026		*																							
20.04.2026		*																							
21.04.2026		*																							
22.04.2026		*																							
Среднее	24,00		81,66	81,19	0,48	68,10	47,04	21,06	6,80	4,90														1,74	
Итого	336,00		1143,31	1136,65	6,66																			24,39	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,12 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **54,31** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

408 час **29,92** Гкал
 408 час **0** м.куб.
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ответственный за расчет: **Э.О.Скоб** (от абонента)
 Идентификатор: **f97c23f5-bf1c-4b67-8767-b09222467cd2**

ОТВЕРЖЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **27.04.26** 15:09 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ОТВЕРЖЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.04.26** 16:26 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Представитель теплоснабжающей организации