

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д**
 Адрес: **Седова ул, д. 86, лит. Д ИТП4**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33203.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **105562**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2029	Режим (схема):	ОП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1;
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 205568	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,1943	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 59,0278	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал							
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2					
23.03.2026	24,00		54,58	54,58	0,00	69,22	41,13	28,09	6,80	4,90															1,53		
24.03.2026	24,00		56,33	56,33	0,00	69,14	41,48	27,66	6,80	4,90																1,56	
25.03.2026	24,00		46,43	46,43	0,00	68,89	39,67	29,22	6,80	4,90																1,36	
26.03.2026	24,00		40,38	40,38	0,00	68,82	37,84	30,98	6,80	4,90																1,25	
27.03.2026	24,00		50,37	50,37	0,00	67,74	39,67	28,07	6,80	4,90																1,41	
28.03.2026	24,00		54,02	54,02	0,00	67,51	41,08	26,43	6,80	4,90																1,43	
29.03.2026	24,00		53,74	53,74	0,00	68,59	41,16	27,43	6,80	4,90																1,47	
30.03.2026	24,00		50,03	50,03	0,00	68,28	40,25	28,03	6,80	4,90																1,40	
31.03.2026	24,00		47,03	47,03	0,00	68,36	39,51	28,85	6,80	4,90																1,36	
01.04.2026	24,00		58,26	58,26	0,00	67,61	41,43	26,18	6,80	4,90																1,53	
02.04.2026	24,00*		59,15	56,35	2,80	68,39	42,35	26,04	6,80	4,90																1,66	
03.04.2026	24,00		65,08	65,08	0,00	67,53	42,07	25,46	6,80	4,90																1,66	
04.04.2026	24,00*		58,44	58,20	0,24	68,65	41,35	27,30	6,80	4,90																1,60	
05.04.2026	24,00		62,68	62,68	0,00	68,55	41,95	26,60	6,80	4,90																1,67	
06.04.2026	24,00		60,36	60,36	0,00	69,34	42,10	27,24	6,80	4,90																1,64	
07.04.2026		*																									
08.04.2026	24,00		73,84	73,84	0,00	68,95	43,57	25,38	6,80	4,90																1,88	
09.04.2026	24,00		71,68	71,68	0,00	68,56	43,02	25,54	6,80	4,90																1,83	
10.04.2026	24,00		66,23	66,23	0,00	68,55	42,46	26,09	6,80	4,90																1,73	
11.04.2026	24,00		59,23	59,23	0,00	69,38	41,97	27,41	6,80	4,90																1,62	
12.04.2026	24,00		52,50	52,50	0,00	69,07	41,09	27,98	6,80	4,90																1,47	
13.04.2026	24,00		44,81	44,81	0,00	68,32	39,04	29,28	6,80	4,90																1,31	
14.04.2026	24,00*		42,62	42,57	0,05	68,43	38,87	29,56	6,80	4,90																1,26	
15.04.2026	24,00		37,76	37,76	0,00	68,33	37,22	31,11	6,80	4,90																1,18	
16.04.2026	24,00		33,01	33,01	0,00	68,10	36,63	31,47	6,80	4,90																1,04	
17.04.2026	24,00*		35,80	34,48	1,32	68,37	37,12	31,25	6,80	4,90																1,17	
18.04.2026	24,00*		52,19	52,00	0,19	68,27	40,39	27,88	6,80	4,90																1,46	
19.04.2026	24,00		62,46	62,46	0,00	68,13	42,42	25,71	6,80	4,90																1,60	
20.04.2026	24,00		59,91	59,91	0,00	68,15	41,90	26,25	6,80	4,90																1,58	
21.04.2026	24,00		47,72	47,72	0,00	68,23	40,55	27,68	6,80	4,90																1,32	
22.04.2026																											
Среднее	24,00		53,68	53,52	0,16	68,46	40,67	27,80	6,80	4,90																1,48	
Итого	696,00		1556,64	1552,04	4,60																					42,98	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.03.2026	8683,79	8661,49						328,67	3178,00
22.04.2026	10232,6	10205,70						371,79	3874,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **3,12 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **45,94** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

48 час 2,96 Гкал

48 час 0 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор ЭЦО ООО "ЖКС" (от абонента)

Идентификатор: f97c23f5-bf1c-4b67-8767-b09222467cd2

27.04.26 15:09 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

27.04.26 16:26 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD