

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 101
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 101

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №6079	Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 05.06.2022 0:00:00		Тхв, гр.С=		
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№

Расчетный алгоритм:

зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общее теплотоптр-е Гкал			
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3		T4	P3	P4
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	МПа	МПа
23.03.26	24,00	-	116,82	97,52	19,30	72,41	46,44	25,97	0,72	0,35	19,12	-	19,12	19,56	-	19,56	-	70,58	-	0,37	-	3,94
24.03.26	24,00	-	116,64	97,39	19,25	71,64	46,11	25,53	0,72	0,35	19,10	-	19,10	19,53	-	19,53	-	69,77	-	0,37	-	3,88
25.03.26	24,00	-	116,81	97,78	19,03	71,65	46,38	25,27	0,72	0,35	18,87	-	18,87	19,29	-	19,29	-	69,82	-	0,37	-	3,84
26.03.26	24,00	-	119,10	98,14	20,96	70,20	46,28	23,92	0,72	0,35	20,83	-	20,83	21,28	-	21,28	-	68,51	-	0,37	-	3,83
27.03.26	24,00	-	117,91	97,43	20,48	69,52	45,72	23,80	0,72	0,35	20,30	-	20,30	20,73	-	20,73	-	67,99	-	0,37	-	3,75
28.03.26	24,00	-	115,63	97,03	18,60	70,61	46,00	24,61	0,72	0,35	18,37	-	18,37	18,78	-	18,78	-	68,99	-	0,37	-	3,71
29.03.26	24,00	-	116,42	97,99	18,42	71,06	46,29	24,78	0,72	0,35	18,18	-	18,18	18,58	-	18,58	-	69,29	-	0,37	-	3,75
30.03.26	24,00	-	118,62	97,81	20,81	71,20	46,41	24,79	0,72	0,35	20,59	-	20,59	21,04	-	21,04	-	69,32	-	0,37	-	3,92
31.03.26	24,00	-	140,68	96,47	44,21	70,87	46,26	24,61	0,72	0,35	44,54	-	44,54	45,53	-	45,53	-	69,39	-	0,37	-	5,52
01.04.26	24,00	-	116,93	97,42	19,52	70,73	46,28	24,45	0,72	0,35	19,43	-	19,43	19,86	-	19,86	-	68,92	-	0,37	-	3,77
02.04.26	24,00	-	115,39	97,02	18,37	70,93	45,82	25,11	0,72	0,35	18,25	-	18,25	18,65	-	18,65	-	69,04	-	0,37	-	3,75
03.04.26	24,00	-	115,63	97,72	17,91	71,05	45,78	25,28	0,72	0,35	17,80	-	17,80	18,19	-	18,19	-	69,08	-	0,37	-	3,75
04.04.26	24,00	-	116,32	97,76	18,56	71,28	45,84	25,44	0,72	0,35	18,37	-	18,37	18,78	-	18,78	-	69,39	-	0,37	-	3,82
05.04.26	24,00	-	116,86	97,33	19,53	71,23	45,73	25,50	0,72	0,35	19,36	-	19,36	19,79	-	19,79	-	69,30	-	0,37	-	3,88
06.04.26	24,00	-	118,33	98,71	19,62	71,13	45,68	25,45	0,72	0,35	19,47	-	19,47	19,90	-	19,90	-	69,11	-	0,37	-	3,92
07.04.26	24,00	-	111,80	96,78	15,02	70,97	45,18	25,79	0,72	0,35	14,76	-	14,76	15,09	-	15,09	-	69,22	-	0,37	-	3,57
08.04.26	24,00	-	111,16	93,79	17,38	70,72	44,08	26,64	0,72	0,35	17,17	-	17,17	17,55	-	17,55	-	69,00	-	0,37	-	3,74
09.04.26	24,00	-	111,28	94,41	16,87	71,43	44,28	27,16	0,72	0,35	16,64	-	16,64	17,02	-	17,02	-	69,70	-	0,37	-	3,78
10.04.26	24,00	-	111,49	96,15	15,34	71,33	44,93	26,40	0,72	0,35	15,06	-	15,06	15,39	-	15,39	-	69,32	-	0,37	-	3,64
11.04.26	24,00	-	114,21	97,26	16,95	71,12	45,50	25,62	0,72	0,35	16,68	-	16,68	17,05	-	17,05	-	69,21	-	0,37	-	3,71
12.04.26	24,00	-	114,58	97,93	16,65	71,17	45,79	25,37	0,72	0,35	16,30	-	16,30	16,66	-	16,66	-	69,14	-	0,37	-	3,68
13.04.26	24,00	-	116,28	98,80	17,48	71,29	46,37	24,92	0,72	0,35	17,16	-	17,16	17,54	-	17,54	-	69,62	-	0,37	-	3,72
14.04.26	24,00	-	115,86	98,45	17,42	69,24	45,71	23,53	0,72	0,35	17,05	-	17,05	17,42	-	17,42	-	67,76	-	0,37	-	3,53
15.04.26	24,00	-	115,75	99,08	16,68	70,18	46,61	23,57	0,72	0,35	16,31	-	16,31	16,66	-	16,66	-	68,11	-	0,37	-	3,51
16.04.26	24,00	-	115,74	99,59	16,15	70,66	46,99	23,66	0,72	0,35	15,78	-	15,78	16,13	-	16,13	-	69,09	-	0,37	-	3,51
17.04.26	24,00	-	117,22	100,56	16,66	72,29	47,97	24,32	0,72	0,35	16,24	-	16,24	16,61	-	16,61	-	70,49	-	0,37	-	3,66
18.04.26	24,00	-	113,24	97,18	16,07	68,48	45,21	23,27	0,72	0,35	15,76	-	15,76	16,08	-	16,08	-	66,04	-	0,37	-	3,37
19.04.26	24,00	-	114,26	95,68	18,58	68,27	44,00	24,28	0,72	0,35	18,39	-	18,39	18,77	-	18,77	-	66,76	-	0,37	-	3,60
20.04.26	24,00	-	113,90	96,81	17,09	69,76	44,78	24,98	0,72	0,35	16,85	-	16,85	17,22	-	17,22	-	68,39	-	0,37	-	3,62
21.04.26	24,00	-	118,33	100,32	18,01	70,69	46,34	24,35	0,72	0,35	17,79	-	17,79	18,18	-	18,18	-	68,99	-	0,37	-	3,73
22.04.26	24,00	-	116,59	100,69	15,90	70,88	46,95	23,94	0,72	0,35	15,62	-	15,62	15,96	-	15,96	-	68,86	-	0,37	-	3,55
Среднее	24,00	-	116,45	97,65	18,80	70,77	45,86	24,91	0,72	0,35	18,58	-	18,58	18,99	-	18,99	-	68,97	-	0,37	0,00	3,77
Итого	744,00	-	3609,80	3027,00	582,80	-	-	-	-	-	576,13	-	576,13	588,80	-	588,80	-	-	-	-	-	116,94

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.26									
	22.04.26									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

3,58

час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВИТЬ
УТВЕРЖДЕНО

ООО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.04.26 15:09 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f9c23f5-bf1c-4b67-8767-b09222467cd2

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.04.26 16:23 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD