

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:	Вычислитель: ВКТ-7 №207261	Режим (схема):	Приборы УУТЭ поверены до:	Тхв, гр.С= 3.58
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	№
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qтех.пот.ср=	Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026																						Общее теплопотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.26	24,00	-	103,15	97,38	5,77	72,59	51,97	20,62	0,69	0,49	13,40	-	13,40	13,66	-	13,66	-	72,46	-	-	-	2,43
24.03.26	24,00	-	103,17	96,86	6,31	71,71	52,14	19,57	0,69	0,49	13,70	-	13,70	13,96	-	13,96	-	71,59	-	-	-	2,35
25.03.26	24,00	-	103,50	97,59	5,91	71,74	52,63	19,11	0,69	0,49	13,50	-	13,50	13,75	-	13,75	-	71,63	-	-	-	2,29
26.03.26	24,00	-	104,59	97,80	6,79	70,22	51,95	18,27	0,69	0,49	14,15	-	14,15	14,41	-	14,41	-	70,12	-	-	-	2,27
27.03.26	24,00	-	95,06	89,55	5,51	69,52	50,62	18,90	0,69	0,49	13,53	-	13,53	13,77	-	13,77	-	69,53	-	-	-	2,08
28.03.26	24,00	-	77,20	71,94	5,26	70,61	47,65	22,96	0,69	0,49	13,95	-	13,95	14,21	-	14,21	-	70,51	-	-	-	2,02
29.03.26	24,00	-	77,81	72,59	5,22	71,10	47,63	23,47	0,69	0,49	14,01	-	14,01	14,27	-	14,27	-	70,97	-	-	-	2,07
30.03.26	24,00	-	77,81	72,36	5,45	71,18	47,73	23,45	0,69	0,49	14,17	-	14,17	14,43	-	14,43	-	71,03	-	-	-	2,09
31.03.26	24,00	-	77,68	72,79	4,89	70,83	47,82	23,01	0,69	0,49	13,83	-	13,83	14,08	-	14,08	-	70,72	-	-	-	2,03
01.04.26	24,00	-	77,76	71,62	6,14	70,73	47,14	23,59	0,69	0,49	14,46	-	14,46	14,74	-	14,74	-	70,61	-	-	-	2,13
02.04.26	24,00	-	77,19	71,53	5,66	70,98	47,00	23,98	0,69	0,49	14,10	-	14,10	14,38	-	14,38	-	70,85	-	-	-	2,12
03.04.26	24,00	-	77,37	72,02	5,35	71,11	47,17	23,94	0,69	0,49	13,96	-	13,96	14,23	-	14,23	-	70,96	-	-	-	2,11
04.04.26	24,00	-	77,26	72,15	5,11	71,36	47,23	24,13	0,69	0,49	13,82	-	13,82	14,07	-	14,07	-	71,22	-	-	-	2,11
05.04.26	24,00	-	77,20	71,54	5,66	71,23	47,01	24,22	0,69	0,49	14,01	-	14,01	14,29	-	14,29	-	71,08	-	-	-	2,14
06.04.26	24,00	-	78,27	72,54	5,73	71,14	46,85	24,29	0,69	0,49	14,22	-	14,22	14,52	-	14,52	-	70,98	-	-	-	2,17
07.04.26	24,00	-	76,64	70,89	5,75	71,02	46,22	24,80	0,69	0,49	14,01	-	14,01	14,28	-	14,28	-	70,92	-	-	-	2,17
08.04.26	24,00	-	74,15	68,55	5,60	70,63	45,05	25,58	0,69	0,49	13,54	-	13,54	13,79	-	13,79	-	70,52	-	-	-	2,15
09.04.26	24,00	-	74,58	69,15	5,43	71,40	45,51	25,89	0,69	0,49	13,48	-	13,48	13,73	-	13,73	-	71,26	-	-	-	2,18
10.04.26	24,00	-	76,35	70,17	6,18	71,34	46,06	25,28	0,69	0,49	14,15	-	14,15	14,42	-	14,42	-	71,19	-	-	-	2,22
11.04.26	24,00	-	77,08	71,17	5,91	71,14	46,81	24,33	0,69	0,49	14,13	-	14,13	14,40	-	14,40	-	71,00	-	-	-	2,15
12.04.26	24,00	-	77,39	72,00	5,39	71,14	47,36	23,78	0,69	0,49	14,02	-	14,02	14,26	-	14,26	-	70,99	-	-	-	2,10
13.04.26	24,00	-	66,20	61,49	4,71	71,12	47,05	24,07	0,69	0,49	15,81	-	15,81	16,14	-	16,14	-	71,11	-	-	-	1,82
14.04.26	24,00	-	45,45	40,29	5,16	69,03	43,06	25,97	0,69	0,49	19,60	-	19,60	20,04	-	20,04	-	68,94	-	-	-	1,40
15.04.26	24,00	-	45,78	40,49	5,29	69,82	43,55	26,27	0,69	0,49	19,71	-	19,71	20,19	-	20,19	-	69,68	-	-	-	1,43
16.04.26	24,00	-	45,13	40,72	4,41	70,56	43,77	26,79	0,69	0,49	18,99	-	18,99	19,44	-	19,44	-	70,50	-	-	-	1,41
17.04.26	24,00	-	45,60	40,99	4,61	71,99	44,50	27,49	0,69	0,49	19,18	-	19,18	19,66	-	19,66	-	71,89	-	-	-	1,46
18.04.26	24,00	-	44,86	39,83	5,03	68,05	42,05	26,00	0,69	0,49	19,33	-	19,33	19,79	-	19,79	-	67,90	-	-	-	1,38
19.04.26	24,00	-	44,08	39,38	4,70	68,03	40,88	27,15	0,69	0,49	18,92	-	18,92	19,32	-	19,32	-	67,96	-	-	-	1,39
20.04.26	24,00	-	44,21	39,81	4,40	69,54	41,45	28,09	0,69	0,49	18,73	-	18,73	19,15	-	19,15	-	69,50	-	-	-	1,42
21.04.26	24,00	-	45,99	41,12	4,87	70,41	42,82	27,59	0,69	0,49	19,65	-	19,65	20,11	-	20,11	-	70,32	-	-	-	1,48
22.04.26	24,00	-	46,06	41,05	5,01	70,60	43,36	27,24	0,69	0,49	19,69	-	19,69	20,17	-	20,17	-	70,49	-	-	-	1,47
Среднее	24,00	-	71,44	66,04	5,39	70,71	46,52	24,19	0,69	0,49	15,54	-	15,54	15,86	-	15,86	-	70,59	-	-	0,00	1,94
Итого	744,00	-	2214,57	2047,36	167,21	-	-	-	-	-	481,75	-	481,75	491,66	-	491,66	-	-	-	-	-	60,01

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.03.26	9208,540	8543,100	1539,240		1587,700		-	130,412
	22.04.26	11423,110	10590,460	2020,990		2079,360		-	164,386	3158,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 3.58 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,60 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 59,41 Гкал / 170,62 м3
 Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f97c23f5-bf1c-4b67-8767-b09222467cd2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **27.04.26 15:09 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.04.26 16:26 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР