

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 160
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 160

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207793	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до:	№ № № № №	Тхв, гр.С= 3.58 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № № №
Подаяющ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):								
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026																						Общее теплотопр-е Qобщ.
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.26	24,00	-	212,98	196,57	16,41	72,68	57,93	14,75	0,69	0,49	71,53	-	71,53	73,07	-	73,07	-	68,43	-	-	-	4,10
24.03.26	24,00	-	212,12	196,23	15,89	71,79	57,36	14,43	0,69	0,49	71,12	-	71,12	72,62	-	72,62	-	67,68	-	-	-	3,98
25.03.26	24,00	-	212,41	196,48	15,93	71,83	57,76	14,07	0,69	0,49	71,14	-	71,14	72,67	-	72,67	-	67,77	-	-	-	3,92
26.03.26	24,00	-	212,23	196,12	16,11	70,30	57,15	13,15	0,69	0,49	71,40	-	71,40	72,85	-	72,85	-	66,33	-	-	-	3,72
27.03.26	24,00	-	211,38	195,67	15,71	69,72	56,62	13,10	0,69	0,49	71,16	-	71,16	72,59	-	72,59	-	65,81	-	-	-	3,67
28.03.26	24,00	-	212,22	194,90	17,32	70,77	57,19	13,58	0,69	0,49	72,55	-	72,55	74,05	-	74,05	-	66,76	-	-	-	3,88
29.03.26	24,00	-	213,41	196,04	17,37	71,29	57,46	13,83	0,69	0,49	72,60	-	72,60	74,12	-	74,12	-	67,20	-	-	-	3,96
30.03.26	24,00	-	213,16	196,21	16,95	71,35	57,54	13,81	0,69	0,49	72,12	-	72,12	73,65	-	73,65	-	67,32	-	-	-	3,93
31.03.26	24,00	-	213,70	196,22	17,48	71,00	57,38	13,62	0,69	0,49	72,68	-	72,68	74,16	-	74,16	-	67,01	-	-	-	3,92
01.04.26	24,00	-	212,90	195,39	17,51	70,89	57,19	13,70	0,69	0,49	72,81	-	72,81	74,31	-	74,31	-	66,96	-	-	-	3,93
02.04.26	24,00	-	212,14	196,63	15,51	71,17	57,06	14,11	0,69	0,49	70,95	-	70,95	72,40	-	72,40	-	67,21	-	-	-	3,88
03.04.26	24,00	-	213,61	196,99	16,62	71,29	56,85	14,44	0,69	0,49	71,76	-	71,76	73,26	-	73,26	-	67,26	-	-	-	4,04
04.04.26	24,00	-	213,63	196,88	16,75	71,55	56,97	14,58	0,69	0,49	71,88	-	71,88	73,38	-	73,38	-	67,41	-	-	-	4,08
05.04.26	24,00	-	215,18	195,23	19,95	71,40	56,82	14,58	0,69	0,49	74,98	-	74,98	76,55	-	76,55	-	67,18	-	-	-	4,28
06.04.26	24,00	-	215,11	196,95	18,16	71,31	56,58	14,73	0,69	0,49	73,31	-	73,31	74,86	-	74,86	-	67,13	-	-	-	4,20
07.04.26	24,00	-	210,76	195,78	14,98	71,21	56,29	14,92	0,69	0,49	70,63	-	70,63	72,09	-	72,09	-	67,01	-	-	-	3,99
08.04.26	24,00	-	209,47	192,95	16,52	70,85	55,04	15,81	0,69	0,49	72,06	-	72,06	73,55	-	73,55	-	66,81	-	-	-	4,23
09.04.26	24,00	-	210,37	193,39	16,98	71,62	55,85	15,77	0,69	0,49	72,46	-	72,46	73,96	-	73,96	-	67,27	-	-	-	4,27
10.04.26	24,00	-	210,92	195,42	15,50	71,54	56,47	15,07	0,69	0,49	70,95	-	70,95	72,45	-	72,45	-	67,34	-	-	-	4,06
11.04.26	24,00	-	213,36	193,66	19,70	71,33	56,98	14,35	0,69	0,49	74,84	-	74,84	76,41	-	76,41	-	67,09	-	-	-	4,19
12.04.26	24,00	-	213,08	194,81	18,27	71,33	57,31	14,02	0,69	0,49	73,53	-	73,53	75,09	-	75,09	-	67,20	-	-	-	4,04
13.04.26	24,00	-	211,95	195,92	16,03	71,44	57,95	13,49	0,69	0,49	72,00	-	72,00	73,49	-	73,49	-	67,32	-	-	-	3,80
14.04.26	24,00	-	217,94	202,56	15,38	69,32	56,72	12,60	0,69	0,49	75,80	-	75,80	77,30	-	77,30	-	66,17	-	-	-	3,62
15.04.26	24,00	-	210,97	195,25	15,72	70,24	57,48	12,76	0,69	0,49	71,92	-	71,92	73,39	-	73,39	-	66,27	-	-	-	3,60
16.04.26	24,00	-	209,76	195,03	14,73	70,99	58,27	12,72	0,69	0,49	70,99	-	70,99	72,47	-	72,47	-	66,99	-	-	-	3,53
17.04.26	24,00	-	209,84	195,41	14,43	72,45	59,41	13,04	0,69	0,49	70,87	-	70,87	72,41	-	72,41	-	68,54	-	-	-	3,60
18.04.26	24,00	-	209,28	192,68	16,60	68,46	55,52	12,94	0,69	0,49	73,70	-	73,70	75,15	-	75,15	-	64,65	-	-	-	3,63
19.04.26	24,00	-	210,62	193,24	17,38	68,46	54,64	13,82	0,69	0,49	73,60	-	73,60	74,99	-	74,99	-	64,51	-	-	-	3,87
20.04.26	24,00	-	212,33	197,47	14,86	69,96	55,70	14,26	0,69	0,49	70,97	-	70,97	72,41	-	72,41	-	66,09	-	-	-	3,86
21.04.26	24,00	-	212,70	197,45	15,25	70,81	57,22	13,59	0,69	0,49	71,39	-	71,39	72,86	-	72,86	-	66,94	-	-	-	3,77
22.04.26	24,00	-	211,81	195,86	15,95	70,99	57,70	13,29	0,69	0,49	72,09	-	72,09	73,60	-	73,60	-	66,90	-	-	-	3,74
Среднее	24,00	-	212,30	195,79	16,51	70,95	56,98	13,97	0,69	0,49	72,25	-	72,25	73,75	-	73,75	-	66,92	-	-	0,00	3,91
Итого	744,00	-	6581,34	6069,39	511,95	-	-	-	-	-	2239,79	-	2239,79	2286,16	-	2286,16	-	-	-	-	-	121,29

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.03.26	15231,000	14058,440	6687,180		7344,980		-	464,877
	22.04.26	21812,340	20127,830	8926,970		9631,140		-	614,809	2992,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 3.58 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,83 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 119,46 Гкал / 522,40 м3
 Представитель теплоснабжающей организации: _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f97c23f5-bf1c-4b67-8767-b09222467cd2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	27.04.26 15:09 (MSK)	Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.04.26 16:23 (MSK)	Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD