

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026  
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 17-3  
Обслуживающая организация:  
Источник: котельная пр. Елизарова, 41а

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 17-3

Телефон:

Узел учета: Отопление  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 №204683

Режим (схема):

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до:

Тхв, гр.С= 3.58

Подающ.тр.(M1): №  
Обратн.тр.(M2): №  
Тр. ГВС(M3): №  
Тр.цирк.ГВС(M4): №  
Тр.подпитки(V5):

Расходомер:  
Расходомер:  
Расходомер:  
Расходомер:  
Расходомер:

Gmin=  
Gmin=  
Gmin=  
Gmin=  
Gmin=

Gmax=  
Gmax=  
Gmax=  
Gmax=  
Gmax=

Термопреобр.:  
Термопреобр.:  
Термопреобр.:  
Термопреобр.:  
Термопреобр.:

№  
№  
№  
№

Преобр.давления:  
Преобр.давления:  
Преобр.давления:  
Преобр.давления:  
Преобр.давления:

№  
№  
№  
№

Расчетный алгоритм:

зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Учет СЦО (ТВ-1)										Контроль СЦО (ТВ-2)										Общее теплотптр-е Гкал		
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа	
23.03.26	24,00	-	133,81	134,25	-0,44	46,22	37,30	8,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20
24.03.26	24,00	-	128,10	128,10	0,00	46,19	36,97	9,22	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
25.03.26	24,00	-	148,69	148,69	0,00	45,35	38,05	7,30	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09
26.03.26	24,00	-	153,01	153,01	0,00	44,84	37,58	7,26	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
27.03.26	24,00	-	130,84	130,84	0,00	43,54	35,99	7,55	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,99
28.03.26	24,00	-	129,60	129,60	0,00	43,49	35,52	7,97	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,04
29.03.26	24,00	-	125,73	125,73	0,00	43,99	35,64	8,35	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
30.03.26	24,00	-	122,70	122,70	0,00	43,64	35,36	8,28	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02
31.03.26	24,00	-	129,01	129,01	0,00	43,83	35,78	8,05	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,04
01.04.26	24,00	-	138,54	138,54	0,00	43,67	36,00	7,67	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
02.04.26	24,00	-	132,41	132,41	0,00	43,93	35,78	8,15	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
03.04.26	24,00	-	124,77	124,77	0,00	45,43	36,18	9,25	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16
04.04.26	24,00	-	117,96	117,96	0,00	47,99	37,34	10,65	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
05.04.26	24,00	-	115,43	115,43	0,00	47,85	37,11	10,74	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,24
06.04.26	24,00	-	113,20	113,20	0,00	47,57	36,82	10,75	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22
07.04.26	24,00	-	120,17	120,17	0,00	48,20	37,55	10,65	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29
08.04.26	24,00	-	126,52	126,52	0,00	49,10	38,17	10,93	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,38
09.04.26	24,00	-	119,82	119,82	0,00	53,42	40,08	13,34	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60
10.04.26	24,00	-	118,07	118,07	0,00	48,54	37,44	11,10	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,31
11.04.26	24,00	-	127,08	127,08	0,00	48,35	38,09	10,26	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,31
12.04.26	24,00	-	125,90	125,90	0,00	47,75	37,83	9,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25
13.04.26	24,00	-	124,25	124,25	0,00	46,71	37,38	9,33	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16
14.04.26	24,00	-	121,50	121,50	0,00	43,04	35,10	7,94	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97
15.04.26	24,00	-	118,80	118,80	0,00	43,75	35,47	8,28	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,98
16.04.26	24,00	-	117,45	117,45	0,00	43,59	35,46	8,13	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96
17.04.26	24,00	-	116,71	116,71	0,00	43,87	35,64	8,23	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97
18.04.26	24,00	-	116,02	116,02	0,00	43,83	35,29	8,54	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,99
19.04.26	24,00	-	117,27	117,27	0,00	43,41	34,82	8,59	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01
20.04.26	24,00	-	117,24	117,24	0,00	43,89	34,96	8,93	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05
21.04.26	24,00	-	107,44	107,44	0,00	44,34	35,45	8,89	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96
22.04.26	24,00	-	114,01	114,01	0,00	42,95	34,55	8,40	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96
Среднее	24,00	-	124,26	124,27	-0,01	45,56	36,47	9,08	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12
Итого	744,00	-	3852,05	3852,49	-0,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,87

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.26	27268,730	27841,090					238,792	-	2482,000
	22.04.26	31120,780	31693,580					273,664	-	3221,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час

час

°C

3.58

34,87

м3

м3

Гкал

м3

Гкал

Гкал

м3

м3

м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f9c23f5-bf1c-4b67-8767-b09222467cd2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ООО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна / \_\_\_\_\_ **27.04.26 15:09 (MSK)**  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**27.04.26 16:24 (MSK)**

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD