

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026  
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 30  
Обслуживающая организация:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 30

Телефон:

Узел учета: Отопление  
Код УУТЭ:

Источники:		Схема подключения: СО 2- трубая. Закрытая		Часовые и суточн. архивы в файлах:	
Установленные приборы:		Вычислитель: ТСРВ-026М №1313236		Режим (схема):	
Подающ.тр.(M1): №		Расходомер:		Термопреобр.: №	
Обратн.тр.(M2): №		Расходомер:		Термопреобр.: №	
Тр. ГВС(M3): №		Расходомер:		Термопреобр.: №	
Тр.цирк.ГВС(M4): №		Расходомер:		Термопреобр.: №	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Термопреобр.: №	
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=		Qвент.=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026																						Общее теплотоптр-е
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)						Контроль СЦО (ТВ-2)														Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.03.26	24,00	-	62,95	61,90	1,05	64,90	41,03	23,87	0,53	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
24.03.26	24,00	-	62,89	61,85	1,04	64,64	40,90	23,74	0,52	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54
25.03.26	24,00	-	63,43	62,38	1,05	64,31	41,05	23,26	0,53	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52
26.03.26	24,00	-	63,90	62,85	1,05	64,59	41,51	23,08	0,53	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52
27.03.26	24,00	-	64,17	63,11	1,06	64,82	41,65	23,17	0,53	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53
28.03.26	24,00	-	64,79	63,73	1,05	65,52	42,11	23,41	0,53	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,56
29.03.26	24,00	-	64,35	63,30	1,04	64,65	41,70	22,95	0,52	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52
30.03.26	24,00	-	64,26	63,21	1,05	64,68	41,74	22,94	0,53	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52
31.03.26	24,00	-	64,26	63,20	1,06	64,67	41,89	22,78	0,54	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51
01.04.26	24,00	-	63,75	62,69	1,06	64,30	41,63	22,67	0,53	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49
02.04.26	24,00	-	63,57	62,51	1,05	64,70	41,62	23,08	0,53	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51
03.04.26	24,00	-	63,37	62,33	1,04	65,21	41,64	23,57	0,53	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54
04.04.26	24,00	-	63,69	62,65	1,05	65,22	41,71	23,51	0,53	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54
05.04.26	24,00	-	63,45	62,40	1,05	64,68	41,30	23,38	0,53	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53
06.04.26	24,00	-	63,46	62,40	1,06	63,69	40,75	22,94	0,52	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
07.04.26	24,00	-	64,33	63,27	1,06	64,78	41,10	23,68	0,53	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,57
08.04.26	24,00	-	62,70	61,64	1,06	64,21	39,85	24,36	0,53	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,57
09.04.26	24,00	-	62,23	61,20	1,03	64,46	39,72	24,74	0,52	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,58
10.04.26	24,00	-	62,91	61,86	1,05	65,20	40,48	24,72	0,53	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60
11.04.26	24,00	-	63,85	62,72	1,12	65,63	41,39	24,24	0,53	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59
12.04.26	24,00	-	64,00	62,94	1,06	65,19	41,57	23,62	0,52	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,56
13.04.26	24,00	-	64,83	63,73	1,10	65,07	42,15	22,92	0,53	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53
14.04.26	24,00	-	65,25	64,14	1,12	65,37	42,54	22,83	0,53	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54
15.04.26	24,00	-	65,51	64,35	1,15	64,80	42,55	22,25	0,52	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51
16.04.26	24,00	-	65,92	64,77	1,15	65,85	43,42	22,43	0,53	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53
17.04.26	24,00	-	65,72	64,58	1,13	65,32	43,18	22,14	0,53	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
18.04.26	24,00	-	64,89	63,76	1,13	64,23	42,16	22,07	0,53	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48
19.04.26	24,00	-	64,34	63,23	1,11	64,65	41,74	22,91	0,53	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52
20.04.26	24,00	-	63,91	62,78	1,14	64,25	41,48	22,77	0,53	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
21.04.26	24,00	-	64,68	63,54	1,14	65,32	42,33	22,99	0,53	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54
22.04.26	24,00	-	64,67	63,54	1,12	64,99	42,37	22,62	0,53	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51
Среднее	24,00	-	64,07	62,99	1,08	64,84	41,62	23,21	0,53	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53
Итого	744,00	-	1986,03	1952,58	33,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,50

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.03.26							3545,301	-
	22.04.26							3592,805	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды:  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час \_\_\_\_\_ Гкал \_\_\_\_\_ Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
час \_\_\_\_\_ м3 \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: f9c23f5-bf1c-4b67-8767-b09222467cd2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Представитель теплоснабжающей организации

47,50 Гкал м3  
ООО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна / 27.04.26 15:09 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН / 27.04.26 16:23 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР