

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026  
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 86 ТЦ-3  
Обслуживающая организация:  
Источник: котельная 2 Невская

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 86 ТЦ-3

Телефон:

Узел учета: Отопление  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 №205536	Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 3.12	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$				
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Учет СЦО (ТВ-1)										Контроль СЦО (ТВ-2)										Общее теплототр-е Qобщ.		
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа	
23.03.26	24,00	-	56,38	56,38	0,00	69,23	41,47	27,76	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,56
24.03.26	24,00	-	57,15	57,15	0,00	69,16	41,57	27,59	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,58
25.03.26	24,00	-	49,85	49,85	0,00	68,89	40,61	28,28	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,41
26.03.26	24,00	-	43,32	43,32	0,00	68,84	38,69	30,15	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,31
27.03.26	24,00	-	52,53	52,53	0,00	67,74	40,30	27,44	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44
28.03.26	24,00	-	53,13	53,13	0,00	67,51	40,98	26,53	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,41
29.03.26	24,00	-	54,48	54,48	0,00	68,59	41,43	27,16	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48
30.03.26	24,00	-	53,11	53,11	0,00	68,29	41,21	27,08	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44
31.03.26	24,00	-	51,11	51,11	0,00	68,38	40,99	27,39	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40
01.04.26	24,00	-	59,65	59,65	0,00	67,61	42,09	25,52	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52
02.04.26	24,00	-	55,83	55,83	0,00	68,38	41,90	26,48	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48
03.04.26	24,00	-	66,57	66,57	0,00	67,54	43,10	24,44	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,63
04.04.26	24,00	-	64,91	64,91	0,00	68,68	43,49	25,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,63
05.04.26	24,00	-	66,68	66,68	0,00	68,57	43,49	25,08	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
06.04.26	24,00	-	62,36	62,36	0,00	69,43	42,88	26,55	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
07.04.26	24,00	-	51,65	51,65	0,00	77,71	43,70	34,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,75
08.04.26	24,00	-	68,15	68,15	0,00	68,91	43,08	25,83	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76
09.04.26	24,00	-	68,01	68,01	0,00	68,56	42,72	25,84	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76
10.04.26	24,00	-	64,21	64,21	0,00	68,56	42,35	26,21	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69
11.04.26	24,00	-	58,04	58,04	0,00	69,41	42,24	27,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,58
12.04.26	24,00	-	55,27	55,27	0,00	69,13	41,98	27,15	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
13.04.26	24,00	-	49,41	49,41	0,00	68,35	40,62	27,73	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
14.04.26	24,00	-	44,85	44,85	0,00	68,46	40,08	28,38	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
15.04.26	24,00	-	43,35	43,35	0,00	68,40	39,19	29,21	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
16.04.26	24,00	-	35,96	35,96	0,00	68,11	38,16	29,95	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
17.04.26	24,00	-	37,26	37,26	0,00	68,36	38,13	30,23	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,13
18.04.26	24,00	-	58,27	58,27	0,00	68,31	42,36	25,95	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51
19.04.26	24,00	-	64,74	64,74	0,00	68,15	43,51	24,64	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60
20.04.26	24,00	-	61,63	61,63	0,00	68,13	43,11	25,02	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54
21.04.26	24,00	-	46,59	46,59	0,00	68,20	40,97	27,23	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
22.04.26	24,00	-	47,43	47,43	0,00	68,78	40,42	28,36	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,35
Среднее	24,00	-	54,90	54,90	0,00	68,79	41,51	27,28	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49
Итого	744,00	-	1701,88	1701,88	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,04

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.26	9510,410	9419,800					341,389	-	3154,000
	22.04.26	11212,290	11121,680					387,426	-	3898,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды:  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час  
час  
Гкал  
м3  
Гкал  
м3  
3.12  
°C

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Представитель теплоснабжающей организации  
46.04  
ООО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed  
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f97c23f5-bf1c-4b67-8767-b09222467cd2

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

27.04.26 15:09 (MSK)

27.04.26 16:23 (MSK)