

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 30, лит. А**
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 30, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **36990.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 126852**
 Код УУТЭ:
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131886 расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,183	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 55,5949	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2				
23.03.2026	24,00	*	69,45	70,47	-1,02	68,66	47,74	20,92	6,00	0,00															1,41	
24.03.2026	24,00	*	70,89	71,92	-1,03	68,59	47,86	20,73	5,90	0,00															1,43	
25.03.2026	24,00	*	71,50	72,55	-1,05	68,50	48,32	20,18	6,00	0,00															1,40	
26.03.2026	24,00	*	72,44	73,51	-1,07	68,39	48,63	19,76	5,90	0,00															1,39	
27.03.2026	24,00	*	70,41	71,47	-1,06	67,14	47,63	19,51	5,90	0,00															1,33	
28.03.2026	24,00	*	69,73	70,80	-1,07	67,15	47,49	19,66	5,90	0,00															1,33	
29.03.2026	24,00	*	70,60	71,69	-1,09	68,17	48,20	19,97	6,00	0,00															1,36	
30.03.2026	24,00	*	67,86	68,94	-1,08	67,75	47,83	19,92	5,90	0,00															1,31	
31.03.2026	24,00	*	69,68	70,82	-1,14	67,83	48,12	19,71	5,90	0,00															1,33	
01.04.2026	24,00	*	67,40	68,54	-1,14	66,92	47,24	19,68	5,80	0,00															1,28	
02.04.2026	24,00	*	67,63	68,82	-1,19	67,90	47,69	20,21	5,90	0,00															1,32	
03.04.2026	24,00	*	66,37	67,56	-1,19	66,78	46,94	19,84	5,80	0,00															1,27	
04.04.2026	24,00	*	67,25	68,46	-1,21	67,91	47,66	20,25	5,90	0,00															1,31	
05.04.2026	24,00	*	67,39	68,64	-1,25	67,79	47,42	20,37	5,90	0,00															1,32	
06.04.2026	24,00	*	69,12	70,43	-1,31	68,65	48,02	20,63	5,90	0,00															1,37	
07.04.2026		*																								
08.04.2026	24,00	*	64,47	65,70	-1,23	67,82	46,53	21,29	6,00	0,00															1,32	
09.04.2026	24,00	*	63,33	64,53	-1,20	67,65	45,92	21,73	6,00	0,00															1,33	
10.04.2026	24,00	*	67,42	68,68	-1,26	67,82	46,82	21,00	5,80	0,00															1,36	
11.04.2026	24,00	*	68,80	70,08	-1,28	68,84	47,83	21,01	5,90	0,00															1,39	
12.04.2026	24,00	*	69,47	70,77	-1,30	68,63	48,09	20,54	6,00	0,00															1,37	
13.04.2026	24,00	*	74,88	76,26	-1,38	67,99	48,23	19,76	6,10	0,60															1,42	
14.04.2026	24,00	*	99,09	100,83	-1,74	68,20	49,58	18,62	6,40	3,80															1,76	
15.04.2026	24,00	*	98,59	100,42	-1,83	68,02	49,62	18,40	6,40	3,80															1,73	
16.04.2026	24,00	*	97,62	99,47	-1,85	67,95	49,63	18,32	6,40	3,90															1,70	
17.04.2026	24,00	*	95,54	97,37	-1,83	68,11	49,49	18,62	6,30	3,90															1,69	
18.04.2026	24,00	*	91,18	92,95	-1,77	67,67	48,54	19,13	6,30	4,10															1,66	
19.04.2026	24,00	*	90,91	92,69	-1,78	67,48	48,17	19,31	6,20	4,00															1,67	
20.04.2026	24,00	*	92,12	93,93	-1,81	67,41	48,36	19,05	6,20	3,90															1,67	
21.04.2026	24,00	*	91,10	92,91	-1,81	68,09	48,71	19,38	6,40	4,20															1,68	
22.04.2026	24,00	*	89,73	91,52	-1,79	68,27	48,99	19,28	6,50	4,30															1,64	
Среднее	24,00		76,40	77,76	-1,36	67,94	48,04	19,89	6,05	1,22															1,45	
Итого	720,00		2291,97	2332,73	-40,76																				43,55	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	159832	161028,00						3724,99	60370,10
23.04.2026	162265	163504,00						3771,67	61138,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,12 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **45 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

24 час **1,45 Гкал**
 24 час **0 куб.м**
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТВЕДЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет **Эл.Иванов** (от абонента)
 Идентификатор: **f97c23f5-bf1c-4b67-8767-b09222467cd2**
27.04.26 15:09 (MSK) Сертификат **06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7**
 Представитель теплоснабжающей организации
27.04.26 16:23 (MSK) Сертификат **024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD**