

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Цимбалина, д. 23, лит. А**
 Адрес: **Цимбалина ул, д. 23, лит. А ГВС**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **36978.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **ГВС**
 Код УУТЭ: **125316**

график: **130/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):	ОП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1; МП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1;
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 220998	расходемер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)					
Обратный трубопровод (M2)					
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,038	Qгвс.= 0,4132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0,038	Qгвс.ср= 0,1199
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 0	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 15,2	Gгвс.= 47,96 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2026	24,00										34,05	8,14	25,91	34,71	8,14	26,57		64,87	31,26	5,80	4,90	1,96
24.03.2026	24,00	*									37,38	7,41	29,97	38,13	7,41	30,72		65,77	31,82	5,80	4,90	2,22
25.03.2026	24,00	*									36,80	7,44	29,36	37,51	7,44	30,07		66,26	32,08	5,80	4,90	2,20
26.03.2026	24,00	*									36,31	9,40	26,91	36,99	9,41	27,58		64,65	34,15	5,80	4,90	2,03
27.03.2026	24,00	*									32,55	8,64	23,91	33,19	8,64	24,55		64,51	32,70	5,80	4,90	1,82
28.03.2026	24,00	*									34,63	8,15	26,48	35,32	8,15	27,17		65,17	32,39	5,80	4,90	1,99
29.03.2026	24,00	*									36,58	6,78	29,80	37,30	6,78	30,52		66,15	30,48	5,80	4,90	2,21
30.03.2026	24,00	*									35,06	8,08	26,98	35,75	8,08	27,67		65,42	32,32	5,80	4,90	2,03
31.03.2026	24,00	*									41,84	5,15	36,69	42,74	5,15	37,59		67,23	33,05	5,80	4,90	2,64
01.04.2026	24,00	*									35,00	4,91	30,09	35,69	4,91	30,78		65,69	30,89	5,80	4,90	2,15
02.04.2026	24,00	*									35,12	5,98	29,14	35,79	5,98	29,81		64,73	31,42	5,80	4,90	2,08
03.04.2026	24,00	*									32,53	6,12	26,41	33,11	6,12	26,99		63,60	30,68	5,80	4,90	1,88
04.04.2026	24,00	*									35,80	5,40	30,40	36,47	5,40	31,07		64,37	29,96	5,80	4,90	2,15
05.04.2026	24,00	*									40,45	4,78	35,67	41,25	4,78	36,47		65,62	29,65	5,80	4,90	2,51
06.04.2026	24,00	*									34,26	7,18	27,08	34,92	7,18	27,74		64,26	31,25	5,80	4,90	1,98
07.04.2026	24,00	*									36,10	7,68	28,42	36,84	7,68	29,16		66,45	32,56	5,80	4,90	2,15
08.04.2026	24,00	*									35,94	7,67	28,27	36,68	7,67	29,01		66,13	32,03	5,80	4,90	2,13
09.04.2026	24,00	*									37,83	6,93	30,90	38,60	6,93	31,67		67,08	31,05	5,80	4,90	2,32
10.04.2026	24,00	*									37,20	7,71	29,49	37,95	7,71	30,24		66,16	32,59	5,80	4,90	2,21
11.04.2026	24,00	*									39,27	6,28	32,99	40,06	6,28	33,78		65,71	31,55	5,80	4,90	2,38
12.04.2026	24,00	*									39,86	6,28	33,58	40,65	6,28	34,37		65,79	31,85	5,80	4,90	2,42
13.04.2026	24,00	*									36,54	8,64	27,90	37,24	8,64	28,60		65,04	33,37	5,80	4,90	2,09
14.04.2026	24,00	*									32,65	7,88	24,77	33,29	7,88	25,41		64,48	32,41	5,80	4,90	1,85
15.04.2026	24,00	*									36,39	7,22	29,17	37,12	7,22	29,90		65,74	33,01	5,80	4,90	2,15
16.04.2026	24,00	*									33,86	7,84	26,02	34,53	7,84	26,69		65,22	33,02	5,80	4,90	1,95
17.04.2026	24,00	*									34,48	8,06	26,42	35,17	8,06	27,11		65,24	33,62	5,80	4,90	1,98
18.04.2026	24,00	*									34,34	7,68	26,66	35,02	7,68	27,34		65,13	32,80	5,80	4,90	1,99
19.04.2026	24,00	*									37,26	6,76	30,50	38,01	6,76	31,25		66,15	30,78	5,80	4,90	2,26
20.04.2026	24,00	*									36,04	7,82	28,22	36,74	7,82	28,92		65,88	32,43	5,80	4,90	2,12
21.04.2026	24,00	*									35,62	7,36	28,26	36,31	7,36	28,95		65,24	32,25	5,80	4,90	2,09
22.04.2026	24,00	*									35,10	7,60	27,50	35,80	7,60	28,20		65,56	32,67	5,80	4,90	2,05
Среднее	24,00										36,03	7,19	28,83	36,74	7,19	29,55		65,46	32,00	5,80	4,90	2,13
Итого	744,00										1116,84	222,97	893,87	1138,88	222,98	915,90						65,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026			20197,10	3476,97	25015,60	3616,78		1197,26	9868,00
23.04.2026			21352,60	3706,16	26193,90	3845,98		1265,64	10636,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **3,18 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **63,15** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **915,9** м.куб.

0 час
 Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2,84 Гкал
 ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор ЭСО (ООО "ЖКС №2 Невского района")

Идентификатор: f97c23f5-bf1c-4b67-8767-b09222467cd2

27.04.26 15:09 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

27.04.26 16:23 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD